Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9895.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 113-2_СЦО+ГВС_февраль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 16.07.2025
Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.293 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	135.78	120.09	15.69	84.16	52.80	31.36	7.00	5.00		71.97	-	-	74.24	-	74.24	-	83.91	-	6.04			5.09
24.01.2023	24.00	-	135.13	121.63	13.50	85.04	53.36	31.68	7.00	5.00		70.68	-	-	72.93	-	72.93	-	84.82	-	6.00			5.01
25.01.2023	24.00	-	136.00	124.14	11.86	84.86	54.16	30.70	7.00	5.00		70.31	-	-	72.52	-	72.52	-	84.40	-	5.94			4.82
26.01.2023	24.00	-	140.51	128.50	12.01	84.41	54.94	29.47	7.00	5.00		72.52	-	-	74.76	-	74.76	-	84.03	-	6.10			4.81
27.01.2023	24.00	-	141.96	130.50	11.46	84.39	54.76	29.63	7.00	5.00		72.99	-	-	75.27	-	75.27	-	84.22	-	6.15			4.84
28.01.2023	24.00	-	135.67	122.80	12.87	84.25	53.12	31.13	7.00	5.00		70.66	-	-	72.87	-	72.87	-	84.09	-	5.94			4.91
29.01.2023	24.00	-	139.06	125.28	13.78	84.63	53.89	30.74	7.00	5.00		72.68	-	-	75.00	-	75.00	-	84.35	-	6.13			5.02
30.01.2023	24.00	-	141.31	128.43	12.88	83.78	54.38	29.40	7.00	5.00		73.48	-	-	75.75	-	75.75	-	83.42	-	6.13			4.86
31.01.2023	24.00	-	140.16	127.71	12.45	82.08	53.45	28.63	7.00	5.00		72.70	-	-	74.90	-	74.90	-	81.78	-	5.95			4.69
01.02.2023	24.00	-	139.70	127.28	12.42	81.38	52.89	28.49	7.00	5.00		72.51	-	-	74.65	-	74.65	-	81.16	-	5.89			4.64
02.02.2023	24.00	-	140.20	127.07	13.13	81.76	52.96	28.80	7.00	5.00		73.02	-	-	75.21	-	75.21	-	81.60	-	5.96			4.74
03.02.2023	24.00	-	138.49	125.48	13.01	82.42	52.84	29.58	7.00	5.00		72.17	-	-	74.35	-	74.35	-	82.21	-	5.93			4.79
04.02.2023	24.00	-	139.69	127.07	12.62	82.41	52.83	29.58	7.00	5.00		72.61	-	-	74.80	-	74.80	-	82.23	-	5.97			4.81
05.02.2023	24.00	-	137.58	122.78	14.80	82.61	52.23	30.38	7.00	5.00		72.68	-	-	74.88	-	74.88	-	82.47	-	6.00			4.96
06.02.2023	24.00	-	141.37	128.23	13.14	82.57	53.05	29.52	7.00	5.00		73.55	-	-	75.78	-	75.78	-	82.42	-	6.06			4.88
07.02.2023	24.00	-	140.20	127.66	12.54	82.04	52.79	29.25	7.00	5.00		72.75	-	-	74.94	-	74.94	-	81.84	-	5.96			4.77
08.02.2023	24.00	-	140.96	129.73	11.23	81.89	53.13	28.76	7.00	5.00		72.49	-	-	74.63	-	74.63	-	81.44	-	5.91			4.66
09.02.2023	24.00	-	143.70	130.43	13.27	81.78	53.58	28.20	7.00	5.00		74.86	-	-	77.04	-	77.04	-	81.29	-	6.09			4.77
10.02.2023	24.00	-	142.18	130.16	12.02	81.72	53.28	28.44	7.00	5.00		73.53	-	-	75.73	-	75.73	-	81.33	-	5.98			4.69
11.02.2023	24.00	-	139.91	127.72	12.19	82.20	53.17	29.03	7.00	5.00		72.62	-	-	74.80	-	74.80	-	82.05	-	5.96			4.72
12.02.2023	24.00	-	140.99	125.90	15.09	82.75	52.86	29.89	7.00	5.00		74.47	-	-	76.75	-	76.75	-	82.57	-	6.15			5.02
13.02.2023	24.00	-	145.32	131.94	13.38	82.17	53.86	28.31	7.00	5.00		75.70	-	-	77.95	-	77.95	-	81.99	-	6.21			4.84
14.02.2023	24.00	-	142.13	130.97	11.16	81.18	53.21	27.97	7.00	5.00		73.13	-	-	75.27	-	75.27	-	80.88	-	5.92			4.57
15.02.2023	24.00	-	142.99	130.88	12.11	81.32	53.22	28.10	7.00	5.00		74.05	-	-	76.20	-	76.20	-	81.05	-	6.01			4.67
16.02.2023	24.00	-	143.56	129.95	13.61	80.79	52.79	28.00	7.00	5.00		75.05	-	-	77.24	-	77.24	-	80.62	-	6.05			4.75
17.02.2023	24.00	-	140.31	126.93	13.38	80.53	51.59	28.94	7.00	5.00		73.37	-	-	75.50	-	75.50	-	80.39	-	5.90			4.76
18.02.2023	24.00	-	142.30	127.76	14.54	81.89	52.45	29.44	7.00	5.00		74.87	-	-	77.11	-	77.11	-	81.74	-	6.12			4.96
19.02.2023	24.00	-	139.97	126.00	13.97	82.57	52.51	30.06	7.00	5.00		73.44	-	-	75.66	-	75.66	-	82.44	-	6.06			4.95
20.02.2023	24.00	-	136.84	124.97	11.87	83.98	52.61	31.37	7.00	5.00		70.91	-	-	73.12	-	73.12	-	83.85	-	5.95			4.92
21.02.2023	24.00	-	137.43	124.40	13.03	86.30	53.43	32.87	7.00	5.00		71.80	-	-	74.14	-	74.14	-	86.16	-	6.19			5.22
22.02.2023	24.00	-	137.64	126.17	11.47	87.49	54.16	33.33	7.00	5.00		71.15	-	-	73.54	-	73.54	-	87.33	-	6.22			5.22
Среднее	24.00	-	139.97	127.05	12.92	82.95	53.24	29.71	7.00	5.00		72.86	-	-	75.08	-	75.08	-	82.71	-	6.03	-	-	4.85
Итого	744.00		4339.04	3938.56	400.48							2258.72	0.00	0.00	2327.53	0.00	2327.53	0.00			186.86	0.00	0.00	150.34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	50380.11	44883.23	28307.99	-	29090.27	-	1660.75	2202.67	10105.00
	22.02.2023 02:00:00	50391.46	44893.93	28313.72	-	29096.19	-	1661.16	2203.18	10107.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **150.34** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **408.65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.02.2023 г.