Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 33067.046.6
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-1_ТЦ-1 СЦО+ГВС_февраль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23889 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	159.56	148.66	10.90	83.93	56.73	27.20	7.00	5.00		64.34	-	-	66.37	-	66.37	-	84.12	-				4.97
24.01.2023	24.00	-	160.46	150.31	10.15	84.83	57.35	27.48	7.00	5.00		64.17	-	-	66.24	-	66.24	-	85.03	-				5.00
25.01.2023	24.00	-	163.55	153.34	10.21	84.64	58.01	26.63	7.00	5.00		65.49	-	-	67.59	-	67.59	-	84.84	-				4.96
26.01.2023	24.00	-	167.05	155.54	11.51	84.23	58.31	25.92	7.00	5.00		67.43	-	-	69.58	-	69.58	-	84.43	-				5.01
27.01.2023	24.00	-	165.16	156.16	9.00	84.22	58.07	26.15	7.00	5.00		65.95	-	-	68.05	-	68.05	-	84.42	-				4.85
28.01.2023	24.00	-	159.99	150.06	9.93	84.05	57.02	27.03	7.00	5.00		64.19	-	-	66.23	-	66.23	-	84.25	-				4.90
29.01.2023	24.00	-	165.51	153.38	12.13	84.43	57.78	26.65	7.00	5.00		67.04	-	-	69.18	-	69.18	-	84.63	-				5.12
30.01.2023	24.00	-	167.91	156.45	11.46	83.58	58.04	25.54	7.00	5.00		68.08	-	-	70.23	-	70.23	-	83.76	-				4.96
31.01.2023	24.00	-	166.47	155.19	11.28	81.88	57.04	24.84	7.00	5.00		67.86	-	-	69.94	-	69.94	-	82.09	-				4.79
01.02.2023	24.00	-	166.60	154.62	11.98	81.19	56.42	24.77	7.00	5.00		68.44	-	-	70.46	-	70.46	-	81.39	-				4.81
02.02.2023	24.00	-	165.29	155.27	10.02	81.56	56.52	25.04	7.00	5.00		67.13	-	-	69.12	-	69.12	-	81.77	-				4.71
03.02.2023	24.00	-	162.67	152.79	9.88	82.21	56.54	25.67	7.00	5.00		65.89	-	-	67.86	-	67.86	-	82.41	-				4.74
04.02.2023	24.00	-	163.21	152.73	10.48	82.24	56.26	25.98	7.00	5.00		66.33	-	-	68.34	-	68.34	-	82.44	-				4.84
05.02.2023	24.00	-	159.82	146.08	13.74	82.43	55.45	26.98	7.00	5.00		65.86	-	-	67.88	-	67.88	-	82.63	-				5.08
06.02.2023	24.00	-	165.18	154.29	10.89	82.38	56.34	26.04	7.00	5.00		67.18	-	-	69.23	-	69.23	-	82.57	-				4.92
07.02.2023	24.00	-	165.04	152.77	12.27	81.88	55.96	25.92	7.00	5.00		67.71	-	-	69.74	-	69.74	-	82.08	-				4.97
08.02.2023	24.00	-	166.84	155.17	11.67	81.73	56.48	25.25	7.00	5.00		68.16	-	-	70.20	-	70.20	-	81.93	-				4.88
09.02.2023	24.00	-	167.34	157.08	10.26	81.61	56.83	24.78	7.00	5.00		68.09	-	-	70.12	-	70.12	-	81.81	-				4.74
10.02.2023	24.00	-	151.28	141.69	9.59	81.49	55.13	26.36	7.00	5.00		51.48	-	-	53.01	-	53.01	-	81.42	-				4.53
11.02.2023	24.00	-	116.67	104.83	11.84	81.80	49.38	32.42	7.00	5.00		16.76	-	-	17.27	-	17.27	-	79.18	-				4.37
12.02.2023	24.00	-	115.60	100.72	14.88	82.34	48.96	33.38	7.00	5.00		17.87	-	-	18.34	-	18.34	-	77.85	-				4.59
13.02.2023	24.00	-	134.10	121.46	12.64	81.83	51.72	30.11	7.00	5.00		30.92	-	-	31.86	-	31.86	-	81.39	-				4.70
14.02.2023	24.00	-	147.10	135.31	11.79	80.92	53.01	27.91	7.00	5.00		45.96	-	-	47.33	-	47.33	-	81.10	-				4.74
15.02.2023	24.00	-	146.90	136.53	10.37	81.05	53.24	27.81	7.00	5.00		45.77	-	-	47.13	-	47.13	-	81.24	-				4.64
16.02.2023	24.00	-	146.70	136.03	10.67	80.54	52.84	27.70	7.00	5.00		46.24	-	-	47.63	-	47.63	-	80.70	-				4.63
17.02.2023	24.00	-	143.44	133.23	10.21	80.30	51.68	28.62	7.00	5.00		45.29	-	-	46.59	-	46.59	-	80.47	-				4.64
18.02.2023	24.00	-	144.13	132.02	12.11	81.64	52.16	29.48	7.00	5.00		45.11	-	-	46.47	-	46.47	-	81.82	-				4.89
19.02.2023	24.00	-	142.03	128.85	13.18	82.30	52.11	30.19	7.00	5.00		44.18	-	-	45.53	-	45.53	-	82.49	-				4.98
20.02.2023	24.00	-	139.36	127.69	11.67	83.70	52.15	31.55	7.00	5.00		42.36	-	-	43.69	-	43.69	-	83.84	-				5.01
21.02.2023	24.00	-	137.15	126.41	10.74	86.02	52.60	33.42	7.00	5.00		40.11	-	-	41.44	-	41.44	-	86.19	-				5.16
22.02.2023	24.00	-	138.30	127.60	10.70	87.20	53.20	34.00	7.00	5.00		39.92	-	-	41.30	-	41.30	-	87.36	-				5.28
Среднее	24.00	-	153.56	142.33	11.23	82.71	54.95	27.77	7.00	5.00		55.20	-	-	56.90	-	56.90	-	82.63	-				4.85
Итого	744.00		4760.41	4412.26	348.15							1711.31	0.00	0.00	1763.95	0.00	1763.95	0.00						150.40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	74390.84	68962.89	29627.78	-	30411.37	-	1803.67	2253.14	13256.00
	22.02.2023 02:00:00	74402.40	68974.02	29631.04	-	30414.75	-	1804.08	2253.43	13258.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **150.40** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **355.26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2023 г.