Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 33067.046.6
Телефон:
Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-1_ТЦ-2 СЦО+ГВС_февраль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 10.06.2023
Тхв, гр.С= 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.24211 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31547
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.07676
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.01.2023 | 24.00 | - | 86.02 | 72.91 | 13.11 | 83.55 | 50.55 | 33.00 | 7.00 | 5.00 | | 21.12 | - | - | 21.80 | - | 21.80 | - | 83.75 | - | | | | 3.50 |
| 24.01.2023 | 24.00 | - | 85.85 | 73.79 | 12.06 | 84.44 | 51.01 | 33.43 | 7.00 | 5.00 | | 20.23 | - | - | 20.90 | - | 20.90 | - | 84.67 | - | | | | 3.49 |
| 25.01.2023 | 24.00 | - | 86.97 | 75.24 | 11.73 | 84.25 | 51.71 | 32.54 | 7.00 | 5.00 | | 20.13 | - | - | 20.76 | - | 20.76 | - | 84.47 | - | | | | 3.44 |
| 26.01.2023 | 24.00 | - | 88.79 | 76.49 | 12.30 | 83.87 | 52.22 | 31.65 | 7.00 | 5.00 | | 20.88 | - | - | 21.53 | - | 21.53 | - | 84.02 | - | | | | 3.46 |
| 27.01.2023 | 24.00 | - | 87.97 | 76.14 | 11.83 | 83.84 | 51.84 | 32.00 | 7.00 | 5.00 | | 20.40 | - | - | 21.03 | - | 21.03 | - | 84.04 | - | | | | 3.43 |
| 28.01.2023 | 24.00 | - | 86.59 | 73.36 | 13.23 | 83.67 | 50.75 | 32.92 | 7.00 | 5.00 | | 21.33 | - | - | 22.02 | - | 22.02 | - | 83.89 | - | | | | 3.53 |
| 29.01.2023 | 24.00 | - | 89.03 | 75.54 | 13.49 | 84.06 | 51.70 | 32.36 | 7.00 | 5.00 | | 21.95 | - | - | 22.64 | - | 22.64 | - | 84.22 | - | | | | 3.58 |
| 30.01.2023 | 24.00 | - | 88.80 | 76.69 | 12.11 | 83.21 | 51.92 | 31.29 | 7.00 | 5.00 | | 20.77 | - | - | 21.42 | - | 21.42 | - | 83.33 | - | | | | 3.41 |
| 31.01.2023 | 24.00 | - | 88.75 | 75.66 | 13.09 | 81.55 | 51.03 | 30.52 | 7.00 | 5.00 | | 21.58 | - | - | 22.23 | - | 22.23 | - | 81.74 | - | | | | 3.38 |
| 01.02.2023 | 24.00 | - | 87.91 | 75.38 | 12.53 | 80.85 | 50.39 | 30.46 | 7.00 | 5.00 | | 21.01 | - | - | 21.64 | - | 21.64 | - | 81.05 | - | | | | 3.31 |
| 02.02.2023 | 24.00 | - | 87.57 | 75.33 | 12.24 | 81.21 | 50.62 | 30.59 | 7.00 | 5.00 | | 20.71 | - | - | 21.31 | - | 21.31 | - | 81.42 | - | | | | 3.30 |
| 03.02.2023 | 24.00 | - | 86.20 | 74.25 | 11.95 | 81.85 | 50.39 | 31.46 | 7.00 | 5.00 | | 20.27 | - | - | 20.91 | - | 20.91 | - | 82.02 | - | | | | 3.31 |
| 04.02.2023 | 24.00 | - | 86.71 | 74.33 | 12.38 | 81.85 | 50.14 | 31.71 | 7.00 | 5.00 | | 20.69 | - | - | 21.33 | - | 21.33 | - | 82.03 | - | | | | 3.37 |
| 05.02.2023 | 24.00 | - | 85.99 | 72.01 | 13.98 | 82.07 | 49.50 | 32.57 | 7.00 | 5.00 | | 22.14 | - | - | 22.81 | - | 22.81 | - | 82.31 | - | | | | 3.50 |
| 06.02.2023 | 24.00 | - | 87.02 | 75.20 | 11.82 | 82.00 | 50.25 | 31.75 | 7.00 | 5.00 | | 20.28 | - | - | 20.89 | - | 20.89 | - | 82.19 | - | | | | 3.36 |
| 07.02.2023 | 24.00 | - | 86.78 | 74.66 | 12.12 | 81.51 | 49.88 | 31.63 | 7.00 | 5.00 | | 20.44 | - | - | 21.06 | - | 21.06 | - | 81.73 | - | | | | 3.36 |
| 08.02.2023 | 24.00 | - | 88.22 | 75.72 | 12.50 | 81.36 | 50.32 | 31.04 | 7.00 | 5.00 | | 20.93 | - | - | 21.56 | - | 21.56 | - | 81.51 | - | | | | 3.37 |
| 09.02.2023 | 24.00 | - | 88.25 | 76.25 | 12.00 | 81.26 | 50.67 | 30.59 | 7.00 | 5.00 | | 20.56 | - | - | 21.18 | - | 21.18 | - | 81.41 | - | | | | 3.31 |
| 10.02.2023 | 24.00 | - | 88.77 | 76.34 | 12.43 | 81.17 | 50.53 | 30.64 | 7.00 | 5.00 | | 20.97 | - | - | 21.60 | - | 21.60 | - | 81.38 | - | | | | 3.35 |
| 11.02.2023 | 24.00 | - | 88.58 | 75.91 | 12.67 | 81.57 | 50.64 | 30.93 | 7.00 | 5.00 | | 21.18 | - | - | 21.83 | - | 21.83 | - | 81.78 | - | | | | 3.39 |
| 12.02.2023 | 24.00 | - | 88.48 | 75.04 | 13.44 | 82.11 | 50.33 | 31.78 | 7.00 | 5.00 | | 21.81 | - | - | 22.48 | - | 22.48 | - | 82.29 | - | | | | 3.49 |
| 13.02.2023 | 24.00 | - | 90.44 | 78.17 | 12.27 | 81.58 | 51.35 | 30.23 | 7.00 | 5.00 | | 21.10 | - | - | 21.74 | - | 21.74 | - | 81.72 | - | | | | 3.37 |
| 14.02.2023 | 24.00 | - | 88.55 | 77.03 | 11.52 | 80.60 | 50.67 | 29.93 | 7.00 | 5.00 | | 20.15 | - | - | 20.72 | - | 20.72 | - | 80.73 | - | | | | 3.24 |
| 15.02.2023 | 24.00 | - | 88.71 | 77.02 | 11.69 | 80.75 | 50.69 | 30.06 | 7.00 | 5.00 | | 20.34 | - | - | 20.95 | - | 20.95 | - | 80.99 | - | | | | 3.26 |
| 16.02.2023 | 24.00 | - | 88.55 | 76.49 | 12.06 | 80.23 | 50.34 | 29.89 | 7.00 | 5.00 | | 20.60 | - | - | 21.22 | - | 21.22 | - | 80.35 | - | | | | 3.26 |
| 17.02.2023 | 24.00 | - | 87.33 | 74.67 | 12.66 | 79.98 | 49.17 | 30.81 | 7.00 | 5.00 | | 20.97 | - | - | 21.59 | - | 21.59 | - | 80.11 | - | | | | 3.31 |
| 18.02.2023 | 24.00 | - | 86.93 | 75.33 | 11.60 | 81.29 | 49.99 | 31.30 | 7.00 | 5.00 | | 19.98 | - | - | 20.60 | - | 20.60 | - | 81.46 | - | | | | 3.30 |
| 19.02.2023 | 24.00 | - | 88.34 | 74.22 | 14.12 | 82.01 | 50.26 | 31.75 | 7.00 | 5.00 | | 22.36 | - | - | 23.05 | - | 23.05 | - | 82.25 | - | | | | 3.52 |
| 20.02.2023 | 24.00 | - | 85.94 | 73.65 | 12.29 | 83.39 | 50.14 | 33.25 | 7.00 | 5.00 | | 20.50 | - | - | 21.15 | - | 21.15 | - | 83.71 | - | | | | 3.48 |
| 21.02.2023 | 24.00 | - | 85.68 | 73.49 | 12.19 | 85.66 | 50.71 | 34.95 | 7.00 | 5.00 | | 20.35 | - | - | 21.03 | - | 21.03 | - | 85.98 | - | | | | 3.62 |
| 22.02.2023 | 24.00 | - | 85.78 | 74.50 | 11.28 | 86.80 | 51.42 | 35.38 | 7.00 | 5.00 | | 19.55 | - | - | 20.22 | - | 20.22 | - | 87.03 | - | | | | 3.62 |
| Среднее | 24.00 | - | 87.60 | 75.19 | 12.41 | 82.37 | 50.68 | 31.69 | 7.00 | 5.00 | | 20.82 | - | - | 21.46 | - | 21.46 | - | 82.57 | - | | | | 3.41 |
| Итого | 744.00 | | 2715.50 | 2330.81 | 384.69 | | | | | | | 645.28 | 0.00 | 0.00 | 665.20 | 0.00 | 665.20 | 0.00 | | | | | | 105.61 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.02.2023 00:00:00 | 37914.36 | 31912.56 | 9604.48 | - | 9862.27 | - | 1256.13 | 735.56 | 11702.00 |
| | 22.02.2023 02:00:00 | 37921.49 | 31918.86 | 9606.01 | - | 9863.85 | - | 1256.43 | 735.69 | 11704.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **105.61** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **665.20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТДЕЛ ПРИЕМА
Соколов Д.А. 26.02.2023 г.