Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5_СЦО+ГВС_февраль_Н
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 04.08.2025
Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	126.50	118.64	7.86	84.52	62.37	22.15	7.00	5.00		75.23	69.26	5.97	77.63	71.04	6.59	-	84.44	75.41				3.30
24.01.2023	24.00	-	127.69	119.91	7.78	85.42	63.12	22.30	7.00	5.00		75.89	69.97	5.92	78.32	71.85	6.47	-	85.34	76.30				3.35
25.01.2023	24.00	-	129.51	122.31	7.20	85.21	63.56	21.65	7.00	5.00		76.78	71.45	5.33	79.26	73.37	5.89	-	85.13	76.41				3.27
26.01.2023	24.00	-	131.73	124.05	7.68	84.78	63.65	21.13	7.00	5.00		78.17	72.50	5.67	80.65	74.42	6.23	-	84.70	76.23				3.28
27.01.2023	24.00	-	130.64	123.60	7.04	84.79	63.33	21.46	7.00	5.00		77.40	72.16	5.24	79.85	74.08	5.77	-	84.71	76.11				3.26
28.01.2023	24.00	-	127.75	118.71	9.04	84.63	62.57	22.06	7.00	5.00		76.36	69.26	7.10	78.81	71.04	7.77	-	84.55	75.66				3.39
29.01.2023	24.00	-	131.00	122.46	8.54	84.98	63.30	21.68	7.00	5.00		78.14	71.43	6.71	80.64	73.35	7.29	-	84.90	76.20				3.39
30.01.2023	24.00	-	131.42	124.67	6.75	84.11	63.28	20.83	7.00	5.00		77.85	72.88	4.97	80.28	74.77	5.51	-	84.02	75.71				3.18
31.01.2023	24.00	-	129.94	123.25	6.69	82.40	62.01	20.39	7.00	5.00		76.99	71.96	5.03	79.34	73.79	5.55	-	82.33	74.18				3.07
01.02.2023	24.00	-	130.46	122.35	8.11	81.73	61.47	20.26	7.00	5.00		77.62	71.47	6.15	79.92	73.20	6.72	-	81.66	73.53				3.15
02.02.2023	24.00	-	130.12	122.34	7.78	82.11	61.70	20.41	7.00	5.00		77.19	71.46	5.73	79.48	73.22	6.26	-	82.03	73.83				3.14
03.02.2023	24.00	-	128.53	120.37	8.16	82.76	61.68	21.08	7.00	5.00		76.48	70.28	6.20	78.85	72.03	6.82	-	82.69	74.14				3.22
04.02.2023	24.00	-	128.34	120.68	7.66	82.80	61.52	21.28	7.00	5.00		76.06	70.53	5.53	78.40	72.25	6.15	-	82.72	74.13				3.21
05.02.2023	24.00	-	125.28	116.55	8.73	83.00	61.08	21.92	7.00	5.00		74.89	67.95	6.94	77.17	69.67	7.50	-	82.91	73.91				3.28
06.02.2023	24.00	-	129.42	122.05	7.37	82.91	61.74	21.17	7.00	5.00		76.95	71.26	5.69	79.31	73.07	6.24	-	82.83	74.30				3.20
07.02.2023	24.00	-	128.66	121.29	7.37	82.43	61.32	21.11	7.00	5.00		76.46	70.92	5.54	78.79	72.64	6.15	-	82.35	73.79				3.18
08.02.2023	24.00	-	130.56	122.86	7.70	82.27	61.50	20.77	7.00	5.00		77.74	71.82	5.92	80.10	73.58	6.52	-	82.19	73.82				3.20
09.02.2023	24.00	-	131.11	123.62	7.49	82.13	61.65	20.48	7.00	5.00		78.03	72.23	5.80	80.42	74.03	6.39	-	82.06	73.88				3.15
10.02.2023	24.00	-	129.90	123.41	6.49	82.09	61.56	20.53	7.00	5.00		77.14	72.18	4.96	79.49	73.96	5.53	-	82.01	73.72				3.07
11.02.2023	24.00	-	128.34	120.46	7.88	82.57	61.62	20.95	7.00	5.00		76.78	70.34	6.44	79.09	72.08	7.01	-	82.49	74.02				3.18
12.02.2023	24.00	-	127.24	119.15	8.09	83.13	61.50	21.63	7.00	5.00		76.11	69.62	6.49	78.45	71.33	7.12	-	83.05	74.23				3.26
13.02.2023	24.00	-	132.18	125.00	7.18	82.51	62.10	20.41	7.00	5.00		78.40	73.06	5.34	80.80	74.91	5.89	-	82.43	74.29				3.15
14.02.2023	24.00	-	131.17	123.93	7.24	81.52	61.43	20.09	7.00	5.00		77.86	72.42	5.44	80.17	74.20	5.97	-	81.44	73.43				3.09
15.02.2023	24.00	-	131.22	123.73	7.49	81.67	61.41	20.26	7.00	5.00		78.12	72.25	5.87	80.45	74.04	6.41	-	81.60	73.53				3.13
16.02.2023	24.00	-	129.94	123.27	6.67	81.14	61.07	20.07	7.00	5.00		77.08	71.98	5.10	79.36	73.75	5.61	-	81.06	73.04				3.02
17.02.2023	24.00	-	128.15	119.76	8.39	80.92	60.36	20.56	7.00	5.00		76.75	69.88	6.87	79.00	71.54	7.46	-	80.84	72.62				3.15
18.02.2023	24.00	-	128.06	121.14	6.92	82.28	61.33	20.95	7.00	5.00		76.35	70.73	5.62	78.64	72.47	6.17	-	82.19	73.79				3.11
19.02.2023	24.00	-	127.60	118.77	8.83	82.95	61.52	21.43	7.00	5.00		76.80	69.32	7.48	79.15	71.00	8.15	-	82.87	74.23				3.28
20.02.2023	24.00	-	125.02	118.46	6.56	84.40	62.21	22.19	7.00	5.00		74.46	69.12	5.34	76.79	70.92	5.87	-	84.32	75.28				3.19
21.02.2023	24.00	-	124.61	118.16	6.45	86.75	63.41	23.34	7.00	5.00		74.14	68.97	5.17	76.62	70.82	5.80	-	86.67	77.09				3.33
22.02.2023	24.00	-	126.32	119.57	6.75	87.92	64.25	23.67	7.00	5.00		75.20	69.78	5.42	77.78	71.69	6.09	-	87.83	78.11				3.44
Среднее	24.00	-	128.98	121.44	7.54	83.32	62.08	21.23	7.00	5.00		76.76	70.92	5.84	79.13	72.71	6.42	-	83.24	74.67				3.21
Итого	744.00		3998.41	3764.52	233.89							2379.42	2198.44	180.98	2453.01	2254.11	198.90	0.00						99.61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	54426.67	50683.75	31349.13	28769.31	32220.48	29435.80	1195.99	436.20	11701.00
	22.02.2023 02:00:00	54437.17	50693.95	31355.28	28775.28	32226.85	29441.93	1196.26	436.27	11703.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 99.61 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 198.90 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_______________ /___________/

Представитель теплоснабжающей организации

_______________ /___________/

«ТЭК СПБ»
«ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ
РАЙОН
ПРИНЯТ
26 02 2023 г.