Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский э-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырехтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 49_СЦО+ГВС_февраль_Н
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.27	9.05	20.22	29.87	9.09	20.78	-	65.95	41.36				1.56
24.01.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.59	7.51	22.08	30.15	7.51	22.64	-	65.86	38.24				1.66
25.01.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.80	7.27	20.53	28.35	7.27	21.08	-	67.16	38.26				1.59
26.01.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.77	8.46	20.31	29.39	8.46	20.93	-	68.16	41.07				1.61
27.01.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.98	8.76	20.22	29.61	8.76	20.85	-	67.59	41.25				1.60
28.01.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.96	8.55	23.41	32.65	8.55	24.10	-	67.50	40.67				1.81
29.01.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.52	7.82	25.70	34.14	7.82	26.32	-	64.93	39.00				1.87
30.01.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.49	8.45	22.04	31.12	8.46	22.66	-	66.05	42.92				1.65
31.01.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.04	7.36	20.68	28.61	7.38	21.23	-	67.63	42.26				1.59
01.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.23	6.84	21.39	28.81	6.84	21.97	-	67.80	38.94				1.65
02.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.86	7.05	17.81	25.37	7.05	18.32	-	67.55	39.49				1.40
03.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.72	10.81	21.91	33.39	10.93	22.46	-	66.85	47.49				1.67
04.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60	10.91	19.69	31.24	10.91	20.33	-	67.46	44.41				1.58
05.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.56	10.36	24.20	35.29	10.38	24.91	-	67.93	44.45				1.89
06.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.87	10.94	19.93	31.49	10.95	20.54	-	67.01	44.06				1.59
07.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.32	8.96	19.36	28.88	8.97	19.91	-	67.98	43.16				1.54
08.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.33	2.94	21.39	24.85	2.94	21.91	-	67.28	29.77				1.55
09.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.27	2.52	21.75	24.80	2.52	22.28	-	67.30	27.89				1.56
10.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.37	2.18	20.19	22.80	2.18	20.62	-	66.39	26.65				1.43
11.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.19	2.11	23.08	25.72	2.11	23.61	-	67.02	26.37				1.63
12.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.57	2.43	24.14	27.18	2.43	24.75	-	68.44	26.26				1.75
13.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.16	2.67	21.49	24.68	2.67	22.01	-	68.40	28.76				1.58
14.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.82	2.79	20.03	23.31	2.79	20.52	-	68.94	29.60				1.49
15.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.75	2.62	20.13	23.27	2.62	20.65	-	69.27	30.00				1.50
16.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.48	2.53	19.95	22.97	2.53	20.44	-	68.21	28.98				1.46
17.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.19	2.28	19.91	22.63	2.28	20.35	-	66.48	27.51				1.41
18.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.66	2.24	22.42	25.17	2.24	22.93	-	66.52	26.66				1.58
19.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.72	2.21	22.51	25.26	2.21	23.05	-	66.98	26.23				1.60
20.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.21	2.39	21.82	24.71	2.39	22.32	-	66.18	27.71				1.54
21.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.66	3.10	20.56	24.14	3.10	21.04	-	67.31	28.77				1.50
22.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.82	2.99	19.83	23.31	2.99	20.32	-	67.54	28.37				1.46
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.96	5.71	21.25	27.52	5.72	21.80	-	67.28	35.05				1.59
Итого	744.00		-	-	-						-	835.78	177.10	658.68	853.16	177.33	675.83	0.00						49.29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	96153.87	95847.03	13771.69	3721.83	14058.31	3734.58	2265.69	760.83	11285.00
	22.02.2023 02:00:00	96178.63	95871.79	13773.00	3722.15	14059.65	3734.90	2266.25	760.91	11287.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **49.29** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **675.83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2023 г.