Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырехтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 49_СЦО+ГВС_февраль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025

Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	289.33	289.33	0.00	75.60	57.96	17.64	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.10
24.01.2023	24.00	-	292.97	292.97	0.00	76.85	58.94	17.91	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.25
25.01.2023	24.00	-	294.16	294.16	0.00	76.42	58.96	17.46	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.14
26.01.2023	24.00	-	296.28	296.28	0.00	75.19	58.63	16.56	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.91
27.01.2023	24.00	-	293.23	293.23	0.00	75.93	58.84	17.09	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.01
28.01.2023	24.00	-	291.16	291.16	0.00	76.15	58.69	17.46	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.08
29.01.2023	24.00	-	295.92	295.92	0.00	74.58	58.00	16.58	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.91
30.01.2023	24.00	-	294.56	294.56	0.00	73.13	57.41	15.72	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.63
31.01.2023	24.00	-	261.21	262.49	-1.28	73.01	56.63	16.38	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.21
01.02.2023	24.00	-	296.07	296.07	0.00	73.36	57.44	15.92	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.71
02.02.2023	24.00	-	295.70	295.70	0.00	74.16	57.90	16.26	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.81
03.02.2023	24.00	-	289.63	289.63	0.00	73.06	56.94	16.12	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.67
04.02.2023	24.00	-	297.38	297.38	0.00	75.12	58.17	16.95	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.04
05.02.2023	24.00	-	294.78	294.78	0.00	75.54	58.16	17.38	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.12
06.02.2023	24.00	-	296.22	296.22	0.00	73.26	56.85	16.41	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.86
07.02.2023	24.00	-	293.91	293.91	0.00	73.85	57.12	16.73	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.92
08.02.2023	24.00	-	294.36	294.36	0.00	73.04	56.62	16.42	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.83
09.02.2023	24.00	-	293.85	293.85	0.00	73.84	57.39	16.45	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.83
10.02.2023	24.00	-	293.46	293.46	0.00	74.07	57.38	16.69	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.90
11.02.2023	24.00	-	290.73	290.73	0.00	74.37	57.44	16.93	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.92
12.02.2023	24.00	-	287.79	287.79	0.00	72.36	55.73	16.63	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.79
13.02.2023	24.00	-	291.05	291.05	0.00	74.62	57.59	17.03	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.96
14.02.2023	24.00	-	290.43	290.43	0.00	73.86	57.28	16.58	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.82
15.02.2023	24.00	-	289.20	289.20	0.00	73.89	57.35	16.54	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.78
16.02.2023	24.00	-	293.83	293.83	0.00	74.74	58.17	16.57	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.87
17.02.2023	24.00	-	293.58	293.58	0.00	74.56	57.81	16.75	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.92
18.02.2023	24.00	-	293.74	293.74	0.00	73.28	56.93	16.35	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.80
19.02.2023	24.00	-	292.23	292.23	0.00	72.99	56.57	16.42	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.80
20.02.2023	24.00	-	291.98	291.98	0.00	77.09	58.70	18.39	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.37
21.02.2023	24.00	-	293.21	293.21	0.00	79.34	60.16	19.18	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.62
22.02.2023	24.00	-	294.08	294.08	0.00	78.60	59.64	18.96	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.58
Среднее	24.00	-	292.13	292.17	-0.04	74.71	57.79	16.92	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.94
Итого	744.00		9056.03	9057.31	-1.28							-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	153.15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	96153.87	95847.03	13771.69	3721.83	14058.31	3734.58	2265.69	760.83	11285.00
	22.02.2023 02:00:00	96178.63	95871.79	13773.00	3722.15	14059.65	3734.90	2266.25	760.91	11287.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **153.15** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2023 г.