Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 1786

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 68_СЦО+ГВС_февраль_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2023

Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	2;	187.91	168.98	18.93	83.56	48.64	34.92	8.00	3.00		93.20	0.00	0.00	96.09	0.00	96.09	-	83.37	0.00				7.50
24.01.2023	24.00	2;	189.86	170.19	19.67	84.48	49.13	35.36	8.00	3.00		94.53	0.00	0.00	97.53	0.00	97.53	-	84.30	0.00				7.70
25.01.2023	24.00	2;	191.49	173.49	18.00	84.40	49.98	34.41	8.00	3.00		94.64	0.00	0.00	97.63	0.00	97.63	-	84.24	0.00				7.51
26.01.2023	24.00	2;	194.58	175.09	19.49	84.04	50.47	33.57	8.00	3.00		96.86	0.00	0.00	99.90	0.00	99.90	-	83.89	0.00				7.54
27.01.2023	24.00	2;	191.47	175.00	16.47	83.88	50.02	33.86	8.00	3.00		94.25	0.00	0.00	97.20	0.00	97.20	-	83.71	0.00				7.33
28.01.2023	24.00	2;	187.42	169.02	18.40	83.72	48.97	34.76	8.00	3.00		92.93	0.00	0.00	95.83	0.00	95.83	-	83.56	0.00				7.44
29.01.2023	24.00	2;	194.25	173.43	20.82	84.16	49.86	34.30	8.00	3.00		97.22	0.00	0.00	100.28	0.00	100.28	-	84.00	0.00				7.72
30.01.2023	24.00	2;	193.56	176.96	16.61	83.42	50.31	33.11	8.00	3.00		95.24	0.00	0.00	98.19	0.00	98.19	-	83.27	0.00				7.27
31.01.2023	24.00	2;	193.17	173.95	19.22	81.67	49.31	32.37	8.00	3.00		96.08	0.00	0.00	98.94	0.00	98.94	-	81.55	0.00				7.22
01.02.2023	24.00	2;	191.25	173.71	17.53	80.95	48.95	32.00	8.00	3.00		94.47	0.00	0.00	97.24	0.00	97.24	-	80.82	0.00				7.00
02.02.2023	24.00	2;	191.36	173.65	17.72	81.39	49.14	32.24	8.00	3.00		94.52	0.00	0.00	97.32	0.00	97.32	-	81.25	0.00				7.06
03.02.2023	24.00	2;	189.29	170.97	18.31	82.07	48.79	33.29	8.00	3.00		93.72	0.00	0.00	96.53	0.00	96.53	-	81.91	0.00				7.22
04.02.2023	24.00	2;	189.34	170.63	18.71	82.03	48.39	33.64	8.00	3.00		93.72	0.00	0.00	96.54	0.00	96.54	-	81.86	0.00				7.30
05.02.2023	24.00	2;	185.59	164.81	20.77	82.24	47.50	34.74	8.00	3.00		92.69	0.00	0.00	95.49	0.00	95.49	-	82.06	0.00				7.46
06.02.2023	24.00	2;	190.85	173.04	17.81	82.26	48.46	33.80	8.00	3.00		94.13	0.00	0.00	96.97	0.00	96.97	-	82.09	0.00				7.34
07.02.2023	24.00	2;	189.75	171.66	18.09	81.68	48.20	33.48	8.00	3.00		93.78	0.00	0.00	96.57	0.00	96.57	-	81.51	0.00				7.25
08.02.2023	24.00	2;	192.28	174.28	18.00	81.55	48.61	32.94	8.00	3.00		95.01	0.00	0.00	97.83	0.00	97.83	-	81.38	0.00				7.23
09.02.2023	24.00	2;	194.22	175.04	19.18	81.48	49.03	32.46	8.00	3.00		96.42	0.00	0.00	99.28	0.00	99.28	-	81.34	0.00				7.27
10.02.2023	24.00	2;	192.06	174.69	17.38	81.35	48.68	32.67	8.00	3.00		94.63	0.00	0.00	97.43	0.00	97.43	-	81.21	0.00				7.14
11.02.2023	24.00	2;	191.26	170.18	21.08	81.84	48.46	33.37	8.00	3.00		95.80	0.00	0.00	98.66	0.00	98.66	-	81.69	0.00				7.43
12.02.2023	24.00	2;	189.42	167.62	21.79	82.41	47.91	34.50	8.00	3.00		95.13	0.00	0.00	98.01	0.00	98.01	-	82.25	0.00				7.60
13.02.2023	24.00	2;	195.54	177.04	18.51	81.84	49.10	32.74	8.00	3.00		96.94	0.00	0.00	99.84	0.00	99.84	-	81.70	0.00				7.33
14.02.2023	24.00	2;	193.43	175.13	18.30	80.84	48.51	32.33	8.00	3.00		95.84	0.00	0.00	98.64	0.00	98.64	-	80.71	0.00				7.16
15.02.2023	24.00	2;	193.87	175.05	18.82	80.93	48.74	32.20	8.00	3.00		96.13	0.00	0.00	98.95	0.00	98.95	-	80.79	0.00				7.18
16.02.2023	24.00	2;	194.81	173.38	21.42	80.51	48.63	31.89	8.00	3.00		97.59	0.00	0.00	100.42	0.00	100.42	-	80.36	0.00				7.28
17.02.2023	24.00	2;	187.92	169.77	18.16	80.13	47.53	32.60	8.00	3.00		93.05	0.00	0.00	95.73	0.00	95.73	-	79.96	0.00				7.01
18.02.2023	24.00	2;	191.16	170.58	20.58	81.55	48.21	33.34	8.00	3.00		95.60	0.00	0.00	98.44	0.00	98.44	-	81.40	0.00				7.39
19.02.2023	24.00	2;	190.95	167.46	23.49	82.24	48.09	34.14	8.00	3.00		96.53	0.00	0.00	99.44	0.00	99.44	-	82.09	0.00				7.67
20.02.2023	24.00	2;	186.98	166.77	20.21	83.56	47.84	35.72	8.00	3.00		93.35	0.00	0.00	96.25	0.00	96.25	-	83.40	0.00				7.67
21.02.2023	24.00	2;	185.06	166.89	18.17	85.89	48.39	37.50	8.00	3.00		91.55	0.00	0.00	94.54	0.00	94.54	-	85.69	0.00				7.84
22.02.2023	24.00	2;	187.13	168.85	18.29	87.18	48.86	38.32	8.00	3.00		92.60	0.00	0.00	95.70	0.00	95.70	-	86.95	0.00				8.09
Среднее	24.00	-	190.88	171.85	19.03	82.56	48.80	33.76	8.00	3.00		94.78	-	-	97.66	-	97.66	-	82.40	-				7.39
Итого	744.00		5917.22	5327.29	589.93							2938.14	0.00	0.00	3027.44	0.00	3027.44	0.00						229.15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	56429.61	46687.96	34283.54	0.00	35116.45	0.00	1880.20	2491.00	5024.50
	22.02.2023 02:00:00	56444.93	46702.44	34290.86	0.00	35124.01	0.00	1880.83	2491.64	5026.50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **229.15** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **601.97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
Абонентское управление
Центра Район
Отчет принят
Соколов Д.А. 26.02.2023 г.