Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 72_СЦО+ГВС_февраль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025
Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	139.09	123.68	15.41	84.42	50.48	33.94	7.00	5.00		62.55	-	-	64.53	-	64.53	-	84.31	-				5.50
24.01.2023	24.00	-	139.62	124.75	14.87	85.37	51.14	34.23	7.00	5.00		62.32	-	-	64.32	-	64.32	-	85.26	-				5.55
25.01.2023	24.00	-	141.61	126.34	15.27	85.20	51.82	33.38	7.00	5.00		63.05	-	-	65.08	-	65.08	-	85.10	-				5.53
26.01.2023	24.00	-	141.76	127.33	14.43	84.76	52.12	32.64	7.00	5.00		62.27	-	-	64.26	-	64.26	-	84.64	-				5.39
27.01.2023	24.00	-	141.09	126.45	14.64	84.71	51.71	33.00	7.00	5.00		62.21	-	-	64.19	-	64.19	-	84.60	-				5.42
28.01.2023	24.00	-	139.08	123.05	16.03	84.56	50.69	33.87	7.00	5.00		62.33	-	-	64.31	-	64.31	-	84.45	-				5.53
29.01.2023	24.00	-	142.68	126.43	16.25	84.95	51.64	33.31	7.00	5.00		63.74	-	-	65.80	-	65.80	-	84.83	-				5.60
30.01.2023	24.00	-	143.62	127.95	15.67	84.08	51.95	32.13	7.00	5.00		63.24	-	-	65.24	-	65.24	-	83.94	-				5.44
31.01.2023	24.00	-	141.57	126.47	15.10	82.39	50.90	31.49	7.00	5.00		62.35	-	-	64.25	-	64.25	-	82.29	-				5.23
01.02.2023	24.00	-	141.14	125.97	15.17	81.74	50.54	31.20	7.00	5.00		62.59	-	-	64.46	-	64.46	-	81.65	-				5.18
02.02.2023	24.00	-	140.30	125.89	14.41	82.14	50.69	31.45	7.00	5.00		61.87	-	-	63.73	-	63.73	-	82.04	-				5.15
03.02.2023	24.00	-	139.38	124.08	15.30	82.81	50.54	32.27	7.00	5.00		61.96	-	-	63.86	-	63.86	-	82.70	-				5.28
04.02.2023	24.00	-	139.52	124.12	15.40	82.83	50.21	32.62	7.00	5.00		62.13	-	-	63.99	-	63.99	-	82.72	-				5.33
05.02.2023	24.00	-	138.67	120.49	18.18	83.04	49.85	33.19	7.00	5.00		63.44	-	-	65.39	-	65.39	-	82.95	-				5.52
06.02.2023	24.00	-	140.48	125.61	14.87	82.96	50.59	32.37	7.00	5.00		62.10	-	-	64.01	-	64.01	-	82.85	-				5.31
07.02.2023	24.00	-	139.49	124.67	14.82	82.46	50.29	32.17	7.00	5.00		61.65	-	-	63.52	-	63.52	-	82.36	-				5.24
08.02.2023	24.00	-	141.63	126.40	15.23	82.31	50.35	31.96	7.00	5.00		62.79	-	-	64.68	-	64.68	-	82.20	-				5.30
09.02.2023	24.00	-	141.91	127.05	14.86	82.21	50.72	31.49	7.00	5.00		62.69	-	-	64.54	-	64.54	-	82.10	-				5.23
10.02.2023	24.00	-	140.88	126.61	14.27	82.14	50.38	31.76	7.00	5.00		61.96	-	-	63.81	-	63.81	-	82.04	-				5.20
11.02.2023	24.00	-	139.41	124.00	15.41	82.62	50.34	32.28	7.00	5.00		62.06	-	-	63.94	-	63.94	-	82.52	-				5.28
12.02.2023	24.00	-	139.54	122.73	16.81	83.19	49.90	33.29	7.00	5.00		62.91	-	-	64.84	-	64.84	-	83.08	-				5.49
13.02.2023	24.00	-	143.39	129.01	14.38	82.57	51.17	31.40	7.00	5.00		63.48	-	-	65.38	-	65.38	-	82.45	-				5.24
14.02.2023	24.00	-	142.32	128.48	13.84	81.56	50.68	30.88	7.00	5.00		63.17	-	-	65.03	-	65.03	-	81.44	-				5.10
15.02.2023	24.00	-	144.42	128.67	15.75	81.70	50.87	30.83	7.00	5.00		65.23	-	-	67.17	-	67.17	-	81.61	-				5.26
16.02.2023	24.00	-	142.15	127.94	14.21	81.20	50.68	30.52	7.00	5.00		63.49	-	-	65.35	-	65.35	-	81.08	-				5.06
17.02.2023	24.00	-	140.55	125.20	15.35	81.01	49.69	31.32	7.00	5.00		63.66	-	-	65.52	-	65.52	-	80.89	-				5.17
18.02.2023	24.00	-	141.87	126.01	15.86	82.37	50.41	31.96	7.00	5.00		64.48	-	-	66.41	-	66.41	-	82.26	-				5.34
19.02.2023	24.00	-	142.20	124.54	17.66	83.04	50.39	32.65	7.00	5.00		65.71	-	-	67.72	-	67.72	-	82.95	-				5.54
20.02.2023	24.00	-	137.76	123.63	14.13	84.48	50.59	33.89	7.00	5.00		61.81	-	-	63.77	-	63.77	-	84.39	-				5.39
21.02.2023	24.00	-	138.66	123.10	15.56	86.85	51.14	35.71	7.00	5.00		62.82	-	-	64.92	-	64.92	-	86.76	-				5.76
22.02.2023	23.00	-	133.73	119.44	14.29	88.02	51.42	36.60	7.00	5.00		63.01	-	-	65.18	-	65.18	-	87.90	-				5.64
Среднее	23.97	-	140.63	125.36	15.27	83.34	50.77	32.57	7.00	5.00		62.87	-	-	64.81	-	64.81	-	83.24	-				5.36
Итого	743.00		4359.52	3886.09	473.43							1949.07	0.00	0.00	2009.20	0.00	2009.20	0.00						166.18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	47185.11	40809.95	19079.36	-	19601.11	-	1794.44	1476.77	10199.00
	22.02.2023 02:00:00	47196.25	40820.47	19084.03	-	19605.94	-	1794.88	1477.18	10201.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **166.18** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **483.09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
СЕКТОР БАЛАНСА
Соколов Д.А. 26.02.2023 г.