Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 78_СЦО+ГВС_февраль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025

Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1795

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0816

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	160.40	150.31	10.09	84.98	54.90	30.08	7.00	5.00		77.55	-	-	80.03	-	80.03	-	84.89	-				5.39
24.01.2023	24.00	-	160.74	151.58	9.16	85.90	55.55	30.35	7.00	5.00		77.09	-	-	79.62	-	79.62	-	85.81	-				5.39
25.01.2023	24.00	-	163.92	153.57	10.35	85.69	56.24	29.45	7.00	5.00		79.06	-	-	81.64	-	81.64	-	85.61	-				5.42
26.01.2023	24.00	-	165.60	155.25	10.35	85.28	56.62	28.66	7.00	5.00		79.78	-	-	82.34	-	82.34	-	85.20	-				5.34
27.01.2023	24.00	-	163.57	154.60	8.97	85.27	56.15	29.12	7.00	5.00		78.19	-	-	80.70	-	80.70	-	85.19	-				5.28
28.01.2023	24.00	-	160.12	149.65	10.47	85.12	55.08	30.04	7.00	5.00		77.14	-	-	79.63	-	79.63	-	85.03	-				5.39
29.01.2023	24.00	-	165.55	153.57	11.98	85.46	56.04	29.42	7.00	5.00		80.40	-	-	82.99	-	82.99	-	85.37	-				5.55
30.01.2023	24.00	-	165.95	155.94	10.01	84.61	56.27	28.34	7.00	5.00		79.76	-	-	82.30	-	82.30	-	84.51	-				5.28
31.01.2023	24.00	-	163.98	153.91	10.07	82.88	55.24	27.64	7.00	5.00		78.63	-	-	81.03	-	81.03	-	82.81	-				5.10
01.02.2023	24.00	-	163.18	153.54	9.64	82.20	54.67	27.53	7.00	5.00		77.98	-	-	80.36	-	80.36	-	82.12	-				5.03
02.02.2023	24.00	-	163.23	153.27	9.96	82.58	54.70	27.88	7.00	5.00		78.14	-	-	80.55	-	80.55	-	82.50	-				5.10
03.02.2023	24.00	-	160.57	151.27	9.30	83.25	54.58	28.67	7.00	5.00		76.66	-	-	79.02	-	79.02	-	83.16	-				5.12
04.02.2023	24.00	-	161.37	150.81	10.56	83.27	54.25	29.02	7.00	5.00		77.56	-	-	79.97	-	79.97	-	83.18	-				5.26
05.02.2023	24.00	-	157.50	146.09	11.41	83.49	53.53	29.96	7.00	5.00		76.12	-	-	78.46	-	78.46	-	83.41	-				5.34
06.02.2023	24.00	-	163.82	152.21	11.61	83.41	54.32	29.09	7.00	5.00		79.16	-	-	81.62	-	81.62	-	83.32	-				5.41
07.02.2023	24.00	-	161.56	151.39	10.17	82.91	54.01	28.90	7.00	5.00		77.41	-	-	79.78	-	79.78	-	82.83	-				5.23
08.02.2023	24.00	-	164.59	153.04	11.55	82.76	54.46	28.30	7.00	5.00		79.42	-	-	81.84	-	81.84	-	82.67	-				5.29
09.02.2023	24.00	-	164.92	154.19	10.73	82.65	54.77	27.88	7.00	5.00		79.06	-	-	81.46	-	81.46	-	82.56	-				5.20
10.02.2023	24.00	-	163.32	153.90	9.42	82.58	54.62	27.96	7.00	5.00		78.07	-	-	80.43	-	80.43	-	82.51	-				5.09
11.02.2023	24.00	-	160.84	150.64	10.20	83.06	54.54	28.52	7.00	5.00		77.31	-	-	79.67	-	79.67	-	82.97	-				5.15
12.02.2023	24.00	-	160.88	148.50	12.38	83.62	54.16	29.46	7.00	5.00		78.15	-	-	80.55	-	80.55	-	83.53	-				5.42
13.02.2023	24.00	-	165.62	156.17	9.45	83.00	55.23	27.77	7.00	5.00		78.90	-	-	81.34	-	81.34	-	82.91	-				5.13
14.02.2023	24.00	-	164.52	154.37	10.15	81.99	54.55	27.44	7.00	5.00		78.82	-	-	81.16	-	81.16	-	81.90	-				5.08
15.02.2023	24.00	-	164.15	154.39	9.76	82.14	54.58	27.56	7.00	5.00		78.47	-	-	80.83	-	80.83	-	82.06	-				5.07
16.02.2023	24.00	-	163.32	153.34	9.98	81.63	54.17	27.46	7.00	5.00		78.14	-	-	80.48	-	80.48	-	81.53	-				5.03
17.02.2023	24.00	-	158.96	150.18	8.78	81.43	53.16	28.27	7.00	5.00		75.73	-	-	77.97	-	77.97	-	81.34	-				4.97
18.02.2023	24.00	-	161.64	150.29	11.35	82.78	53.95	28.83	7.00	5.00		78.05	-	-	80.40	-	80.40	-	82.68	-				5.28
19.02.2023	24.00	-	159.70	148.51	11.19	83.45	54.10	29.35	7.00	5.00		77.08	-	-	79.46	-	79.46	-	83.37	-				5.30
20.02.2023	24.00	-	157.32	147.83	9.49	84.91	54.44	30.47	7.00	5.00		75.25	-	-	77.66	-	77.66	-	84.83	-				5.32
21.02.2023	24.00	-	157.05	147.68	9.37	87.26	55.41	31.85	7.00	5.00		75.04	-	-	77.57	-	77.57	-	87.18	-				5.53
22.02.2023	24.00	-	158.62	149.27	9.35	88.45	56.14	32.31	7.00	5.00		75.73	-	-	78.34	-	78.34	-	88.35	-				5.66
Среднее	24.00	-	162.15	151.91	10.23	83.81	54.85	28.95	7.00	5.00		77.87	-	-	80.30	-	80.30	-	83.72	-				5.26
Итого	744.00		5026.51	4709.26	317.25							2413.85	0.00	0.00	2489.20	0.00	2489.20	0.00						163.12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **163.12** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **323.72** куб.м.

Ответственний за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
Абонентское управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 20.02.2023 г.