

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП5**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9069.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **24126**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 08.08.2025 | Режим (схема): | ОП: 02; |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207740 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,223 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут: | Gот.= 66,9 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2023 по 22.02.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.01.2023 | 24,00 | | 119,39 | 119,39 | 0,00 | 84,61 | 53,47 | 31,14 | | | | | | | | | | | | | | 3,73 |
| 24.01.2023 | 24,00 | | 118,62 | 118,62 | 0,00 | 85,49 | 53,70 | 31,79 | | | | | | | | | | | | | | 3,78 |
| 25.01.2023 | 24,00 | | 116,21 | 116,21 | 0,00 | 85,33 | 53,58 | 31,75 | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 26.01.2023 | 24,00 | | 117,50 | 117,50 | 0,00 | 84,95 | 54,08 | 30,87 | | | | | | | | | | | | | | 3,63 |
| 27.01.2023 | 24,00 | | 116,86 | 116,86 | 0,00 | 84,90 | 53,84 | 31,06 | | | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 28.01.2023 | 24,00 | | 113,90 | 113,90 | 0,00 | 84,73 | 52,78 | 31,95 | | | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 29.01.2023 | 24,00 | | 117,01 | 117,01 | 0,00 | 85,13 | 53,63 | 31,50 | | | | | | | | | | | | | | 3,69 |
| 30.01.2023 | 24,00 | | 118,16 | 118,16 | 0,00 | 84,36 | 53,79 | 30,57 | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 31.01.2023 | 24,00 | | 116,78 | 116,78 | 0,00 | 82,58 | 52,73 | 29,85 | | | | | | | | | | | | | | 3,49 |
| 01.02.2023 | 24,00 | | 121,91 | 121,91 | 0,00 | 81,80 | 53,18 | 28,62 | | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| 02.02.2023 | 24,00 | | 127,88 | 127,88 | 0,00 | 82,24 | 54,67 | 27,57 | | | | | | | | | | | | | | 3,54 |
| 03.02.2023 | 24,00 | | 126,22 | 126,22 | 0,00 | 82,93 | 54,01 | 28,92 | | | | | | | | | | | | | | 3,66 |
| 04.02.2023 | 24,00 | | 126,28 | 126,28 | 0,00 | 82,88 | 53,70 | 29,18 | | | | | | | | | | | | | | 3,69 |
| 05.02.2023 | 24,00 | | 123,03 | 123,03 | 0,00 | 83,11 | 53,18 | 29,93 | | | | | | | | | | | | | | 3,69 |
| 06.02.2023 | 24,00 | | 127,78 | 127,78 | 0,00 | 83,15 | 53,89 | 29,26 | | | | | | | | | | | | | | 3,74 |
| 07.02.2023 | 24,00 | | 126,99 | 126,99 | 0,00 | 82,53 | 53,49 | 29,04 | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 08.02.2023 | 24,00 | | 128,70 | 128,70 | 0,00 | 82,41 | 53,73 | 28,68 | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 09.02.2023 | 24,00 | | 129,42 | 129,42 | 0,00 | 82,34 | 53,95 | 28,39 | | | | | | | | | | | | | | 3,68 |
| 10.02.2023 | 24,00 | | 129,21 | 129,21 | 0,00 | 82,23 | 53,77 | 28,46 | | | | | | | | | | | | | | 3,68 |
| 11.02.2023 | 24,00 | | 126,91 | 126,91 | 0,00 | 82,70 | 53,65 | 29,05 | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 12.02.2023 | 24,00 | | 125,52 | 125,52 | 0,00 | 83,29 | 53,48 | 29,81 | | | | | | | | | | | | | | 3,75 |
| 13.02.2023 | 24,00 | | 130,67 | 130,67 | 0,00 | 82,73 | 54,41 | 28,32 | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 14.02.2023 | 24,00 | | 129,68 | 129,68 | 0,00 | 81,73 | 53,96 | 27,77 | | | | | | | | | | | | | | 3,61 |
| 15.02.2023 | 24,00 | | 129,64 | 129,64 | 0,00 | 81,78 | 54,12 | 27,66 | | | | | | | | | | | | | | 3,59 |
| 16.02.2023 | 24,00 | | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 81,37 | 53,77 | 27,60 | | | | | | | | | | | | | | 3,57 |
| 17.02.2023 | 24,00 | | 126,19 | 126,19 | 0,00 | 80,96 | 52,84 | 28,12 | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 18.02.2023 | 24,00 | | 127,05 | 127,05 | 0,00 | 82,38 | 53,49 | 28,89 | | | | | | | | | | | | | | 3,68 |
| 19.02.2023 | 24,00 | | 125,58 | 125,58 | 0,00 | 83,07 | 53,49 | 29,58 | | | | | | | | | | | | | | 3,72 |
| 20.02.2023 | 24,00 | | 124,41 | 124,41 | 0,00 | 84,41 | 53,51 | 30,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,85 |
| 21.02.2023 | 24,00 | | 124,14 | 124,14 | 0,00 | 86,77 | 54,35 | 32,42 | | | | | | | | | | | | | | 4,03 |
| 22.02.2023 | 24,00 | | 125,44 | 125,44 | 0,00 | 88,09 | 54,90 | 33,19 | | | | | | | | | | | | | | 4,17 |
| Среднее | 24,00 | | 124,07 | 124,07 | 0,00 | 83,45 | 53,71 | 29,74 | | | | | | | | | | | | | | 3,69 |
| Итого | 744,00 | | 3846,08 | 3846,08 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 114,42 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал
куб.м

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,28 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **114,42** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 27.02.2023 10:08 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергоснабжающей организации
 6c9c1403-a749-4b7e-9181-eaa44883188f3



Идентификатор документа 6c9cf403-a749-4b7e-9f8f-aaa4883188f3



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 27.02.2023 10:08 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 27.02.2023 10:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |