Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 201505
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= 0.2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 52_ТЦ-1 СЦО_февраль_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 29.03.2025
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.229817 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	78.30	73.59	4.71	84.29	47.51	36.78	7.00	5.00													3.11
24.01.2023	24.00	-	78.95	74.25	4.70	85.19	47.81	37.38	7.00	5.00													3.18
25.01.2023	24.00	-	80.22	75.40	4.82	85.05	48.47	36.58	7.00	5.00													3.17
26.01.2023	24.00	-	81.20	76.30	4.90	84.68	48.97	35.71	7.00	5.00													3.14
27.01.2023	24.00	-	80.73	75.82	4.91	84.61	48.77	35.84	7.00	5.00													3.14
28.01.2023	24.00	-	78.71	73.95	4.76	84.43	47.79	36.64	7.00	5.00													3.12
29.01.2023	24.00	-	80.81	75.99	4.82	84.84	48.53	36.31	7.00	5.00													3.17
30.01.2023	24.00	-	81.60	76.64	4.96	84.09	48.87	35.22	7.00	5.00													3.12
31.01.2023	24.00	-	80.65	75.84	4.81	82.31	47.79	34.52	7.00	5.00													3.02
01.02.2023	24.00	-	80.31	75.59	4.72	81.54	47.32	34.22	7.00	5.00													2.98
02.02.2023	24.00	-	80.24	75.47	4.77	81.96	47.49	34.47	7.00	5.00													3.00
03.02.2023	24.00	-	79.17	74.42	4.75	82.63	47.42	35.21	7.00	5.00													3.02
04.02.2023	24.00	-	79.21	74.39	4.82	82.59	47.14	35.45	7.00	5.00													3.04
05.02.2023	24.00	-	77.10	72.33	4.77	82.79	46.40	36.39	7.00	5.00													3.03
06.02.2023	24.00	-	80.15	75.19	4.96	82.85	47.02	35.83	7.00	5.00													3.11
07.02.2023	24.00	-	79.71	74.73	4.98	82.24	46.60	35.64	7.00	5.00													3.07
08.02.2023	24.00	-	80.73	75.70	5.03	82.12	46.90	35.22	7.00	5.00													3.08
09.02.2023	24.00	-	81.12	76.12	5.00	82.08	47.28	34.80	7.00	5.00													3.06
10.02.2023	24.00	-	80.80	75.78	5.02	81.93	46.96	34.97	7.00	5.00													3.06
11.02.2023	24.00	-	79.25	74.30	4.95	82.35	46.84	35.51	7.00	5.00													3.05
12.02.2023	24.00	-	78.57	73.62	4.95	82.91	46.51	36.40	7.00	5.00													3.09
13.02.2023	24.00	-	81.78	76.74	5.04	82.38	47.43	34.95	7.00	5.00													3.10
14.02.2023	24.00	-	81.06	76.11	4.95	81.39	47.13	34.26	7.00	5.00													3.01
15.02.2023	24.00	-	81.03	76.12	4.91	81.46	47.35	34.11	7.00	5.00													3.00
16.02.2023	24.00	-	80.60	75.71	4.89	81.05	47.21	33.84	7.00	5.00													2.96
17.02.2023	24.00	-	78.92	74.00	4.92	80.64	46.15	34.49	7.00	5.00													2.95
18.02.2023	24.00	-	79.45	74.51	4.94	82.05	46.66	35.39	7.00	5.00													3.04
19.02.2023	24.00	-	78.55	73.63	4.92	82.71	46.56	36.15	7.00	5.00													3.07
20.02.2023	24.00	-	77.88	72.98	4.90	84.02	46.31	37.71	7.00	5.00													3.17
21.02.2023	24.00	-	77.82	72.79	5.03	86.35	46.39	39.96	7.00	5.00													3.35
22.02.2023	24.00	-	78.65	73.62	5.03	87.64	46.81	40.83	7.00	5.00													3.45
Среднее	24.00	-	79.78	74.89	4.89	83.13	47.30	35.83	7.00	5.00													3.09
Итого	744.00		2473.27	2321.63	151.64																		95.84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	27988.32	26633.79	-	-	-	V4_TV1	1012.57	109.23	11405.00
	22.02.2023 02:00:00	27994.97	26640.01	-	-	-	V4_TV1	1012.86	109.25	11407.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **95.84** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2023 г.