Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9907.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ново-Александровская 19_СЦО+ГВС_февраль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 27.07.2025 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.217 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	129.58	119.78	9.80	83.57	57.09	26.48	7.00	5.00		50.20	-	-	51.76	-	51.76	-	83.56	-				4.00
24.01.2023	24.00	-	131.47	122.13	9.34	84.44	57.75	26.69	7.00	5.00		50.91	-	-	52.52	-	52.52	-	84.45	-				4.06
25.01.2023	24.00	-	133.98	125.31	8.67	84.30	58.55	25.75	7.00	5.00		51.52	-	-	53.17	-	53.17	-	84.31	-				3.97
26.01.2023	24.00	-	135.67	127.25	8.42	83.94	58.95	24.99	7.00	5.00		52.02	-	-	53.64	-	53.64	-	83.95	-				3.90
27.01.2023	24.00	-	134.63	125.54	9.09	83.94	58.55	25.39	7.00	5.00		52.10	-	-	53.75	-	53.75	-	83.95	-				3.96
28.01.2023	24.00	-	129.71	121.15	8.56	83.71	57.40	26.31	7.00	5.00		49.88	-	-	51.43	-	51.43	-	83.71	-				3.91
29.01.2023	24.00	-	134.63	125.31	9.32	84.10	58.34	25.76	7.00	5.00		52.09	-	-	53.75	-	53.75	-	84.10	-				4.02
30.01.2023	24.00	-	135.89	127.35	8.54	83.31	58.61	24.70	7.00	5.00		52.12	-	-	53.77	-	53.77	-	83.31	-				3.87
31.01.2023	24.00	-	134.62	125.29	9.33	81.57	57.29	24.28	7.00	5.00		52.12	-	-	53.64	-	53.64	-	81.58	-				3.81
01.02.2023	24.00	-	133.32	124.63	8.69	80.90	56.85	24.05	7.00	5.00		51.36	-	-	52.84	-	52.84	-	80.92	-				3.71
02.02.2023	24.00	-	133.35	124.46	8.89	81.30	56.92	24.38	7.00	5.00		51.50	-	-	52.99	-	52.99	-	81.31	-				3.76
03.02.2023	24.00	-	130.70	122.42	8.28	81.92	56.75	25.17	7.00	5.00		50.19	-	-	51.66	-	51.66	-	81.93	-				3.77
04.02.2023	24.00	-	131.12	122.13	8.99	81.95	56.62	25.33	7.00	5.00		50.69	-	-	52.20	-	52.20	-	81.96	-				3.84
05.02.2023	24.00	-	127.76	117.11	10.65	82.10	55.88	26.22	7.00	5.00		50.52	-	-	52.03	-	52.03	-	82.10	-				3.95
06.02.2023	24.00	-	132.65	123.83	8.82	82.11	56.87	25.24	7.00	5.00		51.31	-	-	52.87	-	52.87	-	82.11	-				3.85
07.02.2023	24.00	-	131.49	122.82	8.67	81.58	56.43	25.15	7.00	5.00		50.75	-	-	52.25	-	52.25	-	81.58	-				3.80
08.02.2023	24.00	-	135.61	124.33	11.28	81.44	56.64	24.80	7.00	5.00		53.72	-	-	55.28	-	55.28	-	81.44	-				4.01
09.02.2023	24.00	-	136.63	125.36	11.27	81.36	56.99	24.37	7.00	5.00		54.02	-	-	55.61	-	55.61	-	81.38	-				3.98
10.02.2023	24.00	-	134.40	125.19	9.21	81.25	56.67	24.58	7.00	5.00		51.95	-	-	53.46	-	53.46	-	81.25	-				3.83
11.02.2023	24.00	-	130.64	122.25	8.39	81.72	56.54	25.18	7.00	5.00		50.44	-	-	51.93	-	51.93	-	81.72	-				3.77
12.02.2023	24.00	-	129.88	120.86	9.02	82.24	56.35	25.89	7.00	5.00		50.67	-	-	52.23	-	52.23	-	82.23	-				3.88
13.02.2023	24.00	-	136.65	127.87	8.78	81.72	57.44	24.28	7.00	5.00		52.90	-	-	54.48	-	54.48	-	81.73	-				3.83
14.02.2023	24.00	-	134.94	126.66	8.28	80.75	56.81	23.94	7.00	5.00		52.26	-	-	53.77	-	53.77	-	80.75	-				3.71
15.02.2023	24.00	-	134.16	126.52	7.64	80.88	56.91	23.97	7.00	5.00		51.68	-	-	53.16	-	53.16	-	80.89	-				3.66
16.02.2023	24.00	-	133.30	125.92	7.38	80.39	56.55	23.84	7.00	5.00		51.17	-	-	52.61	-	52.61	-	80.39	-				3.60
17.02.2023	24.00	-	129.45	121.54	7.91	80.14	55.46	24.68	7.00	5.00		50.02	-	-	51.47	-	51.47	-	80.13	-				3.64
18.02.2023	24.00	-	130.95	122.68	8.27	81.43	56.22	25.21	7.00	5.00		50.48	-	-	51.96	-	51.96	-	81.42	-				3.78
19.02.2023	24.00	-	128.63	120.55	8.08	82.08	56.20	25.88	7.00	5.00		49.74	-	-	51.23	-	51.23	-	82.08	-				3.79
20.02.2023	24.00	-	127.56	119.77	7.79	83.46	56.60	26.86	7.00	5.00		49.20	-	-	50.74	-	50.74	-	83.48	-				3.88
21.02.2023	24.00	-	127.15	119.26	7.89	85.75	57.38	28.37	7.00	5.00		49.19	-	-	50.79	-	50.79	-	85.75	-				4.07
22.02.2023	24.00	-	128.60	121.11	7.49	86.94	58.33	28.61	7.00	5.00		49.39	-	-	51.08	-	51.08	-	86.92	-				4.12
Среднее	24.00	-	132.23	123.43	8.80	82.46	57.09	25.37	7.00	5.00		51.16	-	-	52.71	-	52.71	-	82.46	-				3.86
Итого	744.00		4099.12	3826.38	272.74							1586.11	0.00	0.00	1634.07	0.00	1634.07	0.00						119.70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	51506.89	48121.14	20418.63	-	20982.33	-	1376.77	1589.84	12186.00
	22.02.2023 03:00:00	51523.12	48136.64	20424.73	-	20988.64	-	1377.28	1590.37	12189.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **119.70** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **278.31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2023 г.