Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 25 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ново-Александровская 25_СЦО+ГВС_февраль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 06.06.2023 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.224 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.19688

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0635

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	105.45	92.16	13.29	82.84	49.67	33.17	7.00	5.00		38.39	-	-	39.57	-	39.57	-	82.87	-				4.16
24.01.2023	24.00	-	106.54	92.75	13.79	83.80	50.35	33.45	7.00	5.00		39.04	-	-	40.26	-	40.26	-	83.84	-				4.26
25.01.2023	24.00	-	105.15	93.80	11.35	83.67	51.10	32.57	7.00	5.00		36.67	-	-	37.79	-	37.79	-	83.69	-				4.01
26.01.2023	24.00	-	104.09	94.44	9.65	83.28	51.33	31.95	7.00	5.00		34.96	-	-	36.04	-	36.04	-	83.29	-				3.82
27.01.2023	24.00	-	105.57	93.86	11.71	83.17	51.02	32.15	7.00	5.00		36.79	-	-	37.93	-	37.93	-	83.20	-				4.00
28.01.2023	24.00	-	102.55	91.91	10.64	82.97	50.10	32.87	7.00	5.00		35.56	-	-	36.67	-	36.67	-	82.98	-				3.91
29.01.2023	24.00	-	105.76	93.83	11.93	83.43	50.78	32.65	7.00	5.00		36.98	-	-	38.13	-	38.13	-	83.44	-				4.06
30.01.2023	24.00	-	104.60	94.56	10.04	82.63	51.08	31.55	7.00	5.00		34.96	-	-	36.04	-	36.04	-	82.61	-				3.82
31.01.2023	24.00	-	103.80	93.60	10.20	80.93	50.11	30.82	7.00	5.00		35.08	-	-	36.11	-	36.11	-	80.95	-				3.71
01.02.2023	24.00	-	103.93	93.34	10.59	80.25	49.68	30.57	7.00	5.00		35.35	-	-	36.38	-	36.38	-	80.30	-				3.71
02.02.2023	24.00	-	103.76	93.20	10.56	80.66	49.70	30.96	7.00	5.00		35.19	-	-	36.22	-	36.22	-	80.69	-				3.74
03.02.2023	24.00	-	102.19	92.25	9.94	81.28	49.74	31.54	7.00	5.00		34.68	-	-	35.70	-	35.70	-	81.30	-				3.72
04.02.2023	24.00	-	103.57	92.29	11.28	81.32	49.42	31.90	7.00	5.00		36.14	-	-	37.24	-	37.24	-	81.35	-				3.87
05.02.2023	24.00	-	103.34	90.17	13.17	81.50	48.70	32.80	7.00	5.00		37.76	-	-	38.91	-	38.91	-	81.54	-				4.04
06.02.2023	24.00	-	103.83	93.02	10.81	81.49	49.53	31.96	7.00	5.00		35.64	-	-	36.71	-	36.71	-	81.50	-				3.86
07.02.2023	24.00	-	102.83	92.31	10.52	80.96	49.36	31.60	7.00	5.00		35.11	-	-	36.13	-	36.13	-	80.99	-				3.77
08.02.2023	24.00	-	103.20	92.88	10.32	80.84	49.64	31.20	7.00	5.00		34.70	-	-	35.73	-	35.73	-	80.85	-				3.74
09.02.2023	24.00	-	104.40	93.01	11.39	80.77	50.12	30.65	7.00	5.00		35.53	-	-	36.57	-	36.57	-	80.77	-				3.78
10.02.2023	24.00	-	103.89	92.71	11.18	80.67	50.08	30.59	7.00	5.00		35.29	-	-	36.32	-	36.32	-	80.70	-				3.74
11.02.2023	24.00	-	101.68	91.30	10.38	81.10	49.91	31.19	7.00	5.00		34.38	-	-	35.37	-	35.37	-	81.13	-				3.70
12.02.2023	24.00	-	103.48	90.73	12.75	81.66	49.13	32.53	7.00	5.00		36.86	-	-	38.00	-	38.00	-	81.69	-				4.00
13.02.2023	24.00	-	103.21	93.49	9.72	81.12	50.08	31.04	7.00	5.00		33.88	-	-	34.86	-	34.86	-	81.12	-				3.70
14.02.2023	24.00	-	103.96	92.79	11.17	80.12	49.72	30.40	7.00	5.00		35.31	-	-	36.33	-	36.33	-	80.13	-				3.72
15.02.2023	24.00	-	102.21	92.77	9.44	80.23	49.87	30.36	7.00	5.00		33.49	-	-	34.45	-	34.45	-	80.28	-				3.58
16.02.2023	24.00	-	102.86	92.23	10.63	79.76	49.68	30.08	7.00	5.00		34.64	-	-	35.63	-	35.63	-	79.76	-				3.63
17.02.2023	24.00	-	101.71	90.79	10.92	79.48	48.50	30.98	7.00	5.00		34.73	-	-	35.70	-	35.70	-	79.47	-				3.68
18.02.2023	24.00	-	102.26	91.22	11.04	80.83	48.97	31.86	7.00	5.00		34.59	-	-	35.60	-	35.60	-	80.82	-				3.80
19.02.2023	24.00	-	102.29	90.34	11.95	81.49	49.10	32.39	7.00	5.00		35.53	-	-	36.58	-	36.58	-	81.54	-				3.91
20.02.2023	24.00	-	100.80	89.79	11.01	82.84	48.83	34.01	7.00	5.00		34.42	-	-	35.48	-	35.48	-	82.90	-				3.97
21.02.2023	24.00	-	100.68	89.58	11.10	85.13	49.33	35.80	7.00	5.00		34.38	-	-	35.48	-	35.48	-	85.18	-				4.16
22.02.2023	24.00	-	100.52	90.24	10.28	86.33	49.92	36.41	7.00	5.00		33.61	-	-	34.71	-	34.71	-	86.32	-				4.18
Среднее	24.00	-	103.36	92.30	11.06	81.82	49.82	32.00	7.00	5.00		35.47	-	-	36.54	-	36.54	-	81.85	-				3.86
Итого	744.00		3204.11	2861.36	342.75							1099.64	0.00	0.00	1132.64	0.00	1132.64	0.00						119.72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 00:00:00	43510.71	31511.54	11663.76	-	11973.35	-	1809.63	888.49	12086.00
	22.02.2023 03:00:00	43518.80	31519.15	11666.17	-	11975.84	-	1809.95	888.70	12088.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 119.72 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 349.74 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2023 г.