Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8567.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ногина 6 / СЦО | Строит.Адрес: Ногина 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ногина 6_СЦО_февраль_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2072 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2024 | Тхв, гр.С= 1.51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлок	Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлок	Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	78.16	72.58	5.57	83.71	49.52	34.20	6.11	3.47														2.95
24.01.2023	24.00	-	78.42	72.86	5.56	83.99	49.20	34.79	6.13	3.47														3.01
25.01.2023	24.00	-	78.64	73.04	5.60	84.37	49.76	34.61	6.15	3.47														3.00
26.01.2023	24.00	-	79.63	73.84	5.79	85.03	50.68	34.35	6.18	3.45														3.03
27.01.2023	24.00	-	79.03	73.40	5.64	83.75	50.13	33.62	6.16	3.46														2.94
28.01.2023	24.00	-	78.57	72.88	5.69	83.69	49.50	34.19	6.14	3.48														2.97
29.01.2023	24.00	-	78.56	72.86	5.70	84.34	49.59	34.75	6.15	3.49														3.02
30.01.2023	24.00	-	78.81	73.12	5.68	84.19	49.79	34.40	6.17	3.48														3.00
31.01.2023	24.00	-	78.48	72.94	5.55	81.97	48.84	33.12	6.16	3.49														2.87
01.02.2023	24.00	-	78.85	73.20	5.65	82.84	49.38	33.46	6.16	3.48														2.92
02.02.2023	24.00	-	78.90	73.26	5.63	82.74	49.45	33.29	6.16	3.47														2.91
03.02.2023	24.00	-	79.21	73.36	5.85	82.21	49.08	33.13	6.16	3.46														2.91
04.02.2023	24.00	-	79.09	73.44	5.65	82.12	48.84	33.27	6.16	3.46														2.91
05.02.2023	24.00	-	78.01	72.39	5.62	81.67	48.16	33.50	6.10	3.46														2.89
06.02.2023	24.00	-	78.81	73.19	5.62	82.37	48.57	33.80	6.14	3.46														2.94
07.02.2023	24.00	-	78.94	73.16	5.78	82.28	48.51	33.77	6.14	3.45														2.95
08.02.2023	24.00	-	79.08	73.46	5.62	82.01	48.50	33.51	6.15	3.45														2.93
09.02.2023	24.00	-	79.13	73.47	5.67	82.37	48.82	33.56	6.16	3.45														2.94
10.02.2023	24.00	-	78.87	73.19	5.68	82.01	48.47	33.55	6.16	3.47														2.92
11.02.2023	24.00	-	78.89	73.20	5.69	81.86	48.49	33.37	6.16	3.47														2.91
12.02.2023	24.00	-	78.42	72.74	5.68	81.69	48.14	33.56	6.13	3.47														2.91
13.02.2023	24.00	-	78.96	73.22	5.74	82.73	49.07	33.67	6.16	3.47														2.94
14.02.2023	24.00	-	79.35	73.63	5.72	82.49	49.28	33.21	6.17	3.45														2.92
15.02.2023	24.00	-	79.76	74.02	5.74	83.14	49.88	33.26	6.18	3.43														2.94
16.02.2023	24.00	-	79.24	73.61	5.63	81.60	49.14	32.46	6.16	3.45														2.85
17.02.2023	24.00	-	78.24	72.55	5.69	81.79	48.50	33.29	6.13	3.48														2.88
18.02.2023	24.00	-	78.59	72.87	5.73	82.11	48.84	33.27	6.15	3.49														2.90
19.02.2023	24.00	-	78.34	72.63	5.71	81.74	48.56	33.19	6.14	3.50														2.88
20.02.2023	24.00	-	77.75	72.01	5.74	83.22	48.65	34.57	6.11	3.50														2.97
21.02.2023	24.00	-	78.36	72.56	5.81	87.33	50.14	37.19	6.13	3.48														3.21
22.02.2023	24.00	-	78.64	72.88	5.76	89.22	50.91	38.31	6.15	3.47														3.31
Среднее	24.00	-	78.77	73.08	5.68	83.12	49.17	33.94	6.15	3.47														2.96
Итого	744.00		2441.73	2265.56	176.17																			91.64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1.51 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **91.64** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
СЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.02.2023 г.