Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8061.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 131 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 131 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховской д.133 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 131_СЦО_февраль_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2282 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 29.09.2023 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	261.15	258.64	2.51	60.79	54.67	6.12	4.11	2.83														1.74
24.01.2023	24.00	-	261.09	258.57	2.52	60.67	54.50	6.18	4.11	2.83														1.75
25.01.2023	24.00	-	262.17	259.60	2.57	60.20	54.21	5.99	4.15	2.86														1.71
26.01.2023	24.00	-	262.75	260.06	2.69	61.54	55.41	6.13	4.19	2.90														1.76
27.01.2023	24.00	-	262.92	260.19	2.73	61.48	55.35	6.13	4.19	2.90														1.77
28.01.2023	24.00	-	262.64	259.91	2.73	61.53	55.30	6.23	4.18	2.90														1.79
29.01.2023	24.00	-	262.61	259.87	2.74	61.64	55.42	6.22	4.18	2.89														1.79
30.01.2023	24.00	-	262.81	260.03	2.78	59.22	53.57	5.65	4.17	2.89														1.64
31.01.2023	24.00	-	263.25	260.44	2.81	55.86	50.67	5.20	4.17	2.89														1.52
01.02.2023	24.00	-	263.40	260.61	2.79	55.91	50.72	5.19	4.12	2.83														1.51
02.02.2023	24.00	-	263.31	260.50	2.81	55.81	50.63	5.18	4.09	2.80														1.51
03.02.2023	24.00	-	262.81	259.97	2.84	55.69	50.49	5.20	4.08	2.79														1.52
04.02.2023	24.00	-	262.60	259.78	2.82	55.40	50.20	5.20	4.10	2.81														1.51
05.02.2023	24.00	-	262.28	259.47	2.80	55.87	50.51	5.36	4.09	2.81														1.55
06.02.2023	24.00	-	256.26	253.52	2.74	57.29	51.60	5.68	4.05	2.83														1.60
07.02.2023	24.00	-	252.91	250.17	2.73	57.77	51.92	5.85	3.99	2.80														1.63
08.02.2023	24.00	-	252.85	250.13	2.73	57.81	51.95	5.86	4.02	2.82														1.63
09.02.2023	24.00	-	252.97	250.26	2.70	57.83	52.01	5.82	4.00	2.81														1.62
10.02.2023	24.00	-	252.62	249.91	2.71	57.76	51.95	5.81	4.00	2.80														1.61
11.02.2023	24.00	-	252.44	249.73	2.71	57.92	52.10	5.82	4.04	2.84														1.61
12.02.2023	24.00	-	252.39	249.65	2.74	57.68	51.84	5.84	4.03	2.84														1.62
13.02.2023	24.00	-	252.29	249.51	2.78	58.07	52.22	5.85	4.42	3.23														1.63
14.02.2023	24.00	-	252.39	249.56	2.84	58.33	52.48	5.85	4.51	3.31														1.63
15.02.2023	24.00	-	252.35	249.51	2.84	58.83	52.90	5.93	4.08	2.89														1.65
16.02.2023	24.00	-	252.28	249.46	2.81	58.94	53.01	5.93	4.09	2.89														1.65
17.02.2023	24.00	-	252.40	249.59	2.81	58.16	52.32	5.84	4.09	2.89														1.62
18.02.2023	24.00	-	252.43	249.69	2.75	57.18	51.51	5.67	4.09	2.89														1.58
19.02.2023	24.00	-	252.47	249.78	2.69	57.03	51.37	5.66	4.09	2.89														1.57
20.02.2023	24.00	-	251.92	249.42	2.50	59.77	53.45	6.33	4.08	2.89														1.73
21.02.2023	24.00	-	251.29	248.96	2.33	63.91	56.79	7.12	4.08	2.89														1.93
22.02.2023	24.00	-	250.92	248.67	2.25	66.11	58.58	7.52	4.08	2.89														2.02
Среднее	24.00	-	257.06	254.36	2.70	58.77	52.89	5.88	4.12	2.88														1.66
Итого	744.00		7968.96	7885.18	83.78																			51.40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **51.40** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ОТДЕЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
Адмиралтейское управление
Центральный район
СЧЕТЫ ПРИНЯТ
Соколов Т.А. 26 02 2023 г.