

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 108, корп. 2, лит. П**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **8969.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28175**

график: **150/70**

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|---------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: 10.09.2023 | | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318190 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | 28,98 | Взлет ТПС | СДВ | |
| Обратный трубопровод (M2) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | 28,98 | Взлет ТПС | СДВ | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,15 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0 | |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср= 0 | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 45 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 0 | Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2023 по 22.02.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.01.2023 | 24,00 | | 81,42 | 81,14 | 0,28 | 84,54 | 52,34 | 32,20 | 7,10 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,64 | |
| 24.01.2023 | 24,00 | | 82,58 | 82,30 | 0,28 | 85,41 | 52,83 | 32,58 | 7,20 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,71 | |
| 25.01.2023 | 24,00 | | 84,99 | 84,68 | 0,31 | 85,19 | 53,89 | 31,30 | 7,20 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,68 | |
| 26.01.2023 | 24,00 | * | 86,37 | 86,01 | 0,36 | 84,79 | 55,91 | 28,88 | 7,30 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,52 | |
| 27.01.2023 | 24,00 | | 85,07 | 84,76 | 0,31 | 84,79 | 53,80 | 30,99 | 7,20 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,66 | |
| 28.01.2023 | 24,00 | | 81,68 | 81,43 | 0,25 | 84,65 | 52,60 | 32,05 | 7,10 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,64 | |
| 29.01.2023 | 24,00 | | 85,11 | 84,87 | 0,24 | 84,98 | 53,86 | 31,12 | 7,20 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,67 | |
| 30.01.2023 | 24,00 | | 86,48 | 86,23 | 0,25 | 84,14 | 54,01 | 30,13 | 7,30 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,62 | |
| 31.01.2023 | 24,00 | | 85,09 | 84,83 | 0,26 | 82,42 | 53,05 | 29,37 | 7,20 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,52 | |
| 01.02.2023 | 24,00 | | 84,61 | 84,35 | 0,26 | 81,70 | 52,39 | 29,31 | 7,20 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,50 | |
| 02.02.2023 | 24,00 | | 84,47 | 84,21 | 0,26 | 82,11 | 52,66 | 29,45 | 7,20 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,51 | |
| 03.02.2023 | 24,00 | | 82,66 | 82,41 | 0,25 | 82,81 | 52,34 | 30,47 | 7,10 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,54 | |
| 04.02.2023 | 24,00 | | 82,53 | 82,28 | 0,25 | 82,82 | 51,88 | 30,94 | 7,10 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,57 | |
| 05.02.2023 | 24,00 | | 79,48 | 79,25 | 0,23 | 83,04 | 51,03 | 32,01 | 6,90 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,56 | |
| 06.02.2023 | 24,00 | | 83,76 | 83,52 | 0,24 | 82,99 | 51,95 | 31,04 | 7,20 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,62 | |
| 07.02.2023 | 24,00 | | 83,04 | 82,80 | 0,24 | 82,44 | 51,59 | 30,85 | 7,10 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,58 | |
| 08.02.2023 | 24,00 | | 84,68 | 84,42 | 0,26 | 82,29 | 51,92 | 30,37 | 7,20 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,59 | |
| 09.02.2023 | 24,00 | | 85,47 | 85,22 | 0,25 | 82,18 | 52,30 | 29,88 | 7,20 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,57 | |
| 10.02.2023 | 24,00 | | 84,71 | 84,45 | 0,26 | 82,11 | 52,09 | 30,02 | 7,20 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,56 | |
| 11.02.2023 | 24,00 | | 82,49 | 82,24 | 0,25 | 82,60 | 51,95 | 30,65 | 7,10 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,55 | |
| 12.02.2023 | 24,00 | | 81,34 | 81,10 | 0,24 | 83,18 | 51,67 | 31,51 | 7,10 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,58 | |
| 13.02.2023 | 24,00 | | 86,56 | 86,29 | 0,27 | 82,55 | 52,81 | 29,74 | 7,30 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,59 | |
| 14.02.2023 | 24,00 | | 85,50 | 85,24 | 0,26 | 81,55 | 52,18 | 29,37 | 7,30 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,53 | |
| 15.02.2023 | 24,00 | | 85,39 | 85,14 | 0,25 | 81,65 | 52,29 | 29,36 | 7,20 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,53 | |
| 16.02.2023 | 24,00 | | 84,71 | 84,47 | 0,24 | 81,18 | 51,99 | 29,19 | 7,20 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,49 | |
| 17.02.2023 | 24,00 | | 81,37 | 81,15 | 0,22 | 80,97 | 50,79 | 30,18 | 7,10 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,47 | |
| 18.02.2023 | 24,00 | | 82,26 | 82,04 | 0,22 | 82,34 | 51,59 | 30,75 | 7,10 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,55 | |
| 19.02.2023 | 24,00 | | 80,93 | 80,72 | 0,21 | 83,01 | 51,70 | 31,31 | 7,10 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,55 | |
| 20.02.2023 | 24,00 | | 79,98 | 79,78 | 0,20 | 84,42 | 51,80 | 32,62 | 7,00 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,62 | |
| 21.02.2023 | 24,00 | | 79,63 | 79,43 | 0,20 | 86,76 | 52,43 | 34,33 | 7,00 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,75 | |
| 22.02.2023 | 24,00 | | 80,52 | 80,33 | 0,19 | 88,01 | 53,03 | 34,98 | 7,10 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,83 | |
| Среднее | 24,00 | | 83,38 | 83,13 | 0,25 | 83,34 | 52,47 | 30,87 | 7,15 | 4,17 | | | | | | | | | | | | 2,59 | |
| Итого | 744,00 | | 2584,88 | 2577,09 | 7,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80,30 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 23.02.2023 | | | | | | | | 2576,67 | 24,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,28** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **80,3** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 27.02.2023 10:10 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергоснабжающей организации

51ca71d-7eb4-4378-922f-5d2b2fc0f8a8



Страница 1 из 2



Идентификатор документа 5fcaf71d-7eb4-4378-922f-5d2b2fc0f8a8



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 27.02.2023 10:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 27.02.2023 10:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |