Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ольминского 8_ТЦ-1 СЦО+ГВС_февраль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 29.07.2025 | Тхв, гр.С= 1.51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.249 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2)									Qгвс общ.	Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2		M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,		Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	89.91	81.50	8.41	82.15	47.03	35.12	7.00	5.00		6.61	-	-	6.80	-	6.80	-	80.60	-				3.56
24.01.2023	24.00	-	89.95	81.75	8.20	82.50	46.99	35.51	7.00	5.00		6.18	-	-	6.36	-	6.36	-	80.89	-				3.58
25.01.2023	24.00	-	90.63	81.77	8.86	82.91	47.69	35.22	7.00	5.00		6.87	-	-	7.09	-	7.09	-	81.60	-				3.62
26.01.2023	24.00	-	92.35	82.22	10.13	83.48	48.43	35.05	7.00	5.00		7.76	-	-	7.98	-	7.98	-	82.21	-				3.73
27.01.2023	24.00	-	90.40	81.98	8.42	82.17	47.72	34.45	7.00	5.00		6.24	-	-	6.44	-	6.44	-	80.23	-				3.52
28.01.2023	24.00	-	90.38	81.65	8.73	82.16	46.98	35.18	7.00	5.00		6.50	-	-	6.69	-	6.69	-	80.85	-				3.59
29.01.2023	24.00	-	91.11	81.61	9.50	83.00	47.40	35.60	7.00	5.00		7.36	-	-	7.59	-	7.59	-	81.98	-				3.70
30.01.2023	24.00	-	90.78	81.61	9.17	82.66	47.74	34.92	7.00	5.00		7.25	-	-	7.47	-	7.47	-	81.28	-				3.61
31.01.2023	24.00	-	89.03	81.61	7.42	80.56	46.82	33.74	7.00	5.00		5.61	-	-	5.78	-	5.78	-	79.10	-				3.36
01.02.2023	24.00	-	90.08	81.78	8.30	81.42	47.24	34.18	7.00	5.00		6.44	-	-	6.63	-	6.63	-	79.86	-				3.47
02.02.2023	24.00	-	89.48	81.86	7.62	81.34	47.35	33.99	7.00	5.00		5.89	-	-	6.06	-	6.06	-	79.81	-				3.41
03.02.2023	24.00	-	92.20	81.94	10.26	80.79	46.90	33.89	7.00	5.00		8.19	-	-	8.39	-	8.39	-	79.77	-				3.61
04.02.2023	24.00	-	91.03	82.01	9.02	80.76	46.57	34.19	7.00	5.00		6.87	-	-	7.06	-	7.06	-	79.92	-				3.53
05.02.2023	24.00	-	90.21	81.33	8.88	80.19	45.93	34.26	7.00	5.00		7.18	-	-	7.37	-	7.37	-	79.00	-				3.50
06.02.2023	24.00	-	90.18	82.02	8.16	80.84	46.43	34.41	7.00	5.00		6.41	-	-	6.60	-	6.60	-	79.51	-				3.48
07.02.2023	24.00	-	90.28	82.10	8.18	80.90	46.39	34.51	7.00	5.00		6.43	-	-	6.63	-	6.63	-	79.65	-				3.50
08.02.2023	2.00	-	7.24	6.86	0.38	80.19	46.35	33.84	7.00	5.00		0.30	-	-	0.31	-	0.31	-	76.11	-				0.26
09.02.2023	11.00	-	41.81	37.53	4.28	80.92	46.84	34.08	7.00	5.00		3.62	-	-	3.72	-	3.72	-	79.84	-				1.63
10.02.2023	24.00	-	89.52	81.95	7.57	80.58	46.55	34.03	7.00	5.00		5.97	-	-	6.15	-	6.15	-	79.28	-				3.40
11.02.2023	24.00	-	90.27	81.97	8.30	80.49	46.26	34.23	7.00	5.00		6.83	-	-	7.02	-	7.02	-	79.31	-				3.48
12.02.2023	24.00	-	90.28	81.71	8.57	80.31	45.89	34.42	7.00	5.00		7.26	-	-	7.46	-	7.46	-	79.23	-				3.50
13.02.2023	24.00	-	89.41	81.94	7.47	81.34	46.68	34.66	7.00	5.00		5.91	-	-	6.09	-	6.09	-	79.92	-				3.45
14.02.2023	7.00	-	25.24	23.99	1.25	80.87	46.67	34.20	7.00	5.00		0.85	-	-	0.86	-	0.86	-	78.80	-				0.92
15.02.2023	0.00	-																						
16.02.2023	0.00	-																						
17.02.2023	0.00	-																						
18.02.2023	0.00	-																						
19.02.2023	0.00	-																						
20.02.2023	10.00	-	38.02	33.94	4.08	83.51	46.41	37.10	7.00	5.00		3.53	-	-	3.63	-	3.63	-	82.46	-				1.60
21.02.2023	24.00	-	89.82	81.43	8.39	85.94	47.20	38.74	7.00	5.00		6.81	-	-	7.01	-	7.01	-	84.79	-				3.88
22.02.2023	24.00	-	90.42	81.78	8.64	87.59	47.83	39.76	7.00	5.00		6.87	-	-	7.07	-	7.07	-	86.16	-				4.01
Среднее	18.00	-	80.77	73.15	7.62	81.91	46.93	34.97	7.00	5.00	-	5.99	-	-	6.16	-	6.16	-	80.47	-				3.19
Итого	558.00		2100.03	1901.84	198.19						0.00	155.74	0.00	0.00	160.26	0.00	160.26	0.00						82.89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 01:00:00	26179.52	23036.88	2333.63	-	2392.01	-	975.66	173.70	8442.00
	22.02.2023 03:00:00	26186.53	23043.70	2333.75	-	2392.13	-	975.95	173.70	8444.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24.72 Гкалл** 186 час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **47.73 м3** 186 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1.51 °C = -0.24 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **107.38** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **207.99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2023 г.