Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9059.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 114 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 114_СЦО+ГВС_февраль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	85.38	77.06	8.32	83.07	50.21	32.86	7.00	5.00		7.46	-	7.46	7.61	-	7.61	-	82.50	-				3.23
24.01.2023	24.00	-	85.52	78.12	7.40	83.94	50.67	33.27	7.00	5.00		6.57	-	6.57	6.70	-	6.70	-	83.47	-				3.23
25.01.2023	24.00	-	87.19	79.73	7.46	83.82	51.47	32.35	7.00	5.00		6.66	-	6.66	6.80	-	6.80	-	83.26	-				3.21
26.01.2023	24.00	-	88.37	80.74	7.63	83.46	51.91	31.55	7.00	5.00		6.86	-	6.86	7.00	-	7.00	-	82.85	-				3.19
27.01.2023	24.00	-	87.51	79.93	7.58	83.37	51.58	31.79	7.00	5.00		6.76	-	6.76	6.90	-	6.90	-	82.75	-				3.18
28.01.2023	24.00	-	85.59	76.98	8.61	83.22	50.42	32.80	7.00	5.00		7.73	-	7.73	7.89	-	7.89	-	82.69	-				3.25
29.01.2023	24.00	-	87.92	79.43	8.49	83.63	51.18	32.45	7.00	5.00		7.69	-	7.69	7.85	-	7.85	-	83.02	-				3.29
30.01.2023	24.00	-	87.73	80.86	6.87	82.90	51.67	31.23	7.00	5.00		6.00	-	6.00	6.12	-	6.12	-	82.05	-				3.10
31.01.2023	24.00	-	87.23	79.29	7.94	81.20	50.33	30.87	7.00	5.00		7.09	-	7.09	7.23	-	7.23	-	80.74	-				3.10
01.02.2023	24.00	-	86.15	79.10	7.05	80.42	50.10	30.32	7.00	5.00		6.18	-	6.18	6.31	-	6.31	-	79.66	-				2.97
02.02.2023	24.00	-	86.88	78.88	8.00	80.80	50.22	30.58	7.00	5.00		7.19	-	7.19	7.34	-	7.34	-	80.29	-				3.06
03.02.2023	24.00	-	85.21	77.33	7.88	81.43	49.95	31.48	7.00	5.00		7.04	-	7.04	7.18	-	7.18	-	80.91	-				3.08
04.02.2023	24.00	-	84.86	76.97	7.89	81.41	49.56	31.85	7.00	5.00		7.07	-	7.07	7.21	-	7.21	-	80.92	-				3.10
05.02.2023	24.00	-	84.02	74.19	9.83	81.60	48.84	32.76	7.00	5.00		9.02	-	9.02	9.20	-	9.20	-	81.20	-				3.24
06.02.2023	24.00	-	86.16	77.80	8.36	81.66	49.77	31.89	7.00	5.00		7.49	-	7.49	7.64	-	7.64	-	81.07	-				3.17
07.02.2023	24.00	-	85.09	77.26	7.83	81.09	49.36	31.73	7.00	5.00		7.03	-	7.03	7.17	-	7.17	-	80.67	-				3.09
08.02.2023	24.00	-	85.77	78.59	7.18	80.98	49.70	31.28	7.00	5.00		6.37	-	6.37	6.50	-	6.50	-	80.26	-				3.04
09.02.2023	24.00	-	86.33	79.20	7.13	80.92	50.15	30.77	7.00	5.00		6.38	-	6.38	6.51	-	6.51	-	80.21	-				3.02
10.02.2023	24.00	-	86.48	78.36	8.12	80.81	49.54	31.27	7.00	5.00		7.32	-	7.32	7.47	-	7.47	-	80.28	-				3.11
11.02.2023	24.00	-	83.99	76.83	7.16	81.23	49.38	31.85	7.00	5.00		6.34	-	6.34	6.47	-	6.47	-	80.68	-				3.03
12.02.2023	24.00	-	84.62	75.27	9.35	81.79	48.97	32.82	7.00	5.00		8.57	-	8.57	8.74	-	8.74	-	81.37	-				3.24
13.02.2023	24.00	-	87.64	79.36	8.28	81.29	49.94	31.35	7.00	5.00		7.49	-	7.49	7.64	-	7.64	-	80.57	-				3.17
14.02.2023	24.00	-	86.39	78.59	7.80	80.32	49.67	30.65	7.00	5.00		6.98	-	6.98	7.12	-	7.12	-	79.71	-				3.04
15.02.2023	24.00	-	86.92	78.49	8.43	80.40	49.87	30.53	7.00	5.00		7.61	-	7.61	7.77	-	7.77	-	80.10	-				3.08
16.02.2023	24.00	-	85.52	78.27	7.25	79.98	49.84	30.14	7.00	5.00		6.45	-	6.45	6.58	-	6.58	-	79.27	-				2.94
17.02.2023	24.00	-	83.82	75.91	7.91	79.60	48.65	30.95	7.00	5.00		7.11	-	7.11	7.26	-	7.26	-	78.92	-				2.98
18.02.2023	24.00	-	85.20	76.35	8.85	80.96	49.22	31.74	7.00	5.00		8.01	-	8.01	8.17	-	8.17	-	80.45	-				3.14
19.02.2023	24.00	-	86.79	76.80	9.99	81.63	49.44	32.19	7.00	5.00		9.05	-	9.05	9.23	-	9.23	-	81.43	-				3.29
20.02.2023	24.00	-	85.75	77.64	8.11	82.89	49.88	33.01	7.00	5.00		7.04	-	7.04	7.18	-	7.18	-	82.52	-				3.24
21.02.2023	24.00	-	85.64	77.50	8.14	85.15	50.45	34.70	7.00	5.00		7.05	-	7.05	7.19	-	7.19	-	84.76	-				3.39
22.02.2023	24.00	-	86.98	78.18	8.80	86.42	51.11	35.31	7.00	5.00		7.68	-	7.68	7.84	-	7.84	-	85.89	-				3.53
Среднее	24.00	-	86.09	78.03	8.05	81.98	50.10	31.88	7.00	5.00		7.20	-	7.20	7.35	-	7.35	-	81.43	-				3.15
Итого	744.00		2668.65	2419.01	249.64							223.29	0.00	223.29	227.85	0.00	227.85	0.00						97.70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **97.70** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **227.85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____

КУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
Абонентское управление
Южный район
СЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Л.А. 28 02 2023 г.