Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Седова 86 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 86_ТЦ-3 СЦО_февраль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205536 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 09.08.2025 | Тхв, гр.С= 0.04

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	74.40	74.40	0.00	85.88	46.42	39.46	7.00	5.00														2.94
24.01.2023	24.00	-	74.74	74.74	0.00	85.82	46.38	39.44	7.00	5.00														2.95
25.01.2023	24.00	-	75.95	75.95	0.00	85.79	46.99	38.80	7.00	5.00														2.95
26.01.2023	24.00	-	76.28	76.28	0.00	85.90	47.43	38.47	7.00	5.00														2.94
27.01.2023	24.00	-	75.07	75.07	0.00	85.76	46.91	38.85	7.00	5.00														2.92
28.01.2023	24.00	-	73.62	73.62	0.00	85.55	46.18	39.37	7.00	5.00														2.90
29.01.2023	24.00	-	74.43	74.43	0.00	85.90	46.66	39.24	7.00	5.00														2.92
30.01.2023	24.00	-	74.96	74.96	0.00	84.84	46.75	38.09	7.00	5.00														2.86
31.01.2023	24.00	-	74.79	74.79	0.00	84.02	46.33	37.69	7.00	5.00														2.82
01.02.2023	24.00	-	74.53	74.53	0.00	83.81	46.20	37.61	7.00	5.00														2.81
02.02.2023	24.00	-	74.54	74.54	0.00	83.91	46.29	37.62	7.00	5.00														2.81
03.02.2023	24.00	-	73.92	73.92	0.00	83.54	45.83	37.71	7.00	5.00														2.79
04.02.2023	24.00	-	75.29	75.29	0.00	83.75	45.90	37.85	7.00	5.00														2.85
05.02.2023	24.00	-	74.46	74.46	0.00	83.36	45.18	38.18	7.00	5.00														2.85
06.02.2023	24.00	-	73.90	73.90	0.00	83.25	45.27	37.98	7.00	5.00														2.81
07.02.2023	24.00	-	64.24	64.24	0.00	83.52	45.02	38.50	7.00	5.00														2.48
08.02.2023	24.00	-	73.56	73.56	0.00	83.59	45.15	38.44	7.00	5.00														2.83
09.02.2023	24.00	-	73.03	73.03	0.00	82.96	45.03	37.93	7.00	5.00														2.77
10.02.2023	24.00	-	72.79	72.79	0.00	83.04	44.90	38.14	7.00	5.00														2.78
11.02.2023	24.00	-	72.51	72.51	0.00	83.86	45.35	38.51	7.00	5.00														2.80
12.02.2023	24.00	-	71.82	71.82	0.00	83.44	44.61	38.83	7.00	5.00														2.79
13.02.2023	24.00	-	73.58	73.58	0.00	83.80	45.65	38.15	7.00	5.00														2.81
14.02.2023	24.00	-	73.57	73.57	0.00	83.79	45.73	38.06	7.00	5.00														2.80
15.02.2023	24.00	-	73.58	73.58	0.00	83.78	45.95	37.83	7.00	5.00														2.79
16.02.2023	24.00	-	73.38	73.38	0.00	83.59	45.86	37.73	7.00	5.00														2.77
17.02.2023	24.00	-	72.41	72.41	0.00	83.24	45.08	38.16	7.00	5.00														2.77
18.02.2023	24.00	-	72.49	72.49	0.00	83.43	45.02	38.41	7.00	5.00														2.79
19.02.2023	24.00	-	72.02	72.02	0.00	83.37	44.67	38.70	7.00	5.00														2.79
20.02.2023	24.00	-	71.32	71.32	0.00	85.20	44.72	40.48	7.00	5.00														2.89
21.02.2023	24.00	-	72.33	72.33	0.00	89.64	46.22	43.42	7.00	5.00														3.15
22.02.2023	24.00	-	72.56	72.56	0.00	90.98	46.69	44.29	7.00	5.00														3.22
Среднее	24.00	-	73.42	73.42	-	84.59	45.82	38.77	7.00	5.00														2.85
Итого	744.00		2276.07	2276.07	0.00																			88.33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.04 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **88.33** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2023 г.