

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 94, лит. А ИТП-1 СО**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9347.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28508**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	30.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219309	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-D	0,48	72	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-B1	0,48	72	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,5457	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 163,71	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2023 по 22.02.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)						Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.01.2023																							
24.01.2023																							
25.01.2023																							
26.01.2023																							
27.01.2023																							
28.01.2023																							
29.01.2023																							
30.01.2023	24,00		155,47	150,50	4,97	84,16	42,51	41,65															6,69
31.01.2023	24,00		152,95	152,68	0,27	82,40	42,00	40,40															6,19
01.02.2023	24,00		153,13	153,13	0,00	81,54	41,56	39,98															6,12
02.02.2023	24,00		152,94	152,94	0,00	81,96	41,55	40,41															6,18
03.02.2023	23,00 *		144,67	144,67	0,00	82,68	41,39	41,29															5,98
04.02.2023	24,00		150,80	150,80	0,00	82,59	41,12	41,47															6,26
05.02.2023	24,00		146,52	146,52	0,00	82,81	40,40	42,41															6,22
06.02.2023	24,00		152,12	152,12	0,00	82,84	40,97	41,87															6,37
07.02.2023	24,00		151,24	151,24	0,00	82,31	40,75	41,56															6,29
08.02.2023	24,00		153,01	153,01	0,00	82,17	41,11	41,06															6,29
09.02.2023	24,00		153,86	153,86	0,00	82,06	41,47	40,59															6,25
10.02.2023	24,00		153,06	153,06	0,00	82,06	41,38	40,68															6,23
11.02.2023	24,00		150,15	150,15	0,00	82,51	41,12	41,39															6,21
12.02.2023	24,00		148,84	148,84	0,00	83,08	40,86	42,22															6,29
13.02.2023	24,00		154,83	154,83	0,00	82,53	41,77	40,76															6,31
14.02.2023	24,00		153,67	153,67	0,00	81,52	41,48	40,04															6,16
15.02.2023	24,00		153,88	152,82	1,06	81,60	42,27	39,33															6,10
16.02.2023	24,00		153,51	153,51	0,00	81,17	41,69	39,48															6,06
17.02.2023	24,00		150,33	150,33	0,00	80,82	40,84	39,98															6,01
18.02.2023	24,00		151,28	151,28	0,00	82,22	41,34	40,88															6,18
19.02.2023	24,00		149,59	149,59	0,00	82,88	41,18	41,70															6,24
20.02.2023	24,00		148,33	148,33	0,00	84,22	40,89	43,33															6,43
21.02.2023	24,00		148,02	147,65	0,37	86,56	41,21	45,35															6,73
22.02.2023	24,00		149,62	149,62	0,00	87,17	41,37	45,80															6,86
Среднее	23,96		151,59	151,31	0,28	82,74	41,34	41,40															6,29
Итого	575,00		3631,82	3625,15	6,67																		150,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **169 час** **44,29 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **169 час** **0 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,28 °C** **0 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **194,94 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 27.02.2023 10:13 GMT+03:00
 Представитель ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" _____



Идентификатор документа d428b5f5-7365-4c92-82cd-15a93aae6618



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	27.02.2023 10:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.02.2023 10:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа