Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 п Gmin= 0.1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 п Gmin= 0.1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= 0.067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20 п Gmin= 0.048 Gmax= 12
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 10_СЦО+ГВС_февраль_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	129.09	116.70	12.39	83.69	53.26	30.43	7.00	5.00		56.12	44.39	11.73	57.87	45.24	12.63	-	83.77	63.70				4.59
24.01.2023	24.00	-	129.73	117.59	12.14	84.65	53.68	30.97	7.00	5.00		56.22	44.84	11.38	58.03	45.70	12.33	-	84.73	64.24				4.68
25.01.2023	24.00	-	132.24	120.42	11.82	84.51	54.53	29.98	7.00	5.00		57.16	46.07	11.09	58.98	46.99	11.99	-	84.61	64.91				4.62
26.01.2023	24.00	-	132.90	120.80	12.10	84.10	54.79	29.31	7.00	5.00		57.46	46.18	11.28	59.26	47.08	12.18	-	84.19	64.90				4.57
27.01.2023	24.00	-	133.36	121.46	11.90	83.98	54.59	29.39	7.00	5.00		57.58	46.60	10.98	59.39	47.52	11.87	-	84.07	64.77				4.58
28.01.2023	24.00	-	129.41	116.59	12.82	83.84	53.43	30.41	7.00	5.00		56.31	44.29	12.02	58.07	45.11	12.96	-	83.93	63.78				4.63
29.01.2023	24.00	-	133.86	119.23	14.63	84.26	54.23	30.03	7.00	5.00		58.76	44.83	13.93	60.63	45.73	14.90	-	84.36	64.68				4.82
30.01.2023	24.00	-	135.20	122.01	13.19	83.45	54.55	28.90	7.00	5.00		58.83	46.38	12.45	60.69	47.28	13.41	-	83.53	64.55				4.63
31.01.2023	24.00	-	133.90	122.27	11.63	81.73	53.80	27.93	7.00	5.00		57.81	46.82	10.99	59.54	47.72	11.82	-	81.82	63.47				4.37
01.02.2023	24.00	-	133.67	120.80	12.87	81.10	53.32	27.78	7.00	5.00		57.99	45.94	12.05	59.73	46.80	12.93	-	81.21	63.04				4.41
02.02.2023	24.00	-	133.06	120.86	12.20	81.49	53.51	27.98	7.00	5.00		57.49	46.16	11.33	59.20	47.03	12.17	-	81.59	63.31				4.38
03.02.2023	24.00	-	131.48	118.11	13.37	82.11	53.21	28.90	7.00	5.00		57.26	44.76	12.50	58.97	45.59	13.38	-	82.21	63.33				4.52
04.02.2023	24.00	-	131.48	118.80	12.68	82.11	52.75	29.36	7.00	5.00		57.03	45.30	11.73	58.72	46.13	12.59	-	82.19	62.98				4.54
05.02.2023	24.00	-	128.20	113.25	14.95	82.33	51.92	30.41	7.00	5.00		56.39	42.19	14.20	58.10	42.97	15.13	-	82.42	62.30				4.68
06.02.2023	24.00	-	133.00	119.92	13.08	82.28	52.93	29.35	7.00	5.00		57.86	45.55	12.31	59.60	46.42	13.18	-	82.36	63.07				4.60
07.02.2023	24.00	-	131.75	118.67	13.08	81.80	52.54	29.26	7.00	5.00		57.40	45.00	12.40	59.12	45.84	13.28	-	81.90	62.63				4.55
08.02.2023	24.00	-	133.94	120.88	13.06	81.67	52.91	28.76	7.00	5.00		58.19	45.88	12.31	59.92	46.75	13.17	-	81.77	62.91				4.55
09.02.2023	24.00	-	134.59	121.64	12.95	81.57	53.30	28.27	7.00	5.00		58.52	46.19	12.33	60.25	47.08	13.17	-	81.65	63.04				4.50
10.02.2023	24.00	-	133.24	120.49	12.75	81.48	52.85	28.63	7.00	5.00		57.90	45.77	12.13	59.61	46.60	13.01	-	81.56	62.60				4.49
11.02.2023	24.00	-	130.48	116.52	13.96	81.92	52.62	29.30	7.00	5.00		57.15	43.82	13.33	58.86	44.61	14.25	-	82.01	62.78				4.57
12.02.2023	24.00	-	129.65	113.99	15.66	82.46	52.06	30.40	7.00	5.00		57.44	42.41	15.03	59.21	43.19	16.02	-	82.55	62.38				4.77
13.02.2023	24.00	-	134.66	121.42	13.24	81.87	53.18	28.69	7.00	5.00		58.76	46.13	12.63	60.51	46.98	13.53	-	81.94	63.08				4.58
14.02.2023	24.00	-	133.04	120.59	12.45	80.85	52.73	28.12	7.00	5.00		57.95	46.00	11.95	59.63	46.83	12.80	-	80.91	62.30				4.40
15.02.2023	24.00	-	133.23	120.22	13.01	81.05	53.32	27.73	7.00	5.00		58.21	45.57	12.64	59.94	46.43	13.51	-	81.15	62.89				4.39
16.02.2023	24.00	-	132.77	120.62	12.15	80.56	53.29	27.27	7.00	5.00		57.62	46.03	11.59	59.31	46.90	12.41	-	80.62	62.56				4.27
17.02.2023	24.00	-	129.60	117.31	12.29	80.36	52.04	28.32	7.00	5.00		56.38	44.71	11.67	58.03	45.51	12.52	-	80.42	61.60				4.32
18.02.2023	24.00	-	130.50	115.98	14.52	81.71	52.15	29.56	7.00	5.00		57.41	43.50	13.91	59.13	44.28	14.85	-	81.80	62.21				4.62
19.02.2023	24.00	-	128.39	114.07	14.32	82.35	52.25	30.10	7.00	5.00		56.27	42.66	13.61	57.96	43.44	14.52	-	82.45	62.54				4.62
20.02.2023	24.00	-	126.50	114.18	12.32	83.76	52.53	31.23	7.00	5.00		54.70	43.29	11.41	56.43	44.07	12.36	-	83.86	63.12				4.60
21.02.2023	24.00	-	126.28	112.66	13.62	86.08	52.99	33.09	7.00	5.00		54.85	42.28	12.57	56.64	43.09	13.55	-	86.18	64.10				4.91
22.02.2023	24.00	-	127.22	115.56	11.66	87.27	53.85	33.42	7.00	5.00		54.64	43.95	10.69	56.49	44.80	11.69	-	87.32	65.19				4.89
Среднее	24.00	-	131.50	118.50	12.99	82.66	53.20	29.46	7.00	5.00		57.21	44.95	12.26	58.96	45.80	13.16	-	82.74	63.32				4.57
Итого	744.00		4076.42	3673.61	402.81							1773.66	1393.49	380.17	1827.82	1419.71	408.11	0.00						141.62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2023 01:00:00	57349.72	54194.22	30116.51	24917.51	30934.31	25395.29	1321.20	163.59	11050.00
	22.02.2023 04:00:00	57365.52	54209.71	30122.91	24923.72	30940.92	25401.62	1321.74	163.61	11053.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **141.62** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **408.11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А. 26.02.2023 г.