Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 22_СЦО+ГВС_февраль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 204817 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 27.04.2025 Тхв, гр.С= 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.01.2023 | 24.00 | - | 113.81 | 105.97 | 7.84 | 83.21 | 55.64 | 27.57 | 7.00 | 5.00 | | 54.87 | - | - | 56.60 | - | 56.60 | - | 84.17 | - | | | | 3.58 |
| 24.01.2023 | 24.00 | - | 114.07 | 107.03 | 7.04 | 84.13 | 56.18 | 27.95 | 7.00 | 5.00 | | 54.58 | - | - | 56.33 | - | 56.33 | - | 85.10 | - | | | | 3.59 |
| 25.01.2023 | 24.00 | - | 116.37 | 108.49 | 7.88 | 84.02 | 56.73 | 27.29 | 7.00 | 5.00 | | 55.96 | - | - | 57.75 | - | 57.75 | - | 84.97 | - | | | | 3.63 |
| 26.01.2023 | 24.00 | - | 117.29 | 110.46 | 6.83 | 83.64 | 57.17 | 26.47 | 7.00 | 5.00 | | 56.16 | - | - | 57.92 | - | 57.92 | - | 84.57 | - | | | | 3.50 |
| 27.01.2023 | 24.00 | - | 116.79 | 110.13 | 6.66 | 83.59 | 56.79 | 26.80 | 7.00 | 5.00 | | 56.07 | - | - | 57.83 | - | 57.83 | - | 84.55 | - | | | | 3.52 |
| 28.01.2023 | 24.00 | - | 114.30 | 106.93 | 7.37 | 83.38 | 55.70 | 27.68 | 7.00 | 5.00 | | 55.18 | - | - | 56.91 | - | 56.91 | - | 84.36 | - | | | | 3.58 |
| 29.01.2023 | 24.00 | - | 118.49 | 109.14 | 9.35 | 83.79 | 56.62 | 27.17 | 7.00 | 5.00 | | 57.75 | - | - | 59.61 | - | 59.61 | - | 84.75 | - | | | | 3.75 |
| 30.01.2023 | 24.00 | - | 118.62 | 111.27 | 7.35 | 83.02 | 57.06 | 25.96 | 7.00 | 5.00 | | 57.32 | - | - | 59.06 | - | 59.06 | - | 83.92 | - | | | | 3.50 |
| 31.01.2023 | 24.00 | - | 118.13 | 109.87 | 8.26 | 81.33 | 55.98 | 25.35 | 7.00 | 5.00 | | 57.58 | - | - | 59.32 | - | 59.32 | - | 82.22 | - | | | | 3.46 |
| 01.02.2023 | 24.00 | - | 117.17 | 109.86 | 7.31 | 80.58 | 55.50 | 25.08 | 7.00 | 5.00 | | 57.02 | - | - | 58.72 | - | 58.72 | - | 81.48 | - | | | | 3.35 |
| 02.02.2023 | 24.00 | - | 116.61 | 109.86 | 6.75 | 80.95 | 55.65 | 25.30 | 7.00 | 5.00 | | 56.48 | - | - | 58.17 | - | 58.17 | - | 81.88 | - | | | | 3.33 |
| 03.02.2023 | 24.00 | - | 115.43 | 107.92 | 7.51 | 81.59 | 55.40 | 26.19 | 7.00 | 5.00 | | 56.10 | - | - | 57.79 | - | 57.79 | - | 82.53 | - | | | | 3.44 |
| 04.02.2023 | 24.00 | - | 116.70 | 107.23 | 9.47 | 81.60 | 55.15 | 26.45 | 7.00 | 5.00 | | 57.40 | - | - | 59.15 | - | 59.15 | - | 82.54 | - | | | | 3.62 |
| 05.02.2023 | 24.00 | - | 113.89 | 104.04 | 9.85 | 81.75 | 54.37 | 27.38 | 7.00 | 5.00 | | 56.14 | - | - | 57.87 | - | 57.87 | - | 82.74 | - | | | | 3.66 |
| 06.02.2023 | 24.00 | - | 117.15 | 108.76 | 8.39 | 81.76 | 55.29 | 26.47 | 7.00 | 5.00 | | 57.27 | - | - | 59.00 | - | 59.00 | - | 82.71 | - | | | | 3.57 |
| 07.02.2023 | 24.00 | - | 116.74 | 108.32 | 8.42 | 81.25 | 54.90 | 26.35 | 7.00 | 5.00 | | 57.06 | - | - | 58.79 | - | 58.79 | - | 82.19 | - | | | | 3.55 |
| 08.02.2023 | 24.00 | - | 117.34 | 109.86 | 7.48 | 81.13 | 55.35 | 25.78 | 7.00 | 5.00 | | 57.02 | - | - | 58.74 | - | 58.74 | - | 82.05 | - | | | | 3.45 |
| 09.02.2023 | 24.00 | - | 118.01 | 110.44 | 7.57 | 81.08 | 55.71 | 25.37 | 7.00 | 5.00 | | 57.40 | - | - | 59.11 | - | 59.11 | - | 81.98 | - | | | | 3.42 |
| 10.02.2023 | 24.00 | - | 117.77 | 110.05 | 7.72 | 81.03 | 55.59 | 25.44 | 7.00 | 5.00 | | 57.47 | - | - | 59.19 | - | 59.19 | - | 81.91 | - | | | | 3.43 |
| 11.02.2023 | 24.00 | - | 115.64 | 107.86 | 7.78 | 81.46 | 55.53 | 25.93 | 7.00 | 5.00 | | 56.51 | - | - | 58.20 | - | 58.20 | - | 82.35 | - | | | | 3.44 |
| 12.02.2023 | 24.00 | - | 115.04 | 106.44 | 8.60 | 81.99 | 55.12 | 26.87 | 7.00 | 5.00 | | 56.47 | - | - | 58.21 | - | 58.21 | - | 82.89 | - | | | | 3.57 |
| 13.02.2023 | 24.00 | - | 119.10 | 111.47 | 7.63 | 81.49 | 56.08 | 25.41 | 7.00 | 5.00 | | 58.24 | - | - | 60.00 | - | 60.00 | - | 82.35 | - | | | | 3.46 |
| 14.02.2023 | 24.00 | - | 118.37 | 110.90 | 7.47 | 80.46 | 55.52 | 24.94 | 7.00 | 5.00 | | 58.00 | - | - | 59.69 | - | 59.69 | - | 81.34 | - | | | | 3.37 |
| 15.02.2023 | 24.00 | - | 117.63 | 111.05 | 6.58 | 80.56 | 55.52 | 25.04 | 7.00 | 5.00 | | 57.31 | - | - | 59.02 | - | 59.02 | - | 81.45 | - | | | | 3.31 |
| 16.02.2023 | 24.00 | - | 117.62 | 110.25 | 7.37 | 80.07 | 55.22 | 24.85 | 7.00 | 5.00 | | 57.60 | - | - | 59.29 | - | 59.29 | - | 80.95 | - | | | | 3.34 |
| 17.02.2023 | 24.00 | - | 115.18 | 108.12 | 7.06 | 79.79 | 54.37 | 25.42 | 7.00 | 5.00 | | 56.23 | - | - | 57.89 | - | 57.89 | - | 80.70 | - | | | | 3.32 |
| 18.02.2023 | 24.00 | - | 115.91 | 108.17 | 7.74 | 81.16 | 55.23 | 25.93 | 7.00 | 5.00 | | 56.72 | - | - | 58.43 | - | 58.43 | - | 82.06 | - | | | | 3.44 |
| 19.02.2023 | 24.00 | - | 114.87 | 106.52 | 8.35 | 81.78 | 55.29 | 26.49 | 7.00 | 5.00 | | 56.37 | - | - | 58.07 | - | 58.07 | - | 82.72 | - | | | | 3.51 |
| 20.02.2023 | 24.00 | - | 113.18 | 105.44 | 7.74 | 83.19 | 55.49 | 27.70 | 7.00 | 5.00 | | 55.12 | - | - | 56.90 | - | 56.90 | - | 84.14 | - | | | | 3.57 |
| 21.02.2023 | 24.00 | - | 111.68 | 105.06 | 6.62 | 85.41 | 56.14 | 29.27 | 7.00 | 5.00 | | 53.76 | - | - | 55.54 | - | 55.54 | - | 86.44 | - | | | | 3.65 |
| 22.02.2023 | 24.00 | - | 112.81 | 105.68 | 7.13 | 86.68 | 56.69 | 29.99 | 7.00 | 5.00 | | 54.24 | - | - | 56.10 | - | 56.10 | - | 87.67 | - | | | | 3.80 |
| Среднее | 24.00 | - | 116.18 | 108.47 | 7.71 | 82.16 | 55.71 | 26.45 | 7.00 | 5.00 | | 56.50 | - | - | 58.23 | - | 58.23 | - | 83.09 | - | | | | 3.51 |
| Итого | 744.00 | | 3601.71 | 3362.59 | 239.12 | | | | | | | 1751.40 | 0.00 | 0.00 | 1805.20 | 0.00 | 1805.20 | 0.00 | | | | | | 108.70 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.02.2023 01:00:00 | 20828.88 | 18783.02 | 12459.01 | - | 12783.87 | - | 563.91 | 943.06 | 6685.00 |
| | 22.02.2023 04:00:00 | 20843.06 | 18796.48 | 12465.77 | - | 12790.87 | - | 564.38 | 943.66 | 6688.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **108.70** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **244.00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.02.2023 г.