

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2023 по 22.02.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.37[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-944
 Номер прибора: 8244
 Схема измерения: СИ-5

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.01.2023 | | 24 | 153.68 | 74.2 | 7.8 | 152.56 | 48.9 | 5.4 | 25.3 | 1.12 | 3.938 | 46.64 | 68.5 | 7.1 | 34.68 | 55.5 | 6.8 | 13 | 11.96 | 1.271 | 5.208 |
| 24.01.2023 | | 24 | 158.26 | 72.3 | 7.8 | 157.15 | 48.4 | 5.3 | 23.9 | 1.11 | 3.825 | 48.36 | 68.4 | 7.1 | 35.16 | 55.6 | 6.7 | 12.8 | 13.2 | 1.354 | 5.179 |
| 25.01.2023 | | 24 | 159 | 71.1 | 7.8 | 157.82 | 48.2 | 5.3 | 22.9 | 1.18 | 3.689 | 49.2 | 68.5 | 7 | 36.37 | 56 | 6.7 | 12.5 | 12.83 | 1.332 | 5.021 |
| 26.01.2023 | | 24 | 157.18 | 73.2 | 7.8 | 156.03 | 49.5 | 5.3 | 23.7 | 1.15 | 3.785 | 48.9 | 68.6 | 7.1 | 36.36 | 56.2 | 6.7 | 12.4 | 12.54 | 1.314 | 5.099 |
| 27.01.2023 | | 24 | 156.16 | 76.9 | 7.8 | 155.11 | 51.2 | 5.4 | 25.7 | 1.05 | 4.076 | 46.09 | 68.6 | 7.1 | 35.12 | 55.8 | 6.8 | 12.8 | 10.97 | 1.202 | 5.278 |
| 28.01.2023 | | 24 | 155.63 | 77.9 | 7.8 | 154.58 | 51.1 | 5.4 | 26.8 | 1.05 | 4.232 | 49.73 | 68.5 | 7.1 | 34.97 | 55.8 | 6.7 | 12.7 | 14.76 | 1.455 | 5.687 |
| 29.01.2023 | | 24 | 156.5 | 75.4 | 7.8 | 155.36 | 50.3 | 5.4 | 25.1 | 1.14 | 3.974 | 50.34 | 68.6 | 7 | 36.34 | 56.2 | 6.6 | 12.4 | 14 | 1.412 | 5.386 |
| 30.01.2023 | | 24 | 62.97 | 70.8 | 7.8 | 63.03 | 49.1 | 5.2 | 21.7 | -0.06 | 1.24 | 50.02 | 68.5 | 7 | 37.85 | 56.2 | 6.6 | 12.3 | 12.17 | 1.295 | 2.535 |
| 31.01.2023 | | 24 | 138.54 | 73.8 | 7.8 | 137.51 | 48.4 | 5.4 | 25.4 | 1.03 | 3.525 | 49.15 | 68.4 | 7.1 | 35.87 | 55.8 | 6.7 | 12.6 | 13.28 | 1.364 | 4.889 |
| 01.02.2023 | | 24 | 153.06 | 75.9 | 7.8 | 151.94 | 50.2 | 5.5 | 25.7 | 1.12 | 3.989 | 47.26 | 68.5 | 7.1 | 34.22 | 55.6 | 6.8 | 12.9 | 13.04 | 1.337 | 5.325 |
| 02.02.2023 | | 24 | 71.91 | 75.6 | 7.8 | 71.39 | 50.1 | 5.5 | 25.5 | 0.52 | 1.864 | 46.99 | 68.5 | 7.1 | 35.08 | 55.7 | 6.7 | 12.8 | 11.91 | 1.264 | 3.129 |
| 03.02.2023 | | 24 | 131.77 | 76.1 | 7.8 | 130.81 | 48.6 | 5.4 | 27.5 | 0.96 | 3.611 | 47.59 | 68.5 | 7.1 | 35.21 | 55.7 | 6.7 | 12.8 | 12.38 | 1.299 | 4.91 |
| 04.02.2023 | | 24 | 89.89 | 78.1 | 7.8 | 89.2 | 49.2 | 5.5 | 28.9 | 0.69 | 2.513 | 21.55 | 68.2 | 7.1 | 16.9 | 55 | 6.8 | 13.2 | 4.65 | 0.542 | 3.055 |
| 05.02.2023 | | 24 | 164.92 | 81.4 | 7.8 | 163.53 | 52.8 | 5.6 | 28.6 | 1.39 | 4.782 | 50.65 | 69.1 | 6.9 | 34.35 | 57.3 | 6.6 | 11.8 | 16.3 | 1.535 | 6.317 |
| 06.02.2023 | | 24 | 166.82 | 78.7 | 7.8 | 165.36 | 52.3 | 5.5 | 26.4 | 1.46 | 4.482 | 48.26 | 69.4 | 6.9 | 36 | 56.3 | 6.6 | 13.1 | 12.26 | 1.319 | 5.801 |
| 07.02.2023 | | 24 | 167.57 | 78.8 | 7.8 | 166.06 | 52.8 | 5.5 | 26 | 1.51 | 4.434 | 48.22 | 69.3 | 6.9 | 35.11 | 56.1 | 6.6 | 13.2 | 13.11 | 1.372 | 5.805 |
| 08.02.2023 | | 24 | 161.16 | 77.3 | 7.8 | 159.72 | 52.5 | 5.5 | 24.8 | 1.44 | 4.073 | 44.29 | 69.4 | 6.9 | 32.86 | 56 | 6.6 | 13.4 | 11.43 | 1.235 | 5.309 |
| 09.02.2023 | | 24 | 168.68 | 73.6 | 7.8 | 167.14 | 50.9 | 5.5 | 22.7 | 1.54 | 3.899 | 46.59 | 69.4 | 6.8 | 34.87 | 56.2 | 6.5 | 13.2 | 11.72 | 1.274 | 5.173 |
| 10.02.2023 | | 24 | 168.68 | 73 | 7.8 | 167.1 | 50.3 | 5.5 | 22.7 | 1.58 | 3.92 | 45.19 | 69.3 | 6.8 | 33.08 | 55.7 | 6.5 | 13.6 | 12.11 | 1.291 | 5.211 |
| 11.02.2023 | | 24 | 167.25 | 74.7 | 7.8 | 165.74 | 51 | 5.5 | 23.7 | 1.51 | 4.054 | 44.33 | 69.7 | 6.7 | 31.27 | 55.4 | 6.5 | 14.3 | 13.06 | 1.356 | 5.41 |
| 12.02.2023 | | 24 | 165.49 | 75.4 | 7.8 | 163.97 | 51.1 | 5.6 | 24.3 | 1.52 | 4.096 | 46.16 | 69.8 | 6.6 | 30.68 | 55.6 | 6.4 | 14.2 | 15.48 | 1.51 | 5.606 |
| 13.02.2023 | | 24 | 169.08 | 72.6 | 7.8 | 167.52 | 50.4 | 5.5 | 22.2 | 1.56 | 3.827 | 44.22 | 69.7 | 6.7 | 32.59 | 55.9 | 6.4 | 13.8 | 11.63 | 1.261 | 5.089 |
| 14.02.2023 | | 24 | 161.5 | 72.1 | 7.8 | 160.03 | 50.3 | 5.5 | 21.8 | 1.47 | 3.595 | 42.78 | 69.9 | 6.6 | 31.73 | 56.1 | 6.4 | 13.8 | 11.05 | 1.208 | 4.803 |
| 15.02.2023 | | 24 | 168.97 | 72.5 | 7.8 | 167.45 | 50.6 | 5.5 | 21.9 | 1.52 | 3.787 | 25.06 | 69 | 7 | 18.06 | 59.4 | 6.3 | 9.6 | 7 | 0.651 | 4.439 |
| 16.02.2023 | | 24 | 168.57 | 74.1 | 7.8 | 167.06 | 51.3 | 5.5 | 22.8 | 1.51 | 3.914 | 57.43 | 68.6 | 7.1 | 44.29 | 58 | 6.5 | 10.6 | 13.14 | 1.375 | 5.289 |
| 17.02.2023 | | 24 | 167.67 | 75 | 7.8 | 166.16 | 51.3 | 5.5 | 23.7 | 1.51 | 4.041 | 50.78 | 68.5 | 7.1 | 37.97 | 56.4 | 6.7 | 12.1 | 12.81 | 1.339 | 5.38 |
| 18.02.2023 | | 24 | 167.9 | 76 | 7.8 | 166.42 | 51.8 | 5.5 | 24.2 | 1.48 | 4.143 | 50.14 | 68.6 | 7.1 | 36.19 | 56.1 | 6.7 | 12.5 | 13.95 | 1.408 | 5.551 |
| 19.02.2023 | | 24 | 164.06 | 79.2 | 7.8 | 162.65 | 53.1 | 5.6 | 26.1 | 1.41 | 4.37 | 49.93 | 68.8 | 7 | 34.77 | 56 | 6.7 | 12.8 | 15.16 | 1.487 | 5.857 |
| 20.02.2023 | | 24 | 157.95 | 80.5 | 7.8 | 156.59 | 53.3 | 5.6 | 27.2 | 1.36 | 4.371 | 48.11 | 68.8 | 7.1 | 34.6 | 56.2 | 6.7 | 12.6 | 13.51 | 1.363 | 5.735 |
| 21.02.2023 | | 24 | 165.52 | 82.6 | 7.8 | 164.13 | 54 | 5.5 | 28.6 | 1.39 | 4.817 | 49.23 | 68.8 | 7.1 | 36.48 | 56.2 | 6.7 | 12.6 | 12.75 | 1.335 | 6.152 |
| 22.02.2023 | | 24 | 165.3 | 84 | 7.8 | 163.9 | 54.6 | 5.5 | 29.4 | 1.4 | 4.943 | 49.16 | 68.8 | 7.1 | 36.81 | 56.1 | 6.7 | 12.7 | 12.35 | 1.312 | 6.254 |
| Среднее | | | 152.634 | 76 | 7.8 | 151.388 | 51 | 5.5 | 25 | 1.246 | | 46.527 | 68.9 | 7 | 34.059 | 56.1 | 6.6 | 12.7 | 12.468 | | |
| Итого | | 744 | 4731.64 | | | 4693.02 | | | | 38.62 | 119.807 | 1442.35 | | | 1055.84 | | | | 386.51 | 40.074 | 159.88 |
| Досчёт | | | 991.689 | | | 983.066 | | | | 8.623 | 26.227 | 304.097 | | | 223.809 | | | | 80.289 | 8.245 | 34.472 |
| Снятие | | | -1406.524 | | | -1395.78 | | | | -10.743 | -31.699 | -434.245 | | | -317.474 | | | | -116.771 | -11.981 | -43.68 |
| Сумма | | | 4316.805 | | | 4280.306 | | | | 36.5 | 114.335 | 1312.202 | | | 962.175 | | | | 350.028 | 36.338 | 150.672 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 350.03 W гвс (Гкал) = 36.27 W без гвс (Гкал) = 114.33
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.02.25 10:16
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

