

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Формы 2 / СЦО-ПБС

Договор: 9134.038.1

Телефон:

Узел учета: СЦО-ПБС

Обслуживающая организация:

Строит Адрес: Александровской Формы 2

Телефон: (812) 313-47-06

Кал УЛТЗ:

Многожил. Общественный

Схема подключения: Двухтрубная

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Формы 2 / СЦО-ПБС

График:

Установленные приборы:

Часовые и суток. архивы в файлах:

Александровской Формы 2. СЦО-ПБС. март. Н

Приборы УЛТЗ поверены до 21.09.2023

Тех. гр. С = 0

Вычислитель: СТП-943 № 15805

расходомер: ПРЭМ 50 л

Режим (Схема):

Термопреоб.: КИТТР-05

Преобр. давления:

Подача, гр.(М1):

расходомер: ПРЭМ 50

Сила= 0.16

Термопреоб.: КИТТР-05

Преобр. давления:

Тр-д. ПБС(М2):

расходомер: ПРЭМ 32 л

Сила= 0.16

Термопреоб.: КИТТР-05

Преобр. давления:

Тр-дирж. ПБС(М4):

расходомер: ПРЭМ 20

Сила= 0.027

Термопреоб.: КИТТР-05

Преобр. давления:

Тр-дирж. ПБС(М5):

расходомер:

Сила=

Термопреоб.:

Преобр. давления:

Ячейный алгоритм: зима: Ч=(M1*(M1-M2)/M2*(M1-M2))

лето: Ч=(M1*(M1-M2)/M2*(M1-M2))

Сила=

Термопреоб.:

Преобр. давления:

Дополнение нагрузки (гр.час):

Qд=0.6726

Qдв=1.1

Qдв=11

Qдв=0.2792

Дополнение нагрузки (гр.час):

Qдв=0.1058

Qдв=1.1

Qдв=22

Qдв=0.2792

Датумское потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

Qдв=(G.OT*24)

Qдв=(G.UMT*24)

Qдв=(G.UMT*24)

Qдв=(G.UMT*24)

Датумское потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

Qдв=(G.OT*24)

Qдв=(G.UMT*24)

Qдв=(G.UMT*24)

Qдв=(G.UMT*24)

Дата	Тп	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл (ккал)	M3	M4	dM	U3	U4	dU3	U4d	T3	T4	Qдв общ.	Qдв мал.	Qдв грб.	Q общ.		
			T	C	T	C																					T	C
23.02.2023	24.00		421.96	382.58	39.38	87.45	63.95	23.60	7.90	3.80	201.95	162.69	39.26	208.76	166.86	41.90	-	87.14	74.95	5.41								
24.02.2023	24.00		430.43	391.10	39.32	87.10	64.21	22.88	7.90	3.80	205.73	166.42	39.31	212.62	170.70	41.92	-	86.80	75.12	5.36								
25.02.2023	24.00		436.77	396.65	40.12	87.57	64.87	22.89	7.90	3.80	206.51	168.31	40.20	215.56	172.70	42.86	-	87.27	75.66	5.47								
26.02.2023	24.00		432.07	391.22	40.85	87.45	64.57	22.88	7.90	3.80	206.63	165.93	40.71	213.60	170.20	43.40	-	87.15	75.21	5.54								
27.02.2023	24.00		426.09	386.91	39.18	86.84	64.13	22.71	7.90	3.80	203.60	164.50	39.10	210.38	168.70	41.68	-	86.54	74.81	5.32								
28.02.2023	24.00		439.32	400.17	39.15	84.86	63.62	21.25	7.90	3.80	209.35	170.26	39.09	216.04	174.49	41.55	-	84.59	73.71	5.19								
01.03.2023	24.00		432.78	395.34	39.65	84.55	63.67	21.27	7.90	3.80	208.06	168.46	39.60	214.66	172.60	42.06	-	84.28	73.32	5.19								
02.03.2023	24.00		434.17	395.34	38.83	84.81	63.70	21.10	7.90	3.80	208.59	169.77	38.83	215.24	173.99	41.26	-	84.53	73.79	5.11								
03.03.2023	24.00		434.64	395.86	38.79	82.14	62.22	20.92	7.90	3.80	209.08	170.25	38.82	215.37	174.27	41.10	-	81.90	71.71	4.92								
04.03.2023	24.00		433.54	393.78	39.76	84.22	63.57	20.65	7.90	3.80	208.98	169.23	39.75	215.56	173.39	42.17	-	83.95	73.34	5.14								
05.03.2023	24.00		432.54	392.20	40.33	83.69	63.22	20.47	7.90	3.80	208.63	168.36	40.27	215.13	172.46	42.67	-	83.43	72.91	5.13								
06.03.2023	24.00		428.70	390.13	38.57	83.77	63.15	20.62	7.90	3.80	206.21	167.82	38.39	212.64	171.90	40.74	-	83.51	72.90	4.99								
07.03.2023	24.00		421.11	381.79	39.31	83.41	62.50	20.94	7.90	3.80	203.07	163.95	39.12	209.36	167.88	41.48	-	83.14	72.33	5.03								
08.03.2023	24.00		424.90	383.00	41.89	83.36	62.42	20.94	7.90	3.80	205.35	163.68	41.67	211.70	167.60	44.09	-	83.08	72.29	5.23								
09.03.2023	24.00		422.62	382.25	40.37	83.68	62.57	21.12	7.90	3.80	203.69	163.55	40.15	210.04	167.48	42.55	-	83.41	72.46	5.14								
10.03.2023	24.00		410.78	371.22	39.55	83.67	61.98	21.69	7.90	3.80	198.29	158.95	39.34	204.46	162.73	41.23	-	83.38	72.03	5.09								
11.03.2023	24.00		411.50	372.13	39.38	83.48	61.75	21.74	7.90	3.80	198.58	159.48	39.10	204.73	163.25	41.48	-	83.20	71.88	5.07								
12.03.2023	24.00		422.09	381.10	40.99	83.62	62.33	21.29	7.90	3.80	203.76	162.95	40.82	210.10	166.86	43.24	-	83.33	72.38	5.19								
13.03.2023	24.00		426.48	387.33	39.15	83.50	62.47	21.03	7.90	3.80	208.00	166.00	39.00	211.35	169.99	41.37	-	83.23	72.38	5.05								
14.03.2023	24.00	2	191.16	174.63	16.53	82.59	62.23	20.36	7.90	3.80	91.50	75.05	16.46	94.28	76.82	17.47	-	82.32	71.72	2.15								
15.03.2023	24.00	2	86.89	77.64	9.24	79.02	59.56	19.47	7.90	3.80	42.51	33.14	9.38	43.71	33.87	10.54	-	78.80	69.29	1.05								
16.03.2023	24.00		430.92	391.04	39.88	78.83	60.02	18.81	7.90	3.80	207.81	167.88	39.93	213.61	171.56	42.05	-	78.59	68.97	4.76								
17.03.2023	24.00		426.72	387.00	39.72	78.35	59.70	18.65	7.90	3.80	206.27	166.52	39.76	211.97	170.13	41.55	-	78.12	68.46	4.22								
18.03.2023	24.00		435.80	394.31	41.49	77.81	59.61	18.20	7.90	3.80	210.76	169.29	41.47	216.50	172.92	43.58	-	77.58	68.17	4.81								
19.03.2023	24.00		439.76	397.38	42.38	76.54	59.23	17.31	7.90	3.80	212.81	170.37	42.44	218.44	173.95	44.48	-	76.33	67.42	4.76								
20.03.2023	24.00		440.32	399.50	40.82	76.14	59.64	16.50	7.90	3.80	212.56	171.61	40.96	218.14	175.20	42.94	-	75.93	67.23	4.61								
21.03.2023	24.00		432.18	388.83	43.35	73.49	57.42	16.07	7.90	3.80	209.80	166.40	43.40	214.95	169.66	45.29	-	73.28	64.88	4.58								
22.03.2023	24.00		422.05	380.59	41.46	72.37	56.29	16.08	7.90	3.80	204.27	162.77	41.50	209.15	165.85	43.30	-	72.17	63.69	4.38								
Среднее	24.00		408.15	369.96	38.19	82.30	61.93	20.36	7.90	3.80	196.48	158.34	38.14	202.43	162.07	40.36	-	82.03	71.53	4.80								
Итого	672.00		11428.29	10358.83	1069.46						5501.37	4433.55	1067.82	5668.05	4538.02	1130.02	0.00											

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M4)	Q СЦО (Гкал)	Q ПБС (Гкал)	Трвб. ч
	22.03.2023 13:00:00	18792.78	17550.56	9198.86	30461.91	94440.33	92388.71	3879.07	944.53	12914.75

Количество тепловой энергии Общц. рассчитанное по среднему:
 Объем потребленного теплоносителя Улв. изл., рассчитанный по среднему
 Период, превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета (с учетом корректировки):
 Объем потребленного теплоносителя Улв. изл.

0 °C = 0.00 Гкал:
 300.32 куб.м:
 1130.02 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставляющей организации



ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АВНОНЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А.
26.03.2023 г.