Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8818.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 101-1_СЦО+ГВС_март_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 21.09.2023 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00		153.02	132.63	20.39	85.74	43.76	41.98	5.00	4.00		19.93	0.00	0.00	20.49	0.00	20.49	-	78.28	0.00	1.56			7.32
24.02.2023	24.00		155.28	135.89	19.40	85.42	44.60	40.83	5.00	4.00		18.94	0.00	0.00	19.48	0.00	19.48	-	79.23	0.00	1.50			7.21
25.02.2023	24.00		157.15	137.00	20.14	85.95	45.58	40.37	5.00	4.00		19.68	0.00	0.00	20.25	0.00	20.25	-	79.51	0.00	1.57			7.27
26.02.2023	24.00		155.45	132.62	22.82	85.86	45.19	40.67	5.00	4.00		22.45	0.00	0.00	23.04	0.00	23.04	-	76.23	0.00	1.71			7.36
27.02.2023	24.00		153.18	134.21	18.97	85.26	44.68	40.57	5.00	4.00		18.50	0.00	0.00	19.03	0.00	19.03	-	79.54	0.00	1.47			7.07
28.02.2023	24.00		158.15	138.66	19.49	83.44	45.26	38.18	5.00	4.00		19.07	0.00	0.00	19.59	0.00	19.59	-	77.83	0.00	1.48			6.93
01.03.2023	24.00		156.70	137.78	18.91	82.92	44.85	38.07	5.00	4.00		18.51	0.00	0.00	19.03	0.00	19.03	-	78.52	0.00	1.45			6.82
02.03.2023	24.00		157.43	137.97	19.46	83.40	45.34	38.06	5.00	4.00		19.14	0.00	0.00	19.66	0.00	19.66	-	77.43	0.00	1.48			6.88
03.03.2023	24.00		157.92	139.58	18.34	80.63	44.81	35.81	5.00	4.00		18.11	0.00	0.00	18.59	0.00	18.59	-	76.24	0.00	1.38			6.48
04.03.2023	24.00		158.79	138.00	20.79	82.76	45.59	37.17	5.00	4.00		20.79	0.00	0.00	21.33	0.00	21.33	-	75.69	0.00	1.57			6.86
05.03.2023	24.00		159.58	137.50	22.09	82.21	45.57	36.64	5.00	4.00		22.05	0.00	0.00	22.60	0.00	22.60	-	73.88	0.00	1.63			6.86
06.03.2023	24.00		159.13	139.32	19.81	82.30	45.39	36.91	5.00	4.00		19.73	0.00	0.00	20.26	0.00	20.26	-	76.58	0.00	1.51			6.78
07.03.2023	24.00		152.92	133.89	19.03	81.86	44.41	37.45	5.00	4.00		18.91	0.00	0.00	19.41	0.00	19.41	-	76.08	0.00	1.44			6.58
08.03.2023	24.00		151.74	128.64	23.11	81.83	44.07	37.76	5.00	4.00		23.06	0.00	0.00	23.61	0.00	23.61	-	72.15	0.00	1.66			6.75
09.03.2023	24.00		149.22	129.88	19.34	82.05	43.92	38.13	5.00	4.00		18.94	0.00	0.00	19.43	0.00	19.43	-	75.80	0.00	1.44			6.54
10.03.2023	24.00		145.84	127.03	18.81	82.12	42.80	39.32	5.00	4.00		18.64	0.00	0.00	19.13	0.00	19.13	-	75.70	0.00	1.41			6.55
11.03.2023	24.00		146.12	125.93	20.19	81.80	42.31	39.50	5.00	4.00		20.19	0.00	0.00	20.70	0.00	20.70	-	74.24	0.00	1.50			6.63
12.03.2023	24.00		149.34	127.05	22.29	82.08	43.34	38.74	5.00	4.00		22.28	0.00	0.00	22.82	0.00	22.82	-	72.33	0.00	1.61			6.76
13.03.2023	24.00		151.93	130.71	21.22	81.93	43.48	38.45	5.00	4.00		21.15	0.00	0.00	21.71	0.00	21.71	-	75.83	0.00	1.60			6.77
14.03.2023	24.00		156.12	136.71	19.41	80.88	44.61	36.27	5.00	4.00		19.25	0.00	0.00	19.74	0.00	19.74	-	74.81	0.00	1.44			6.53
15.03.2023	24.00		156.16	136.40	19.76	77.88	44.14	33.74	5.00	4.00		19.69	0.00	0.00	20.16	0.00	20.16	-	72.65	0.00	1.43			6.15
16.03.2023	24.00		152.56	133.96	18.60	77.32	43.48	33.85	5.00	4.00		18.42	0.00	0.00	18.86	0.00	18.86	-	72.24	0.00	1.33			5.98
17.03.2023	24.00		152.07	132.77	19.29	76.82	42.84	33.98	5.00	4.00		19.35	0.00	0.00	19.81	0.00	19.81	-	71.96	0.00	1.39			6.00
18.03.2023	24.00		155.34	134.16	21.18	76.42	43.15	33.27	5.00	4.00		21.22	0.00	0.00	21.71	0.00	21.71	-	70.16	0.00	1.49			6.09
19.03.2023	24.00		157.35	132.92	24.44	75.19	43.35	31.84	5.00	4.00		24.15	0.00	0.00	24.67	0.00	24.67	-	67.98	0.00	1.64			6.07
20.03.2023	24.00		156.64	135.45	21.19	74.81	43.71	31.10	5.00	4.00		21.08	0.00	0.00	21.55	0.00	21.55	-	69.65	0.00	1.47			5.80
21.03.2023	24.00		152.66	131.33	21.33	72.19	42.56	29.64	5.00	4.00		20.90	0.00	0.00	21.31	0.00	21.31	-	65.53	0.00	1.37			5.44
22.03.2023	24.00	2;	150.49	128.42	22.08	70.85	40.63	30.22	5.00	4.00		21.92	0.00	0.00	22.35	0.00	22.35	-	64.83	0.00	1.42			5.45
Среднее	24.00	-	154.23	133.80	20.42	80.78	44.05	36.73	5.00	4.00		20.22	-	-	20.73	-	20.73	-	74.32	-	1.50	-	-	6.57
Итого	672.00		4318.30	3746.41	571.89							566.07	0.00	0.00	580.32	0.00	580.32	0.00			41.97	0.00	0.00	183.92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
22.03.2023 00:00:00	68176.52	56744.86	10130.11	0.00	10356.57	0.00	2806.61	698.81	12446.33
22.03.2023 02:00:00	68182.51	56750.44	10130.51	0.00	10356.98	0.00	2806.80	698.84	12447.33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 183.92 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 580.32 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.