Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5_СЦО+ГВС_март_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 04.08.2025 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00	-	127.14	120.16	6.98	88.35	64.52	23.83	7.00	5.00		75.75	70.17	5.58	78.38	72.09	6.29	-	88.26	78.47	1.18			3.49
24.02.2023	24.00	-	129.64	122.66	6.98	87.96	64.86	23.10	7.00	5.00		77.15	71.61	5.54	79.81	73.59	6.22	-	87.86	78.52	1.16			3.46
25.02.2023	24.00	-	131.41	124.10	7.31	88.40	65.59	22.81	7.00	5.00		78.34	72.45	5.89	81.03	74.47	6.56	-	88.30	79.18	1.18			3.49
26.02.2023	24.00	-	129.44	122.59	6.85	88.25	65.33	22.92	7.00	5.00		76.98	71.57	5.41	79.63	73.58	6.05	-	88.16	78.89	1.14			3.43
27.02.2023	24.00	-	127.93	121.69	6.24	87.60	64.70	22.90	7.00	5.00		75.75	71.05	4.70	78.32	73.01	5.31	-	87.51	78.25	1.07			3.34
28.02.2023	24.00	-	131.88	125.17	6.71	85.49	64.06	21.43	7.00	5.00		78.12	73.09	5.03	80.70	75.06	5.64	-	85.41	76.82	1.06			3.26
01.03.2023	24.00	-	130.42	123.66	6.76	85.43	63.70	21.73	7.00	5.00		77.41	72.22	5.19	79.92	74.14	5.78	-	85.36	76.56	1.08			3.27
02.03.2023	24.00	-	131.05	124.49	6.56	85.45	63.97	21.48	7.00	5.00		77.73	72.75	4.98	80.25	74.66	5.59	-	85.36	76.78	1.05			3.24
03.03.2023	24.00	-	130.90	124.31	6.59	82.97	62.49	20.48	7.00	5.00		77.83	72.62	5.21	80.25	74.49	5.76	-	82.90	74.66	1.03			3.10
04.03.2023	24.00	-	131.05	123.78	7.27	85.02	63.68	21.34	7.00	5.00		78.19	72.32	5.87	80.67	74.24	6.43	-	84.94	76.40	1.12			3.27
05.03.2023	24.00	-	131.23	122.90	8.33	84.47	63.28	21.19	7.00	5.00		78.70	71.71	6.99	81.20	73.60	7.60	-	84.39	75.92	1.20			3.32
06.03.2023	24.00	-	129.61	122.41	7.20	84.55	63.19	21.36	7.00	5.00		77.33	71.49	5.84	79.80	73.37	6.43	-	84.47	75.91	1.11			3.23
07.03.2023	24.00	-	127.13	120.18	6.95	84.21	62.51	21.70	7.00	5.00		75.79	70.16	5.63	78.19	71.99	6.20	-	84.12	75.37	1.09			3.20
08.03.2023	24.00	-	128.64	120.80	7.84	84.12	62.57	21.55	7.00	5.00		77.04	70.50	6.54	79.45	72.35	7.10	-	84.04	75.38	1.16			3.27
09.03.2023	24.00	-	127.13	120.04	7.09	84.52	62.62	21.90	7.00	5.00		75.87	70.18	5.69	78.28	71.98	6.30	-	84.44	75.52	1.11			3.24
10.03.2023	24.00	-	123.98	117.01	6.97	84.45	61.99	22.46	7.00	5.00		74.00	68.27	5.73	76.32	70.06	6.26	-	84.37	75.19	1.11			3.22
11.03.2023	24.00	-	125.27	117.35	7.92	84.38	61.88	22.50	7.00	5.00		75.04	68.52	6.52	77.39	70.26	7.13	-	84.29	75.08	1.18			3.32
12.03.2023	24.00	-	128.71	119.39	9.32	84.35	62.50	21.85	7.00	5.00		77.49	69.69	7.80	79.94	71.47	8.47	-	84.25	75.45	1.27			3.40
13.03.2023	24.00	-	128.89	121.91	6.98	84.28	62.67	21.61	7.00	5.00		76.74	71.25	5.49	79.17	73.10	6.07	-	84.20	75.45	1.09			3.23
14.03.2023	24.00	-	133.56	126.28	7.28	82.87	62.64	20.23	7.00	5.00		79.56	73.81	5.75	81.99	75.70	6.29	-	82.79	74.73	1.08			3.16
15.03.2023	24.00	-	132.80	125.47	7.33	80.03	60.95	19.08	7.00	5.00		79.11	73.38	5.73	81.35	75.13	6.22	-	79.95	72.38	1.02			2.99
16.03.2023	24.00	-	130.58	123.04	7.54	79.47	60.06	19.41	7.00	5.00		77.53	71.94	5.59	79.75	73.61	6.14	-	79.40	71.65	1.00			2.99
17.03.2023	24.00	-	130.63	121.80	8.83	79.08	59.51	19.57	7.00	5.00		77.69	71.11	6.58	79.89	72.76	7.13	-	79.01	71.17	1.08			3.09
18.03.2023	24.00	-	133.13	124.42	8.71	78.46	59.40	19.06	7.00	5.00		79.04	72.71	6.33	81.24	74.39	6.85	-	78.39	70.79	1.05			3.06
19.03.2023	24.00	-	135.07	124.76	10.31	77.15	58.88	18.27	7.00	5.00		80.77	72.76	8.01	82.98	74.40	8.58	-	77.10	69.84	1.15			3.08
20.03.2023	24.00	-	134.67	125.40	9.27	76.72	58.79	17.93	7.00	5.00		80.10	73.18	6.92	82.21	74.81	7.40	-	76.65	69.56	1.05			2.97
21.03.2023	24.00	-	130.33	122.73	7.60	73.99	56.81	17.18	7.00	5.00		76.90	71.64	5.26	78.80	73.13	5.67	-	73.91	67.09	0.88			2.68
22.03.2023	24.00	-	129.44	120.24	9.20	73.09	55.61	17.48	7.00	5.00		76.76	70.05	6.71	78.61	71.47	7.14	-	73.05	66.05	0.98			2.78
Среднее	24.00	-	130.06	122.46	7.60	83.04	62.10	20.94	7.00	5.00		77.45	71.51	5.95	79.84	73.32	6.52	-	82.96	74.54	1.10	-	-	3.20
Итого	672.00		3641.66	3428.74	212.92							2168.71	2002.20	166.51	2235.52	2052.91	182.61	0.00			30.71	0.00	0.00	89.57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.2023 00:00:00	58065.21	54111.82	33516.28	30771.24	34455.17	31488.93	1286.22	467.08	12373.00
	22.03.2023 02:00:00	58075.79	54121.84	33522.50	30777.08	34461.53	31494.89	1286.43	467.15	12375.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **89.57** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **182.61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.