Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырехтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 49_СЦО+ГВС_март_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.10	2.80	21.30	24.63	2.80	21.83	-	68.25	26.76				1.57
24.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.51	2.73	22.78	26.06	2.73	23.33	-	68.01	28.67				1.66
25.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.25	2.87	20.38	23.77	2.87	20.90	-	68.53	29.00				1.51
26.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.08	2.57	24.51	27.68	2.57	25.11	-	68.17	27.79				1.78
27.02.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.33	3.66	20.67	24.86	3.66	21.20	-	68.19	33.49				1.54
28.02.2023	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.86	10.69	20.17	31.50	10.71	20.79	-	67.97	44.42				1.62
01.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.20	10.52	19.68	30.85	10.56	20.29	-	67.75	44.43				1.58
02.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.23	9.09	15.14	24.73	9.10	15.63	-	67.00	43.24				1.23
03.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.37	9.11	29.26	39.19	9.11	30.08	-	68.77	46.98				2.21
04.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.50	9.73	28.77	39.32	9.73	29.59	-	67.95	44.97				2.18
05.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.71	9.24	30.47	40.56	9.25	31.31	-	68.04	44.96				2.29
06.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.33	7.43	30.90	39.11	7.43	31.68	-	67.13	43.57				2.25
07.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.91	6.33	26.58	33.58	6.33	27.25	-	66.19	39.59				1.93
08.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.51	5.57	32.94	39.31	5.57	33.74	-	66.16	39.22				2.33
09.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.55	7.05	28.50	36.27	7.05	29.22	-	66.49	40.00				2.08
10.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.09	6.54	24.55	31.73	6.54	25.19	-	67.53	40.28				1.84
11.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.32	8.92	21.40	30.95	8.92	22.03	-	68.03	44.40				1.67
12.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.12	6.57	23.55	30.74	6.57	24.17	-	67.78	38.55				1.79
13.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.06	7.86	21.20	29.68	7.86	21.82	-	67.60	40.37				1.65
14.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.49	8.77	17.72	27.07	8.77	18.30	-	67.65	41.80				1.42
15.03.2023	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.29	7.64	18.65	26.85	7.64	19.21	-	67.03	40.75				1.45
16.03.2023	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.30	9.05	18.25	27.91	9.06	18.85	-	68.16	42.67				1.47
17.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.12	11.17	17.95	29.73	11.25	18.48	-	67.44	45.01				1.46
18.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.62	11.66	19.96	32.24	11.76	20.48	-	66.77	45.67				1.58
19.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.50	10.33	20.17	31.15	10.36	20.79	-	68.27	45.50				1.61
20.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.76	8.93	18.83	28.33	8.93	19.40	-	67.46	43.10				1.49
21.03.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.66	6.82	18.84	26.18	6.82	19.36	-	66.97	39.62				1.45
22.03.2023	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.77	6.38	19.39	26.29	6.38	19.91	-	65.64	38.92				1.44
Среднее	10.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09	7.50	22.59	30.72	7.51	23.21	-	67.53	40.13				1.72
Итого	297.00		-	-	-						-	842.54	210.03	632.51	860.27	210.33	649.94	0.00						48.07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.2023 00:00:00	99820.46	99513.62	14611.28	3928.47	14915.60	3941.52	2375.84	808.92	11583.00
	22.03.2023 02:00:00	99845.02	99538.18	14612.70	3929.14	14917.04	3942.19	2376.21	808.98	11585.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 48.07 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 649.94 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервис №2 Невского района» 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.