Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 68 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 68_СЦО+ГВС_март_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 1786 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2023 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00	2;	188.74	169.48	19.26	87.60	49.08	38.52	8.00	3.00		93.70	0.00	0.00	96.87	0.00	96.87	-	87.37	0.00				8.24
24.02.2023	24.00	2;	192.02	172.46	19.56	87.22	50.09	37.13	8.00	3.00		95.34	0.00	0.00	98.54	0.00	98.54	-	86.99	0.00				8.13
25.02.2023	24.00	2;	194.45	174.59	19.86	87.72	50.99	36.72	8.00	3.00		96.70	0.00	0.00	99.98	0.00	99.98	-	87.51	0.00				8.18
26.02.2023	24.00	2;	192.36	172.47	19.89	87.61	50.69	36.92	8.00	3.00		95.86	0.00	0.00	99.10	0.00	99.10	-	87.43	0.00				8.13
27.02.2023	24.00	2;	189.72	171.07	18.64	87.00	50.07	36.93	8.00	3.00		94.12	0.00	0.00	97.26	0.00	97.26	-	86.77	0.00				7.96
28.02.2023	24.00	2;	195.18	177.04	18.13	84.98	50.17	34.80	8.00	3.00		96.55	0.00	0.00	99.64	0.00	99.64	-	84.81	0.00				7.73
01.03.2023	24.00	2;	193.22	174.23	18.99	84.66	49.43	35.24	8.00	3.00		95.99	0.00	0.00	99.05	0.00	99.05	-	84.52	0.00				7.77
02.03.2023	24.00	2;	193.90	174.98	18.92	84.94	49.96	34.98	8.00	3.00		96.36	0.00	0.00	99.45	0.00	99.45	-	84.77	0.00				7.75
03.03.2023	24.00	2;	194.83	175.20	19.63	82.27	49.31	32.96	8.00	3.00		97.28	0.00	0.00	100.22	0.00	100.22	-	82.16	0.00				7.41
04.03.2023	24.00	2;	194.35	174.28	20.07	84.37	50.37	34.00	8.00	3.00		97.04	0.00	0.00	100.11	0.00	100.11	-	84.23	0.00				7.64
05.03.2023	24.00	2;	195.73	173.11	22.62	83.83	50.07	33.77	8.00	3.00		98.67	0.00	0.00	101.76	0.00	101.76	-	83.69	0.00				7.77
06.03.2023	24.00	2;	190.91	173.05	17.86	83.92	49.81	34.11	8.00	3.00		94.63	0.00	0.00	97.59	0.00	97.59	-	83.77	0.00				7.42
07.03.2023	24.00	2;	187.87	169.16	18.71	83.56	49.00	34.55	8.00	3.00		93.48	0.00	0.00	96.38	0.00	96.38	-	83.40	0.00				7.43
08.03.2023	24.00	2;	190.97	169.75	21.22	83.50	48.85	34.65	8.00	3.00		95.84	0.00	0.00	98.81	0.00	98.81	-	83.33	0.00				7.68
09.03.2023	24.00	2;	187.27	169.99	17.28	83.82	48.56	35.25	8.00	3.00		92.59	0.00	0.00	95.49	0.00	95.49	-	83.66	0.00				7.46
10.03.2023	24.00	;11;10;4;2	169.46	151.26	18.19	83.87	46.22	37.66	8.00	3.00		77.24	0.00	0.00	79.65	0.00	79.65	-	83.67	0.00				7.24
11.03.2023	24.00	2;	165.42	146.25	19.17	83.62	45.02	38.60	8.00	3.00		71.36	0.00	0.00	73.57	0.00	73.57	-	83.37	0.00				7.27
12.03.2023	24.00	2;	169.46	148.94	20.53	83.73	45.93	37.79	8.00	3.00		73.27	0.00	0.00	75.55	0.00	75.55	-	83.50	0.00				7.37
13.03.2023	24.00	2;	171.59	151.50	20.09	83.60	46.03	37.57	8.00	3.00		74.31	0.00	0.00	76.62	0.00	76.62	-	83.38	0.00				7.39
14.03.2023	24.00	2;	178.64	159.23	19.41	82.28	47.35	34.93	8.00	3.00		77.85	0.00	0.00	80.20	0.00	80.20	-	82.12	0.00				7.18
15.03.2023	24.00	2;	180.09	160.34	19.76	79.08	46.79	32.29	8.00	3.00		79.66	0.00	0.00	81.90	0.00	81.90	-	78.94	0.00				6.76
16.03.2023	24.00	2;	188.50	169.30	19.19	78.52	46.90	31.62	8.00	3.00		90.90	0.00	0.00	93.42	0.00	93.42	-	78.39	0.00				6.88
17.03.2023	24.00	2;	194.57	177.91	16.66	78.18	47.49	30.69	8.00	3.00		98.55	0.00	0.00	101.26	0.00	101.26	-	78.07	0.00				6.78
18.03.2023	24.00	2;	202.62	180.21	22.41	77.69	47.78	29.91	8.00	3.00		104.55	0.00	0.00	107.40	0.00	107.40	-	77.58	0.00				7.15
19.03.2023	24.00	2;	203.44	182.30	21.14	76.46	47.82	28.64	8.00	3.00		104.38	0.00	0.00	107.14	0.00	107.14	-	76.38	0.00				6.86
20.03.2023	24.00	2;	203.75	182.01	21.74	76.02	48.05	27.97	8.00	3.00		104.63	0.00	0.00	107.37	0.00	107.37	-	75.93	0.00				6.77
21.03.2023	24.00	2;	199.87	177.79	22.08	73.25	46.57	26.68	8.00	3.00		102.73	0.00	0.00	105.24	0.00	105.24	-	73.16	0.00				6.38
22.03.2023	24.00	2;	198.95	174.15	24.80	72.10	44.97	27.13	8.00	3.00		103.86	0.00	0.00	106.33	0.00	106.33	-	72.04	0.00				6.53
Среднее	24.00	-	189.57	169.72	19.85	82.33	48.33	34.00	8.00	3.00		92.77	-	-	95.57	-	95.57	-	82.18	-				7.40
Итого	672.00		5307.86	4752.03	555.82							2597.44	0.00	0.00	2675.91	0.00	2675.91	0.00						207.28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.2023 00:00:00	61725.53	51434.68	36869.76	0.00	37781.73	0.00	2088.94	2704.75	5696.50
	22.03.2023 02:00:00	61741.26	51449.44	36877.56	0.00	37789.71	0.00	2089.39	2705.30	5698.50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 207.28 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 567.17 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.03.2023 г.