## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 83-1 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 33952.046.6
Строит.Адрес: Бабушкина 83-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 150\\70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 83-1_СЦО_март_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2069
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024
Тхв, гр.С= 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: Питерфло | Gmin= | Gmax= 15 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: Питерфло | Gmin= | Gmax= 15 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.02.2023 | 24.00 | - | 61.89 | 62.79 | -0.90 | 84.56 | 50.10 | 34.46 | 6.41 | 4.49 | | | | | | | | | | | | | | 2.09 |
| 24.02.2023 | 24.00 | - | 62.92 | 63.84 | -0.92 | 84.30 | 50.67 | 33.63 | 6.41 | 4.42 | | | | | | | | | | | | | | 2.07 |
| 25.02.2023 | 24.00 | - | 63.61 | 64.56 | -0.95 | 84.80 | 51.29 | 33.51 | 6.43 | 4.40 | | | | | | | | | | | | | | 2.09 |
| 26.02.2023 | 24.00 | - | 62.90 | 63.84 | -0.94 | 84.70 | 51.00 | 33.70 | 6.38 | 4.39 | | | | | | | | | | | | | | 2.07 |
| 27.02.2023 | 24.00 | - | 62.15 | 63.08 | -0.93 | 84.20 | 50.71 | 33.49 | 6.36 | 4.42 | | | | | | | | | | | | | | 2.04 |
| 28.02.2023 | 24.00 | - | 64.20 | 65.14 | -0.94 | 82.49 | 50.91 | 31.58 | 6.41 | 4.34 | | | | | | | | | | | | | | 1.98 |
| 01.03.2023 | 24.00 | - | 63.46 | 64.38 | -0.91 | 81.81 | 50.53 | 31.28 | 6.46 | 4.44 | | | | | | | | | | | | | | 1.94 |
| 02.03.2023 | 24.00 | - | 63.70 | 64.62 | -0.92 | 82.39 | 51.16 | 31.23 | 6.44 | 4.40 | | | | | | | | | | | | | | 1.94 |
| 03.03.2023 | 24.00 | - | 63.89 | 64.78 | -0.89 | 79.64 | 50.18 | 29.45 | 6.45 | 4.40 | | | | | | | | | | | | | | 1.84 |
| 04.03.2023 | 24.00 | - | 63.69 | 64.60 | -0.91 | 81.65 | 51.06 | 30.59 | 6.41 | 4.38 | | | | | | | | | | | | | | 1.90 |
| 05.03.2023 | 24.00 | - | 63.61 | 64.52 | -0.90 | 81.13 | 50.84 | 30.28 | 6.41 | 4.37 | | | | | | | | | | | | | | 1.88 |
| 06.03.2023 | 24.00 | - | 63.12 | 64.02 | -0.89 | 81.20 | 50.69 | 30.51 | 6.43 | 4.42 | | | | | | | | | | | | | | 1.88 |
| 07.03.2023 | 24.00 | - | 61.99 | 62.86 | -0.87 | 80.80 | 49.93 | 30.87 | 6.37 | 4.44 | | | | | | | | | | | | | | 1.87 |
| 08.03.2023 | 24.00 | - | 62.49 | 63.37 | -0.88 | 80.75 | 49.82 | 30.93 | 6.40 | 4.44 | | | | | | | | | | | | | | 1.89 |
| 09.03.2023 | 24.00 | - | 62.18 | 63.06 | -0.88 | 80.96 | 49.68 | 31.29 | 6.40 | 4.45 | | | | | | | | | | | | | | 1.90 |
| 10.03.2023 | 24.00 | - | 60.71 | 61.58 | -0.87 | 81.09 | 49.18 | 31.92 | 6.32 | 4.46 | | | | | | | | | | | | | | 1.90 |
| 11.03.2023 | 24.00 | - | 60.79 | 61.65 | -0.86 | 80.67 | 48.73 | 31.94 | 6.29 | 4.43 | | | | | | | | | | | | | | 1.90 |
| 12.03.2023 | 24.00 | - | 62.16 | 63.04 | -0.88 | 81.02 | 49.62 | 31.40 | 6.36 | 4.42 | | | | | | | | | | | | | | 1.91 |
| 13.03.2023 | 24.00 | - | 62.85 | 63.74 | -0.88 | 80.85 | 49.78 | 31.07 | 6.42 | 4.43 | | | | | | | | | | | | | | 1.91 |
| 14.03.2023 | 24.00 | - | 65.02 | 65.93 | -0.90 | 80.00 | 50.38 | 29.62 | 6.47 | 4.35 | | | | | | | | | | | | | | 1.88 |
| 15.03.2023 | 24.00 | - | 65.90 | 66.79 | -0.89 | 77.11 | 49.62 | 27.49 | 6.49 | 4.31 | | | | | | | | | | | | | | 1.77 |
| 16.03.2023 | 24.00 | - | 64.05 | 64.90 | -0.85 | 76.53 | 48.85 | 27.68 | 6.42 | 4.36 | | | | | | | | | | | | | | 1.73 |
| 17.03.2023 | 24.00 | - | 63.41 | 64.24 | -0.83 | 75.88 | 48.33 | 27.56 | 6.44 | 4.42 | | | | | | | | | | | | | | 1.71 |
| 18.03.2023 | 24.00 | - | 64.60 | 65.44 | -0.84 | 75.53 | 48.62 | 26.91 | 6.48 | 4.39 | | | | | | | | | | | | | | 1.70 |
| 19.03.2023 | 24.00 | - | 65.17 | 66.00 | -0.83 | 74.33 | 48.42 | 25.91 | 6.49 | 4.37 | | | | | | | | | | | | | | 1.65 |
| 20.03.2023 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.03.2023 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.03.2023 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24.00 | - | 63.22 | 64.11 | -0.89 | 80.74 | 50.00 | 30.73 | 6.41 | 4.41 | | | | | | | | | | | | | | 1.90 |
| Итого | 600.00 | | 1580.45 | 1602.72 | -22.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47.45 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | 72 час | | 5.69 | Гкалл |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему | | | | куб.м; |
| Период расчета по договору: | | | | |
| Период превышения t2: | | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды | 0 °С | = | 0.00 | Гкал; |
| **Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** | | | **53.14** | Гкал; |
| **Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** | | | | куб.м. |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_______________ /_______________/

Представитель теплоснабжающей организации

_______________ /_______________/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.