Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_март_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.06.2099 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00	-	113.64	104.50	9.14	87.74	51.14	36.60	7.00	5.00		8.72	0.00	8.72	9.00	0.00	9.00	-	87.12	54.98				4.63
24.02.2023	24.00	-	114.85	106.28	8.57	87.35	51.76	35.59	7.00	5.00		8.16	0.00	8.16	8.42	0.00	8.42	-	86.35	55.50				4.54
25.02.2023	24.00	-	117.21	107.58	9.63	87.82	52.50	35.32	7.00	5.00		9.24	0.00	9.24	9.53	0.00	9.53	-	87.09	56.19				4.65
26.02.2023	24.00	-	118.46	106.04	12.42	87.71	52.24	35.47	7.00	5.00		12.00	0.00	12.00	12.42	0.00	12.42	-	87.28	55.75				4.86
27.02.2023	24.00	-	115.65	105.18	10.47	87.10	51.69	35.41	7.00	5.00		10.18	0.00	10.18	10.48	0.00	10.48	-	86.37	55.33				4.64
28.02.2023	24.00	-	118.45	108.50	9.95	85.11	51.83	33.28	7.00	5.00		9.62	0.00	9.62	9.91	0.00	9.91	-	84.37	55.22				4.46
01.03.2023	24.00	-	117.36	107.26	10.10	84.77	51.38	33.39	7.00	5.00		9.67	0.00	9.67	9.99	0.00	9.99	-	84.65	54.83				4.44
02.03.2023	24.00	-	117.97	107.77	10.20	85.08	51.77	33.31	7.00	5.00		9.80	0.00	9.80	10.10	0.00	10.10	-	84.49	55.19				4.46
03.03.2023	24.00	-	116.89	107.87	9.02	82.35	50.89	31.46	7.00	5.00		8.49	0.00	8.49	8.75	0.00	8.75	-	81.98	54.11				4.14
04.03.2023	24.00	-	117.12	107.19	9.93	84.48	51.78	32.70	7.00	5.00		9.08	0.00	9.08	9.35	0.00	9.35	-	83.92	55.12				4.35
05.03.2023	24.00	-	118.10	106.85	11.25	83.92	51.58	32.34	7.00	5.00		10.23	0.00	10.23	10.53	0.00	10.53	-	83.33	54.93				4.40
06.03.2023	24.00	-	116.58	106.79	9.79	84.02	51.39	32.63	7.00	5.00		8.69	0.00	8.69	8.96	0.00	8.96	-	83.44	54.78				4.31
07.03.2023	24.00	-	115.31	105.11	10.20	83.65	50.73	32.92	7.00	5.00		9.19	0.00	9.19	9.47	0.00	9.47	-	83.18	54.13				4.32
08.03.2023	24.00	-	115.94	105.84	10.10	83.61	50.70	32.91	7.00	5.00		9.16	0.00	9.16	9.41	0.00	9.41	-	82.90	54.09				4.33
09.03.2023	24.00	-	114.86	105.32	9.54	83.90	50.66	33.24	7.00	5.00		8.54	0.00	8.54	8.81	0.00	8.81	-	83.52	54.09				4.31
10.03.2023	24.00	-	113.05	102.85	10.20	83.95	49.80	34.15	7.00	5.00		9.19	0.00	9.19	9.46	0.00	9.46	-	83.30	53.30				4.37
11.03.2023	24.00	-	114.34	102.93	11.41	83.72	49.50	34.22	7.00	5.00		10.49	0.00	10.49	10.79	0.00	10.79	-	83.16	52.94				4.48
12.03.2023	24.00	-	116.62	104.92	11.70	83.86	50.26	33.60	7.00	5.00		10.76	0.00	10.76	11.07	0.00	11.07	-	83.28	53.70				4.51
13.03.2023	24.00	-	117.57	106.46	11.11	83.71	50.45	33.26	7.00	5.00		10.22	0.00	10.22	10.52	0.00	10.52	-	83.23	53.90				4.48
14.03.2023	24.00	-	121.15	110.35	10.80	82.50	51.13	31.37	7.00	5.00		9.85	0.00	9.85	10.14	0.00	10.14	-	81.87	54.35				4.36
15.03.2023	24.00	-	120.26	110.19	10.07	79.57	50.15	29.42	7.00	5.00		9.34	0.00	9.34	9.59	0.00	9.59	-	78.97	53.23				4.05
16.03.2023	24.00	-	118.35	108.39	9.96	79.00	49.37	29.63	7.00	5.00		9.52	0.00	9.52	9.79	0.00	9.79	-	78.46	52.51				4.00
17.03.2023	24.00	-	117.91	107.49	10.42	78.55	48.91	29.64	7.00	5.00		9.93	0.00	9.93	10.19	0.00	10.19	-	78.29	52.03				4.01
18.03.2023	24.00	-	119.22	109.67	9.55	78.02	49.19	28.83	7.00	5.00		9.12	0.00	9.12	9.38	0.00	9.38	-	77.56	52.22				3.91
19.03.2023	24.00	-	121.50	110.16	11.34	76.74	48.98	27.76	7.00	5.00		10.91	0.00	10.91	11.19	0.00	11.19	-	76.55	51.98				3.93
20.03.2023	24.00	-	120.47	110.52	9.95	76.31	49.18	27.13	7.00	5.00		9.43	0.00	9.43	9.67	0.00	9.67	-	75.85	52.14				3.76
21.03.2023	24.00	-	117.70	107.96	9.74	73.67	47.63	26.04	7.00	5.00		9.22	0.00	9.22	9.44	0.00	9.44	-	72.94	50.42				3.53
22.03.2023	24.00	-	116.08	105.93	10.15	72.49	46.11	26.38	7.00	5.00		9.59	0.00	9.59	9.85	0.00	9.85	-	72.36	48.95				3.53
Среднее	24.00	-	117.24	107.00	10.24	82.53	50.45	32.07	7.00	5.00		9.58	-	9.58	9.86	-	9.86	-	81.99	53.78				4.28
Итого	672.00		3282.61	2995.90	286.71							268.34	0.00	268.34	276.21	0.00	276.21	0.00						119.77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.2023 00:00:00	52606.29	47465.61	4785.67	0.43	4909.11	0.43	1720.36	257.29	13547.00
	22.03.2023 02:00:00	52615.84	47474.56	4786.22	0.43	4909.68	0.43	1720.63	257.31	13549.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 119.77 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 276.21 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.