

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул. д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **13661.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **33000**

график: **150/70**

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 205767 | расходомер: | 15.07.2025 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-32-D | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-32-D | 0,2 | 30 |
| Подающий ГВС (M3) | | | Термопреобр.: |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | КТСП-Н |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | КТСП-Н |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,2213 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: | Gот.= 66,39 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qтех.гвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.= 0 |
| | | | Gгвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.м.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2023 по 22.03.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.02.2023 | 24,00 | | 107,75 | 107,75 | 0,00 | 87,22 | 50,47 | 36,75 | | | | | | | | | | | | | | 3,96 |
| 24.02.2023 | 24,00 | | 109,62 | 109,62 | 0,00 | 86,90 | 51,09 | 35,81 | | | | | | | | | | | | | | 3,93 |
| 25.02.2023 | 24,00 | | 110,89 | 110,89 | 0,00 | 87,37 | 51,91 | 35,46 | | | | | | | | | | | | | | 3,94 |
| 26.02.2023 | 24,00 | | 109,53 | 109,53 | 0,00 | 87,22 | 51,45 | 35,77 | | | | | | | | | | | | | | 3,92 |
| 27.02.2023 | 24,00 | | 108,47 | 108,47 | 0,00 | 86,65 | 51,07 | 35,58 | | | | | | | | | | | | | | 3,87 |
| 28.02.2023 | 24,00 | | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 84,71 | 51,31 | 33,40 | | | | | | | | | | | | | | 3,75 |
| 01.03.2023 | 24,00 | | 110,28 | 110,28 | 0,00 | 84,31 | 50,90 | 33,41 | | | | | | | | | | | | | | 3,69 |
| 02.03.2023 | 24,00 | | 110,74 | 110,74 | 0,00 | 84,70 | 51,43 | 33,27 | | | | | | | | | | | | | | 3,69 |
| 03.03.2023 | 24,00 | | 110,85 | 110,85 | 0,00 | 81,93 | 50,44 | 31,49 | | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| 04.03.2023 | 24,00 | | 110,68 | 110,68 | 0,00 | 84,06 | 51,48 | 32,58 | | | | | | | | | | | | | | 3,61 |
| 05.03.2023 | 24,00 | | 110,33 | 110,33 | 0,00 | 83,50 | 51,32 | 32,18 | | | | | | | | | | | | | | 3,56 |
| 06.03.2023 | 24,00 | | 109,45 | 109,45 | 0,00 | 83,60 | 51,14 | 32,46 | | | | | | | | | | | | | | 3,56 |
| 07.03.2023 | 24,00 | | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 83,22 | 50,51 | 32,71 | | | | | | | | | | | | | | 3,52 |
| 08.03.2023 | 24,00 | | 108,49 | 108,49 | 0,00 | 83,19 | 50,71 | 32,48 | | | | | | | | | | | | | | 3,53 |
| 09.03.2023 | 24,00 | | 107,63 | 107,63 | 0,00 | 83,47 | 50,49 | 32,98 | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 10.03.2023 | 24,00 | | 105,07 | 105,07 | 0,00 | 83,52 | 49,61 | 33,91 | | | | | | | | | | | | | | 3,57 |
| 11.03.2023 | 24,00 | | 105,69 | 105,69 | 0,00 | 83,27 | 49,30 | 33,97 | | | | | | | | | | | | | | 3,59 |
| 12.03.2023 | 24,00 | | 107,86 | 107,86 | 0,00 | 83,44 | 50,01 | 33,43 | | | | | | | | | | | | | | 3,61 |
| 13.03.2023 | 24,00 | | 109,13 | 109,13 | 0,00 | 83,30 | 50,08 | 33,22 | | | | | | | | | | | | | | 3,63 |
| 14.03.2023 | 24,00 | | 113,37 | 113,37 | 0,00 | 82,13 | 50,75 | 31,38 | | | | | | | | | | | | | | 3,57 |
| 15.03.2023 | 24,00 | | 114,11 | 114,11 | 0,00 | 79,14 | 50,12 | 29,02 | | | | | | | | | | | | | | 3,32 |
| 16.03.2023 | 24,00 | | 111,99 | 111,99 | 0,00 | 78,49 | 49,64 | 28,85 | | | | | | | | | | | | | | 3,24 |
| 17.03.2023 | 24,00 | | 110,58 | 110,33 | 0,25 | 78,04 | 49,23 | 28,81 | | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 18.03.2023 | 24,00 | | 112,58 | 112,58 | 0,00 | 77,54 | 49,33 | 28,21 | | | | | | | | | | | | | | 3,18 |
| 19.03.2023 | 24,00 | | 113,46 | 113,46 | 0,00 | 76,27 | 49,24 | 27,03 | | | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| 20.03.2023 | 24,00 | | 113,80 | 113,80 | 0,00 | 75,91 | 49,64 | 26,27 | | | | | | | | | | | | | | 2,99 |
| 21.03.2023 | 24,00 | | 111,08 | 111,08 | 0,00 | 73,32 | 48,14 | 25,18 | | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 22.03.2023 | 24,00 | | 109,46 | 109,46 | 0,00 | 72,06 | 46,88 | 25,18 | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| Среднее | 24,00 | | 110,09 | 110,08 | 0,01 | 82,09 | 50,27 | 31,81 | | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| Итого | 672,00 | | 3082,49 | 3082,24 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,11 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27 °C** **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **98,11** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 28.03.2023 11:30 GMT+03:00


2664e206-7708-4d07-9cbb-24c2a74ac0bb

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 28.03.2023 11:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.03.2023 12:37 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |