

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2023**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31, корп. 3**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8708.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **28172**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

|   |                                    |                             |                 |                        |                         |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы:                  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до:   | 19.10.2023      | Режим (схема):         | ОП: А32-00;             |
| Вычислитель: <b>ТСРВ-026М № 1400263</b> | расходомер:                        | Gmin=                       | Gmax=           | Термопреобр.:          | Преобр.давления:        |
| Подающий трубопровод (M1)               | ЭРСВ-440(Л/Ф)                      | 0,217                       | 54,34           | Взлет ТПС              | СДВ-И-1,60              |
| Обратный трубопровод (M2)               | ЭРСВ-440(Л/Ф)                      | 0,217                       | 54,34           | Взлет ТПС              | СДВ-И-1,60              |
| Подающий ГВС (M3)                       |                                    |                             |                 |                        |                         |
| Циркуляционный ГВС (M4)                 |                                    |                             |                 |                        |                         |
| Подпиточный трубопровод (Vп)            |                                    |                             |                 |                        |                         |
| Расчетный алгоритм:                     | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$  | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ |                 |                        |                         |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          | Qот.= <b>0,183</b>                 | Qвент.= <b>0</b>            | Qтех.= <b>0</b> | Qтех.гвс.= <b>0</b>    | Qгвс.= <b>0</b>         |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |                                    |                             |                 | Qтех.гвс.ср = <b>0</b> | Qгвс.ср = <b>0</b>      |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    | Gот.= <b>175,68</b>                | Gвент.= <b>0</b>            | Gтех.= <b>0</b> | Gтех.гвс.= <b>0</b>    | Gгвс.= <b>0</b> Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2023 по 22.03.2023**

| Дата       | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) |         |       |       |       |       |            |            | Учет ГВС (ТВ-2) |      |      |       |       |               |            |       | Qобщ Гкал |       |            |            |  |       |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|-----------------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-----------|-------|------------|------------|--|-------|
|            |        |    | M1 т                  | M2 т    | dM т  | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т            | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C |           | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 |  |       |
| 23.02.2023 |        | *  |                       |         |       |       |       |       |            |            |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  |       |
| 24.02.2023 |        | *  |                       |         |       |       |       |       |            |            |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  |       |
| 25.02.2023 |        | *  |                       |         |       |       |       |       |            |            |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  |       |
| 26.02.2023 |        | *  |                       |         |       |       |       |       |            |            |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  |       |
| 27.02.2023 |        | *  |                       |         |       |       |       |       |            |            |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  |       |
| 28.02.2023 |        | *  |                       |         |       |       |       |       |            |            |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  |       |
| 01.03.2023 | 24,00  |    | 184,85                | 185,34  | -0,49 | 59,75 | 49,81 | 9,94  | 4,20       | 4,10       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,81  |
| 02.03.2023 | 24,00  |    | 184,33                | 184,88  | -0,55 | 59,88 | 49,96 | 9,92  | 4,20       | 4,10       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,80  |
| 03.03.2023 | 24,00  |    | 184,31                | 184,85  | -0,54 | 59,56 | 49,90 | 9,66  | 4,20       | 4,10       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,75  |
| 04.03.2023 | 24,00  |    | 184,33                | 184,88  | -0,55 | 59,77 | 50,10 | 9,67  | 4,20       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,75  |
| 05.03.2023 | 24,00  |    | 184,28                | 184,84  | -0,56 | 59,74 | 50,04 | 9,70  | 4,20       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,76  |
| 06.03.2023 | 24,00  |    | 184,29                | 184,76  | -0,47 | 58,82 | 49,34 | 9,48  | 4,20       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,72  |
| 07.03.2023 | 24,00  |    | 184,04                | 184,52  | -0,48 | 59,62 | 49,78 | 9,84  | 4,20       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,79  |
| 08.03.2023 | 24,00  |    | 184,01                | 184,54  | -0,53 | 60,21 | 50,21 | 10,00 | 4,20       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,81  |
| 09.03.2023 | 24,00  |    | 183,94                | 184,44  | -0,50 | 59,90 | 49,92 | 9,98  | 4,20       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,81  |
| 10.03.2023 | 24,00  |    | 183,93                | 184,48  | -0,55 | 60,68 | 50,31 | 10,37 | 4,20       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,88  |
| 11.03.2023 | 24,00  |    | 183,63                | 184,29  | -0,66 | 62,80 | 51,78 | 11,02 | 4,20       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,99  |
| 12.03.2023 | 24,00  |    | 183,79                | 184,35  | -0,56 | 61,08 | 50,74 | 10,34 | 4,20       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,87  |
| 13.03.2023 | 24,00  |    | 184,04                | 184,52  | -0,48 | 60,21 | 50,14 | 10,07 | 4,20       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,83  |
| 14.03.2023 | 23,92  | *  | 178,96                | 179,22  | -0,26 | 54,83 | 46,34 | 8,49  | 4,20       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,51  |
| 15.03.2023 | 24,00  |    | 185,84                | 186,03  | -0,19 | 55,39 | 46,89 | 8,50  | 4,30       | 4,10       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,57  |
| 16.03.2023 | 24,00  |    | 185,82                | 186,03  | -0,21 | 56,34 | 47,68 | 8,66  | 4,30       | 4,10       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,60  |
| 17.03.2023 | 24,00  |    | 185,90                | 186,02  | -0,12 | 54,55 | 46,35 | 8,20  | 4,10       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,52  |
| 18.03.2023 | 24,00  |    | 185,63                | 185,77  | -0,14 | 54,24 | 46,14 | 8,10  | 4,00       | 3,90       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,49  |
| 19.03.2023 | 24,00  |    | 185,56                | 185,71  | -0,15 | 53,61 | 45,77 | 7,84  | 4,00       | 3,90       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,45  |
| 20.03.2023 | 24,00  |    | 185,44                | 185,59  | -0,15 | 52,92 | 45,49 | 7,43  | 4,00       | 3,80       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,37  |
| 21.03.2023 | 24,00  |    | 185,25                | 185,31  | -0,06 | 51,63 | 44,47 | 7,16  | 4,00       | 3,90       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,32  |
| 22.03.2023 | 24,00  | *  | 184,10                | 184,12  | -0,02 | 50,80 | 43,67 | 7,13  | 4,00       | 3,90       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,31  |
| Среднее    | 24,00  |    | 184,40                | 184,78  | -0,37 | 57,56 | 48,40 | 9,16  | 4,16       | 4,00       |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 1,67  |
| Итого      | 527,92 |    | 4056,27               | 4064,49 | -8,22 |       |       |       |            |            |                 |      |      |       |       |               |            |       |           |       |            |            |  | 36,71 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 23.03.2023  |       |       |       |       |           |           |       | 1682,19    | 24,00   |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144,08** час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144,08** час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0** °C **0** Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **46,8** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 28.03.2023 11:31 GMT+03:00  
 a0bdc3c-667a-4400-90aa-6e57377b004e  
 Страница 1 из 2





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

|                      | Владелец сертификата: организация, сотрудник   | Сертификат: серийный номер, период действия  | Дата и время подписания   |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб"<br>Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ              | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB<br>с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 28.03.2023 11:31 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя:  |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"<br>ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA<br>с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.03.2023 12:36 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |