Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 10 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 10_СЦО_март_Н

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401665 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 09.09.2023 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00	-	69.53	61.22	8.30	84.25	46.91	37.34	6.48	4.48														2.99
24.02.2023	24.00	-	70.71	62.48	8.23	84.08	47.41	36.67	6.48	4.42														2.99
25.02.2023	24.00	-	71.53	63.33	8.20	84.61	48.02	36.59	6.50	4.38														3.01
26.02.2023	24.00	-	70.67	62.49	8.18	84.43	47.76	36.67	6.43	4.38														2.99
27.02.2023	24.00	-	69.99	61.79	8.20	83.82	47.40	36.42	6.43	4.41														2.94
28.02.2023	24.00	-	72.07	63.93	8.14	82.10	47.72	34.38	6.48	4.33														2.87
01.03.2023	24.00	-	71.25	63.04	8.21	81.62	47.35	34.27	6.53	4.43														2.83
02.03.2023	24.00	-	71.66	63.49	8.16	82.08	47.84	34.24	6.52	4.39														2.85
03.03.2023	24.00	-	71.74	63.50	8.24	79.44	47.05	32.39	6.51	4.39														2.71
04.03.2023	24.00	-	71.65	63.43	8.22	81.46	47.88	33.58	6.48	4.36														2.80
05.03.2023	24.00	-	71.46	63.21	8.25	80.92	47.75	33.17	6.47	4.36														2.77
06.03.2023	24.00	-	70.97	62.66	8.30	80.97	47.58	33.39	6.49	4.42														2.77
07.03.2023	24.00	-	69.74	61.38	8.35	80.53	46.91	33.62	6.43	4.45														2.74
08.03.2023	24.00	-	70.35	61.91	8.43	80.55	46.93	33.62	6.45	4.43														2.76
09.03.2023	24.00	-	69.85	60.87	8.98	80.74	46.91	33.83	6.45	4.46														2.79
10.03.2023	24.00	-	68.27	58.80	9.46	80.68	46.14	34.54	6.36	4.45														2.80
11.03.2023	24.00	-	68.56	59.04	9.52	80.41	45.76	34.65	6.36	4.43														2.81
12.03.2023	24.00	-	69.95	60.45	9.50	80.74	46.46	34.28	6.42	4.42														2.84
13.03.2023	24.00	-	70.78	61.22	9.56	80.63	46.66	33.97	6.49	4.43														2.85
14.03.2023	24.00	-	73.28	63.84	9.44	79.67	47.21	32.46	6.54	4.33														2.83
15.03.2023	24.00	-	73.69	64.32	9.36	76.21	46.15	30.06	6.54	4.30														2.65
16.03.2023	24.00	-	71.82	62.47	9.34	75.84	45.64	30.20	6.48	4.35														2.60
17.03.2023	24.00	-	71.22	61.78	9.44	75.31	45.23	30.08	6.51	4.42														2.57
18.03.2023	24.00	-	72.62	63.16	9.46	74.98	45.47	29.51	6.55	4.37														2.57
19.03.2023	24.00	-	73.16	63.36	9.80	73.82	45.26	28.56	6.56	4.35														2.54
20.03.2023	24.00	-	73.48	63.64	9.84	73.34	45.46	27.88	6.54	4.32														2.50
21.03.2023	24.00	-	71.89	62.00	9.90	70.75	44.27	26.48	6.51	4.37														2.34
22.03.2023	24.00	-	70.90	60.92	9.98	69.38	43.20	26.18	6.45	4.39														2.29
Среднее	24.00	-	71.17	62.28	8.89	79.41	46.58	32.82	6.48	4.39														2.75
Итого	672.00		1992.76	1743.77	248.99																			76.98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 76.98 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» №2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.