Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 33073.046.6 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 34 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 34 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 34_СЦО_март_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2161 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 24.08.2024 | Тхв, гр.С= 0.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00	-	44.15	45.05	-0.90	91.05	43.86	47.19	6.44	3.42														2.05
24.02.2023	24.00	-	44.67	45.61	-0.94	91.42	44.71	46.71	6.53	3.42														2.05
25.02.2023	24.00	-	44.94	45.91	-0.96	91.50	45.33	46.17	6.57	3.42														2.03
26.02.2023	24.00	-	44.74	45.71	-0.97	91.09	45.03	46.06	6.52	3.40														2.02
27.02.2023	24.00	-	44.29	45.26	-0.97	90.24	44.51	45.73	6.39	3.34														1.99
28.02.2023	24.00	-	44.82	45.77	-0.95	88.53	44.64	43.90	6.43	3.31														1.93
01.03.2023	24.00	-	44.44	45.35	-0.91	88.10	44.41	43.69	6.36	3.30														1.90
02.03.2023	24.00	-	44.67	45.57	-0.91	88.59	44.73	43.86	6.39	3.30														1.92
03.03.2023	24.00	-	45.09	45.99	-0.90	88.76	45.50	43.25	6.42	3.27														1.91
04.03.2023	24.00	-	44.95	45.84	-0.89	88.61	45.29	43.32	6.39	3.26														1.91
05.03.2023	24.00	-	44.87	45.76	-0.89	88.39	45.39	43.00	6.42	3.31														1.89
06.03.2023	24.00	-	44.72	45.60	-0.88	88.39	45.04	43.34	6.37	3.27														1.90
07.03.2023	24.00	-	44.46	45.33	-0.87	88.14	44.62	43.52	6.28	3.23														1.90
08.03.2023	24.00	-	44.79	45.66	-0.87	87.84	44.38	43.46	6.45	3.35														1.91
09.03.2023	24.00	-	44.69	45.57	-0.88	88.16	44.44	43.73	6.45	3.36														1.92
10.03.2023	24.00	-	44.21	45.07	-0.86	88.09	43.55	44.55	6.46	3.43														1.93
11.03.2023	24.00	-	43.78	44.62	-0.85	88.22	43.19	45.03	6.39	3.42														1.94
12.03.2023	24.00	-	44.14	45.00	-0.87	88.73	43.95	44.78	6.45	3.42														1.94
13.03.2023	24.00	-	44.39	45.26	-0.86	87.44	43.79	43.66	6.48	3.42														1.90
14.03.2023	24.00	-	45.42	46.28	-0.86	84.60	43.83	40.77	6.52	3.33														1.82
15.03.2023	24.00	-	45.12	45.97	-0.85	83.33	43.84	39.49	6.45	3.31														1.75
16.03.2023	24.00	-	44.49	45.31	-0.82	81.99	43.13	38.86	6.44	3.39														1.70
17.03.2023	24.00	-	44.94	45.73	-0.79	80.31	42.49	37.82	6.47	3.36														1.67
18.03.2023	24.00	-	45.46	46.23	-0.77	79.30	42.48	36.82	6.49	3.32														1.64
19.03.2023	24.00	-	45.65	46.41	-0.76	77.63	42.17	35.46	6.51	3.32														1.59
20.03.2023	24.00	-	45.33	46.07	-0.73	76.01	42.00	34.01	6.50	3.35														1.51
21.03.2023	24.00	-	44.29	44.98	-0.69	72.86	40.59	32.27	6.40	3.41														1.40
22.03.2023	24.00	-	44.24	44.91	-0.67	71.35	39.40	31.96	6.40	3.42														1.39
Среднее	24.00	-	44.70	45.56	-0.86	85.67	43.79	41.87	6.44	3.35														1.84
Итого	672.00		1251.73	1275.80	-24.06																			51.40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.02 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **51.40** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.