Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 25 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ново-Александровская 25_СЦО+ГВС_март_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 06.06.2023 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.224 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.19688

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0635

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00	-	101.94	90.60	11.34	86.78	50.16	36.62	7.00	5.00		34.54	-	-	35.69	-	35.69	-	86.76	-				4.31
24.02.2023	24.00	-	102.41	91.71	10.70	86.42	50.92	35.50	7.00	5.00		33.97	-	-	35.11	-	35.11	-	86.38	-				4.19
25.02.2023	24.00	-	103.18	92.42	10.76	86.91	51.78	35.13	7.00	5.00		34.24	-	-	35.39	-	35.39	-	86.87	-				4.19
26.02.2023	24.00	-	103.86	91.42	12.44	86.81	51.44	35.37	7.00	5.00		35.73	-	-	36.94	-	36.94	-	86.81	-				4.32
27.02.2023	24.00	-	100.95	90.98	9.97	86.13	50.81	35.32	7.00	5.00		33.36	-	-	34.47	-	34.47	-	86.08	-				4.08
28.02.2023	24.00	-	102.82	92.85	9.97	84.18	51.18	33.00	7.00	5.00		33.67	-	-	34.73	-	34.73	-	84.16	-				3.91
01.03.2023	24.00	-	101.78	92.04	9.74	83.97	50.65	33.32	7.00	5.00		33.46	-	-	34.52	-	34.52	-	84.02	-				3.89
02.03.2023	24.00	-	102.73	92.40	10.33	84.10	51.03	33.07	7.00	5.00		33.96	-	-	35.04	-	35.04	-	84.05	-				3.93
03.03.2023	24.00	-	102.02	92.30	9.72	81.60	50.39	31.21	7.00	5.00		33.44	-	-	34.44	-	34.44	-	81.64	-				3.68
04.03.2023	24.00	-	102.59	92.17	10.42	83.62	51.33	32.29	7.00	5.00		34.04	-	-	35.08	-	35.08	-	83.62	-				3.85
05.03.2023	24.00	-	102.69	91.82	10.87	83.10	51.32	31.78	7.00	5.00		34.50	-	-	35.56	-	35.56	-	83.10	-				3.83
06.03.2023	24.00	-	101.76	91.31	10.45	83.17	50.89	32.28	7.00	5.00		33.87	-	-	34.91	-	34.91	-	83.16	-				3.82
07.03.2023	24.00	-	100.07	90.12	9.95	82.78	49.72	33.06	7.00	5.00		33.39	-	-	34.39	-	34.39	-	82.79	-				3.81
08.03.2023	24.00	-	101.78	90.69	11.09	82.76	49.63	33.13	7.00	5.00		34.46	-	-	35.49	-	35.49	-	82.74	-				3.93
09.03.2023	24.00	-	100.12	90.15	9.97	83.08	49.62	33.46	7.00	5.00		33.38	-	-	34.40	-	34.40	-	83.11	-				3.85
10.03.2023	24.00	-	99.56	88.78	10.78	82.99	48.51	34.48	7.00	5.00		33.99	-	-	35.04	-	35.04	-	82.98	-				3.96
11.03.2023	24.00	-	99.68	89.14	10.54	82.88	48.54	34.34	7.00	5.00		33.85	-	-	34.86	-	34.86	-	82.87	-				3.94
12.03.2023	24.00	-	102.04	90.37	11.67	82.96	49.54	33.42	7.00	5.00		35.16	-	-	36.25	-	36.25	-	82.91	-				3.99
13.03.2023	24.00	-	101.79	91.18	10.61	82.89	49.74	33.15	7.00	5.00		34.07	-	-	35.13	-	35.13	-	82.93	-				3.90
14.03.2023	24.00	-	104.31	93.39	10.92	81.53	50.42	31.11	7.00	5.00		34.13	-	-	35.12	-	35.12	-	81.48	-				3.80
15.03.2023	24.00	-	103.29	92.99	10.30	78.36	49.32	29.04	7.00	5.00		33.53	-	-	34.47	-	34.47	-	78.36	-				3.51
16.03.2023	24.00	-	101.41	91.50	9.91	77.79	48.49	29.30	7.00	5.00		33.34	-	-	34.26	-	34.26	-	77.78	-				3.45
17.03.2023	24.00	-	100.65	90.86	9.79	77.47	47.99	29.48	7.00	5.00		33.24	-	-	34.14	-	34.14	-	77.49	-				3.44
18.03.2023	24.00	-	102.78	92.17	10.61	76.99	48.37	28.62	7.00	5.00		33.94	-	-	34.87	-	34.87	-	77.02	-				3.46
19.03.2023	24.00	-	106.08	92.42	13.66	75.82	48.38	27.44	7.00	5.00		36.90	-	-	37.84	-	37.84	-	75.90	-				3.57
20.03.2023	24.00	-	102.21	92.49	9.72	75.31	48.96	26.35	7.00	5.00		32.86	-	-	33.69	-	33.69	-	75.31	-				3.17
21.03.2023	24.00	-	101.35	90.76	10.59	72.48	47.22	25.26	7.00	5.00		33.89	-	-	34.70	-	34.70	-	72.42	-				3.06
22.03.2023	24.00	-	100.54	89.82	10.72	71.45	45.88	25.57	7.00	5.00		34.07	-	-	34.86	-	34.86	-	71.52	-				3.06
Среднее	24.00	-	102.01	91.39	10.63	81.58	49.72	31.86	7.00	5.00		34.04	-	-	35.05	-	35.05	-	81.58	-				3.78
Итого	672.00		2856.39	2558.85	297.54							952.98	0.00	0.00	981.39	0.00	981.39	0.00						105.89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.03.2023 06:00:00	46183.79	33906.85	12555.35	-	12892.16	-	1910.95	962.23	12715.00
	21.03.2023 02:00:00	46270.03	33984.01	12583.71	-	12921.22	-	1913.65	964.36	12735.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **105.89** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **303.61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии(от абонента) _____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервис №2 Невского района» 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.