

Абонент: ЖЭС Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник: Общественный ЭА

Договор: 31502
Строит.Адрес: Ново-Александровская 30
Телефон: (812) 313-47-08
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УЭТЗ:

График:

Т'в, гр.С = 0

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 2079333
Подсчетчик (M1):
Обратный (M2):
Тр-л ПС (M3):
Тр.дирк. ПС (M4):
Триодный (M5):
Вексельный датчик: зима: лето:

Расходомер: ПРЭМ 40 л
расходомер: ПРЭМ 40 л
расходомер:
расходомер:

Ремонт (Смена):
Смена: 45
Смена: 45
Смена:
Смена:

Ново-Александровская 30, СЦО, март, Н

Приборы УЭТЗ поверены до 10.06.2023
Термопреобр.: КТСН
Термопреобр.: КТСН
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:

Договорные нагрузки (гр.час), (квал/час):
Договорные нагрузки (ср.сут.), (квал/час):
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

Qгр= Qвент= Qтеплот= Qот= Qотв= Qтеплоср= Qвентср= Qтеплотср= Qотср= Qотвср= Qтеплоср= Qвентср= Qтеплотср= Qотср= Qотвср=

Qтеплоср=(G*OT*24) Qвентср=(G*ВЕНТ*24) Qтеплотср=(G*РОТЕР*24) Qотср=(G*ОТ*24) Qотвср=(G*ВЕНТ*24) Qтеплоср=(G*РОТЕР*24) Qотср=(G*ОТ*24) Qотвср=(G*ВЕНТ*24)

Qтеплоср=(G*ВЕНТ*24) Qвентср=(G*ВЕНТ*24) Qтеплотср=(G*РОТЕР*24) Qотср=(G*ОТ*24) Qотвср=(G*ВЕНТ*24) Qтеплоср=(G*РОТЕР*24) Qотср=(G*ОТ*24) Qотвср=(G*ВЕНТ*24)

Qтеплоср=(G*ВЕНТ*24) Qвентср=(G*ВЕНТ*24) Qтеплотср=(G*РОТЕР*24) Qотср=(G*ОТ*24) Qотвср=(G*ВЕНТ*24) Qтеплоср=(G*РОТЕР*24) Qотср=(G*ОТ*24) Qотвср=(G*ВЕНТ*24)

| Дата | Тп | НС | M1 | | M2 | | DM | DM1 | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | Qотопл | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dVтеп | Vподл | T3 | T4 | Qтеп общ. | Qтеп изл. | Qтеп гвс | Q общ. |
|------------|--------|----|---------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-------|-------|----|----|-----------|-----------|----------|--------|
| | | | Т | С | Т | С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.02.2023 | 24.00 | - | 101.76 | 101.76 | 0.00 | 88.10 | 54.72 | 33.38 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.40 |
| 24.02.2023 | 24.00 | - | 103.63 | 103.63 | 0.00 | 87.73 | 54.93 | 32.80 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.41 |
| 25.02.2023 | 24.00 | - | 104.77 | 104.77 | 0.00 | 88.18 | 56.23 | 31.95 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.35 |
| 26.02.2023 | 24.00 | - | 103.41 | 103.41 | 0.00 | 88.06 | 55.85 | 32.21 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.30 |
| 27.02.2023 | 24.00 | - | 102.64 | 102.64 | 0.00 | 87.40 | 55.33 | 32.07 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.30 |
| 28.02.2023 | 24.00 | - | 105.64 | 105.64 | 0.00 | 85.32 | 55.31 | 30.01 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.18 |
| 01.03.2023 | 24.00 | - | 104.39 | 104.39 | 0.00 | 85.21 | 54.83 | 30.38 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.18 |
| 02.03.2023 | 24.00 | - | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 85.26 | 55.16 | 30.10 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.17 |
| 03.03.2023 | 24.00 | - | 104.86 | 104.86 | 0.00 | 82.76 | 54.21 | 28.57 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 |
| 04.03.2023 | 24.00 | - | 104.73 | 104.73 | 0.00 | 84.82 | 55.01 | 29.81 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.13 |
| 05.03.2023 | 24.00 | - | 104.24 | 104.24 | 0.00 | 84.28 | 55.06 | 29.22 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.05 |
| 06.03.2023 | 24.00 | - | 103.42 | 103.42 | 0.00 | 84.37 | 54.73 | 29.64 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.07 |
| 07.03.2023 | 24.00 | - | 101.37 | 101.37 | 0.00 | 84.00 | 53.98 | 30.02 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.04 |
| 08.03.2023 | 24.00 | - | 102.35 | 102.35 | 0.00 | 83.95 | 54.00 | 29.95 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.07 |
| 09.03.2023 | 24.00 | - | 101.53 | 101.53 | 0.00 | 84.31 | 53.85 | 30.46 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.10 |
| 10.03.2023 | 24.00 | - | 99.43 | 99.43 | 0.00 | 84.24 | 52.81 | 31.43 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.13 |
| 11.03.2023 | 24.00 | - | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 84.16 | 52.55 | 31.61 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.17 |
| 12.03.2023 | 24.00 | - | 101.99 | 101.99 | 0.00 | 84.17 | 53.18 | 30.99 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.16 |
| 13.03.2023 | 24.00 | - | 103.28 | 103.28 | 0.00 | 84.07 | 53.16 | 30.91 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.20 |
| 14.03.2023 | 24.00 | - | 107.34 | 107.34 | 0.00 | 82.61 | 53.50 | 29.11 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.13 |
| 15.03.2023 | 24.00 | - | 106.84 | 106.84 | 0.00 | 79.39 | 52.31 | 27.08 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.90 |
| 16.03.2023 | 24.00 | - | 104.63 | 104.63 | 0.00 | 78.87 | 51.78 | 27.09 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.84 |
| 17.03.2023 | 24.00 | - | 103.64 | 103.64 | 0.00 | 78.57 | 51.38 | 27.19 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.82 |
| 18.03.2023 | 24.00 | - | 105.95 | 105.95 | 0.00 | 78.04 | 51.64 | 26.40 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.80 |
| 19.03.2023 | 24.00 | - | 106.64 | 106.64 | 0.00 | 76.79 | 51.46 | 25.33 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.71 |
| 20.03.2023 | 24.00 | - | 106.92 | 106.92 | 0.00 | 76.31 | 51.79 | 24.52 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.63 |
| 21.03.2023 | 24.00 | - | 104.07 | 104.07 | 0.00 | 73.44 | 50.09 | 23.35 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.43 |
| 22.03.2023 | 24.00 | - | 102.61 | 102.61 | 0.00 | 72.47 | 48.96 | 23.51 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.41 |
| Среднее | 24.00 | - | 103.82 | 103.82 | - | 82.75 | 53.49 | 29.25 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.04 |
| Итого | 672.00 | - | 2907.08 | 2907.08 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.10 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | | M1(T) | M2(T) | M3(T) | M4(T) | V3(M3) | V4(M4) | Q СЦО (Квал) | Q ПС (Квал) | Траб. ч |
|--|---------------------|---------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------|-------------|----------|
| | 20.03.2023 06:00:00 | 21.03.2023 02:00:00 | | | | | | | | | |
| Снятие данных: | 21.03.2023 02:00:00 | 40970.29 | 40967.21 | - | - | - | - | - | 1109.53 | 0.17 | 12702.00 |

Количество тепловой энергии Общ. расчетное по среднему:
Объем потребленного теплоносителя Улв. изл., расчетный по среднему
Период: Превышения 12:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировки):
Объем потребленного теплоносителя Улв. изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель теплоснабжающей организации



ГУП «ТЭК СПб»
ФКП «ЭНЕРГОБЫТ»
АБОУ «ЮЖИВ РАЙОН»
УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛ РАДН
СЕРГЕЙ Г.А.
26.03.2023 г.