Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8567.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ногина 6 / СЦО | Строит.Адрес: Ногина 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ногина 6_СЦО_март_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2072 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2024 | Тхв, гр.С= 1.35

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00	-	78.56	72.85	5.71	89.24	50.73	38.51	6.15	3.48														3.32
24.02.2023	24.00	-	78.45	72.68	5.76	89.01	50.84	38.16	6.15	3.49														3.29
25.02.2023	24.00	-	78.72	72.89	5.83	89.35	51.15	38.20	6.16	3.49														3.31
26.02.2023	24.00	-	78.78	72.99	5.79	88.59	50.46	38.13	6.16	3.48														3.30
27.02.2023	24.00	-	79.05	73.26	5.79	88.46	50.51	37.95	6.16	3.46														3.30
28.02.2023	24.00	-	79.28	73.47	5.81	86.84	50.89	35.95	6.17	3.46														3.15
01.03.2023	24.00	-	79.18	73.36	5.82	86.38	50.72	35.66	6.17	3.46														3.12
02.03.2023	24.00	-	79.52	73.71	5.81	86.96	51.19	35.77	6.18	3.45														3.15
03.03.2023	24.00	-	79.75	73.94	5.82	87.74	52.07	35.66	6.19	3.44														3.15
04.03.2023	24.00	-	79.57	73.72	5.85	86.88	51.73	35.15	6.19	3.46														3.10
05.03.2023	24.00	-	79.61	73.73	5.88	86.75	51.71	35.04	6.19	3.46														3.10
06.03.2023	24.00	-	79.55	73.71	5.84	86.43	51.30	35.13	6.18	3.45														3.10
07.03.2023	24.00	-	79.61	73.76	5.86	86.79	51.34	35.45	6.19	3.45														3.13
08.03.2023	24.00	-	79.49	73.61	5.88	86.98	51.33	35.65	6.18	3.46														3.14
09.03.2023	24.00	-	79.61	73.76	5.85	87.52	51.29	36.23	6.19	3.45														3.19
10.03.2023	24.00	-	79.58	73.76	5.83	87.34	50.97	36.37	6.18	3.45														3.20
11.03.2023	24.00	-	79.21	73.35	5.86	86.25	50.30	35.96	6.17	3.46														3.15
12.03.2023	24.00	-	79.02	73.17	5.85	86.56	50.58	35.97	6.17	3.48														3.14
13.03.2023	24.00	-	79.39	73.54	5.85	86.33	50.62	35.71	6.18	3.46														3.14
14.03.2023	24.00	-	67.15	65.34	1.81	83.61	49.16	34.45	6.19	3.37														2.41
15.03.2023	24.00	-	80.30	77.38	2.92	81.97	49.31	32.66	6.21	3.42														2.77
16.03.2023	24.00	-	79.97	77.22	2.74	81.03	48.99	32.03	6.96	4.16														2.70
17.03.2023	24.00	-	79.44	76.80	2.64	79.41	48.12	31.30	7.00	4.20														2.62
18.03.2023	24.00	-	79.88	77.31	2.58	78.62	48.00	30.62	7.00	4.20														2.57
19.03.2023	24.00	-	79.84	77.23	2.61	77.18	47.56	29.62	7.00	4.20														2.49
20.03.2023	24.00	-	79.77	77.27	2.50	75.55	47.40	28.15	7.00	4.20														2.37
21.03.2023	24.00	-	79.22	76.75	2.47	72.44	46.04	26.40	7.00	4.20														2.21
22.03.2023	24.00	-	78.88	76.62	2.27	70.77	44.87	25.91	7.00	4.20														2.15
Среднее	24.00	-	78.94	74.18	4.76	84.32	49.97	34.35	6.38	3.64														2.96
Итого	672.00		2210.39	2077.18	133.21																			82.75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1.35 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **82.75** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.