Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8226.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 111 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 111 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховской д.133 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 111_СЦО_март_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2041 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024 | Тхв, гр.С= {T_HVS}

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023		-																						
24.02.2023		-																						
25.02.2023		-																						
26.02.2023		-																						
27.02.2023		-																						
28.02.2023		-																						
01.03.2023		-																						
02.03.2023		-																						
03.03.2023		-																						
04.03.2023	24.00	-	178.48	175.82	2.66	62.85	57.82	5.03	4.01	3.29		2.66	-	-	2.66	-	2.66	-	-	-				1.05
05.03.2023	24.00	-	185.69	182.95	2.74	62.84	57.95	4.90	3.89	3.11		2.74	-	-	2.74	-	2.74	-	-	-				1.07
06.03.2023	24.00	-	185.70	182.95	2.75	62.91	57.99	4.92	3.85	3.07		2.75	-	-	2.75	-	2.75	-	-	-				1.08
07.03.2023	24.00	-	184.12	181.42	2.70	62.94	57.89	5.04	3.78	3.01		2.70	-	-	2.70	-	2.70	-	-	-				1.09
08.03.2023	24.00	-	183.37	180.62	2.75	62.78	57.76	5.02	3.81	3.05		2.75	-	-	2.75	-	2.75	-	-	-				1.08
09.03.2023	24.00	-	177.54	174.93	2.61	61.32	56.31	5.01	3.64	2.90		2.61	-	-	2.61	-	2.61	-	-	-				1.04
10.03.2023	24.00	-	187.48	184.78	2.70	63.29	58.14	5.15	3.98	3.19		2.70	-	-	2.70	-	2.70	-	-	-				1.12
11.03.2023	24.00	-	186.79	184.07	2.72	64.72	59.39	5.33	3.82	3.03		2.72	-	-	2.72	-	2.72	-	-	-				1.16
12.03.2023	24.00	-	187.41	184.65	2.76	64.67	59.46	5.20	3.80	3.01		2.76	-	-	2.76	-	2.76	-	-	-				1.14
13.03.2023	24.00	-	185.91	183.11	2.80	63.77	58.67	5.10	3.74	2.96		2.80	-	-	2.80	-	2.80	-	-	-				1.11
14.03.2023	24.00	-	158.22	155.82	2.39	60.38	55.75	4.64	3.72	2.96		2.39	-	-	2.39	-	2.39	-	-	-				0.87
15.03.2023																								
16.03.2023																								
17.03.2023																								
18.03.2023																								
19.03.2023	24.00	-	113.71	112.05	1.66	57.08	53.17	3.92	3.82	2.99		1.66	-	-	1.66	-	1.66	-	-	-				0.54
20.03.2023																								
21.03.2023																								
22.03.2023																								
Среднее	24.00	-	176.20	173.60	2.60	62.46	57.52	4.94	3.82	3.05		2.60	-	-	2.60	-	2.60	-	-	-				1.03
Итого	288.00		2114.40	2083.17	31.24							31.24	0.00	0.00	31.22	0.00	31.22	0.00						12.35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 384 час **16.47** **Гкалл**

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **41.59** **куб.м;**

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **28.82** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **72.81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.