

Абонент: ЖЭС №2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 131 / СЦО  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: Обуховской А.133

Установка прибора:  
 СЧТ-940 № 2282

Часовые и строки: армивы в файлах:  
 Режим (смена):  
 Обуховской Обороны 131\_СЦО\_март\_Н

Договорные нагрузки (кВт/час):  
 Договорные нагрузки (ср.сут.): 110т/ч

Учет отопления (ТВ-1)  
 Учет ГВС (ТВ-2)

Контрольные данные  
 Общее теплоотп-е

Тех. гр.С = 0

Вычисления: СЧТ-940 № 2282

Подает: гр.(Н1):  
 Обогрев: гр.(М2):  
 тр.дирк./ГВС(М3):  
 тр.дирк./ГВС(М4):  
 тр.подпитки(У5):  
 Расчетный алгоритм: зима: лето:

расходомер: Пиренфлю  
 расходомер: Пиренфлю  
 расходомер:  
 расходомер:

Генератор:  
 Гидроаккумулятор:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:

Генератор:  
 Гидроаккумулятор:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:

Преобразователь: СДВ-И  
 Преобразователь: СДВ-И  
 Преобразователь:  
 Преобразователь:

Дата	Тч	НС	M1		M2		dH, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1, мквб	P2, мквб	Qотоп, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, мкуб	V4, мкуб	dVсв, мкуб	Vподп, мкуб	T3, C	T4, C	Qвс.общ., Гкал	Qвс.изл., Гкал	Qвс.гвс., Гкал	Q.общ., Гкал	
			T	T	T	T																					T
23.02.2023	24.00	-	250.67	248.46	2.21	66.11	58.58	7.53	4.07	2.89																	2.02
24.02.2023	24.00	-	250.59	248.42	2.17	66.39	58.94	7.45	4.07	2.88																	2.00
25.02.2023	24.00	-	250.67	248.51	2.16	65.42	58.19	7.23	4.07	2.88																	1.94
26.02.2023	24.00	-	250.80	248.62	2.17	64.69	57.99	7.10	4.08	2.89																	1.91
27.02.2023	24.00	-	250.84	248.66	2.18	63.82	56.88	6.94	4.07	2.89																	1.87
28.02.2023	24.00	-	251.20	249.00	2.21	60.93	54.61	6.32	4.07	2.89																	1.71
01.03.2023	24.00	-	251.36	249.15	2.21	60.81	54.48	6.33	4.08	2.89																	1.72
02.03.2023	24.00	-	251.22	249.01	2.21	60.76	54.48	6.28	4.07	2.89																	1.70
03.03.2023	24.00	-	251.06	248.94	2.12	60.79	54.60	6.20	4.07	2.89																	1.68
04.03.2023	24.00	-	251.22	249.00	2.22	60.66	54.48	6.18	4.07	2.89																	1.68
05.03.2023	24.00	-	251.30	249.08	2.22	60.63	54.50	6.13	4.07	2.89																	1.66
06.03.2023	24.00	-	251.39	249.17	2.22	60.73	54.52	6.21	4.07	2.89																	1.69
07.03.2023	24.00	-	251.31	249.11	2.21	60.75	54.51	6.25	4.07	2.89																	1.69
08.03.2023	24.00	-	251.45	249.26	2.19	60.65	54.39	6.25	4.07	2.89																	1.70
09.03.2023	24.00	-	251.63	249.42	2.22	60.54	54.28	6.26	4.08	2.89																	1.70
10.03.2023	24.00	-	251.70	249.46	2.25	60.79	54.38	6.41	4.08	2.89																	1.74
11.03.2023	24.00	-	251.43	249.22	2.21	62.80	55.97	6.83	4.07	2.89																	1.85
12.03.2023	24.00	-	250.95	248.75	2.20	62.78	56.04	6.74	4.18	3.00																	1.82
13.03.2023	24.00	-	251.53	249.33	2.20	62.20	55.61	6.59	4.07	2.88																	1.78
14.03.2023	24.00	-	251.68	249.42	2.26	59.37	53.42	5.95	4.07	2.89																	1.62
15.03.2023	24.00	-	251.79	249.48	2.31	57.30	51.81	5.49	4.09	2.90																	1.51
16.03.2023	24.00	-	252.42	249.99	2.43	56.21	50.87	5.34	4.10	2.91																	1.48
17.03.2023	24.00	-	252.46	250.01	2.45	55.50	50.27	5.23	4.09	2.90																	1.45
18.03.2023	24.00	-	252.36	249.90	2.46	55.27	50.13	5.14	4.12	2.93																	1.42
19.03.2023	24.00	-	252.70	250.21	2.49	52.55	47.95	4.60	4.11	2.91																	1.29
20.03.2023	24.00	-	252.88	250.38	2.51	52.59	48.04	4.55	4.10	2.91																	1.27
21.03.2023	24.00	-	253.55	251.01	2.55	49.83	45.76	4.06	4.11	2.91																	1.15
22.03.2023	24.00	-	253.22	250.66	2.56	47.57	43.78	3.80	4.12	2.92																	1.08
Среднее	24.00	-	251.62	249.34	2.28	59.59	53.54	5.54	4.09	2.90																	1.65
Итого	672.00	-	7045.40	6981.50	63.89																						46.11

Показание счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время

M1(T) M2(T) M3(T) M4(T) V3(м3) V4(м3) Q.СЦО (Гкал) Q.ГВС (Гкал) Трвб, ч

Колличество тепловой энергии Общ., расчисление по среднему:  
 Объем потребленного теплоносителя Утеп. изл., расчитанный по среднему

Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Объем потребленного теплоносителя Утеп. изл.

0 °С = 0.00 Гкал  
 46.11 м3.м.

Час м3.м.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (Ф.И.О. абонента)

Представитель теплопоставляющей организации



ГУП «ТЭК СПб»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 ЮЖНЫЙ РАЙОН  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.03.2023 г.  
 Соколов Д.А.