Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 217_СЦО_март_Н

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319029 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 19.09.2023 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0.071	Gmax= 17.69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0.071	Gmax= 17.69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подлитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00	-	67.11	67.54	-0.43	88.69	46.82	41.87	7.16	4.28														2.79
24.02.2023	24.00	-	69.13	69.60	-0.47	88.29	47.85	40.44	7.22	4.16														2.78
25.02.2023	24.00	-	70.30	70.79	-0.49	88.72	48.69	40.03	7.27	4.10														2.80
26.02.2023	24.00	-	69.09	69.54	-0.45	88.57	48.15	40.42	7.19	4.13														2.78
27.02.2023	24.00	-	68.23	68.67	-0.43	87.95	47.62	40.33	7.15	4.17														2.73
28.02.2023	24.00	-	71.14	71.57	-0.43	85.79	48.01	37.78	7.27	4.04														2.67
01.03.2023	24.00	-	69.58	70.01	-0.42	85.64	47.50	38.14	7.27	4.17														2.64
02.03.2023	24.00	-	70.41	70.85	-0.44	85.77	48.01	37.76	7.27	4.12														2.64
03.03.2023	24.00	-	70.46	70.87	-0.42	83.18	47.37	35.81	7.28	4.11														2.51
04.03.2023	24.00	-	70.39	70.85	-0.46	85.29	48.39	36.90	7.25	4.09														2.58
05.03.2023	24.00	-	70.05	70.50	-0.45	84.75	48.16	36.59	7.23	4.10														2.54
06.03.2023	24.00	-	69.20	69.63	-0.43	84.86	47.83	37.03	7.22	4.16														2.55
07.03.2023	24.00	-	67.31	67.71	-0.40	84.53	47.13	37.40	7.13	4.24														2.50
08.03.2023	24.00	-	68.19	68.60	-0.42	84.48	47.15	37.33	7.17	4.20														2.53
09.03.2023	24.00	-	67.38	67.76	-0.38	84.80	46.90	37.90	7.14	4.24														2.54
10.03.2023	24.00	-	65.48	65.86	-0.38	84.83	46.09	38.74	7.01	4.28														2.52
11.03.2023	24.00	-	65.95	66.35	-0.39	84.72	46.11	38.61	7.02	4.23														2.53
12.03.2023	24.00	-	67.68	68.06	-0.39	84.68	46.81	37.87	7.12	4.19														2.55
13.03.2023	24.00	-	68.67	69.06	-0.39	84.56	47.03	37.53	7.20	4.19														2.56
14.03.2023	24.00	-	72.18	72.60	-0.42	83.16	47.99	35.17	7.35	4.04														2.52
15.03.2023	24.00	-	71.88	72.26	-0.38	80.28	47.28	33.00	7.31	4.03														2.36
16.03.2023	24.00	-	69.78	70.13	-0.35	79.74	46.47	33.27	7.21	4.10														2.31
17.03.2023	24.00	-	68.70	69.03	-0.33	79.36	46.02	33.34	7.20	4.18														2.28
18.03.2023	24.00	-	70.86	71.20	-0.34	78.72	46.46	32.26	7.30	4.11														2.27
19.03.2023	24.00	-	71.68	72.01	-0.33	77.39	46.43	30.96	7.34	4.06														2.21
20.03.2023	24.00	-	71.92	72.25	-0.34	76.96	46.62	30.34	7.32	4.03														2.17
21.03.2023	24.00	-	69.34	69.62	-0.28	74.25	45.27	28.98	7.20	4.12														2.00
22.03.2023	24.00	-	67.92	68.17	-0.25	73.24	43.91	29.33	7.12	4.18														1.98
Среднее	24.00	-	69.29	69.68	-0.40	83.33	47.07	36.25	7.21	4.14														2.49
Итого	672.00		1940.02	1951.08	-11.06																			69.83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 69.83 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис №2 Невского района» г. Санкт-Петербург 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.