Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: Договор: 5012.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 291-3 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Обуховской Обороны 291-3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ Обухов Энерго Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 291-3_СЦО+ГВС_март_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 102367 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до Тхв, гр.С= 0.27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00	-	67.07	59.83	7.24	84.36	49.17	35.19	8.00	5.00	-	5.87	-	-	6.04	-	6.04	-	83.76	83.76				2.72
24.02.2023	24.00	-	67.67	59.97	7.70	84.19	49.40	34.79	8.00	5.00	-	6.39	-	-	6.57	-	6.57	-	83.49	83.49				2.74
25.02.2023	24.00	-	66.42	60.29	6.13	84.66	50.03	34.63	8.00	5.00	-	4.75	-	-	4.88	-	4.88	-	83.91	83.91				2.61
26.02.2023	24.00	-	67.24	59.81	7.43	84.17	49.64	34.53	8.00	5.00	-	6.08	-	-	6.27	-	6.27	-	83.59	83.59				2.69
27.02.2023	24.00	-	66.51	59.57	6.94	83.72	49.46	34.26	8.00	5.00	-	5.55	-	-	5.74	-	5.74	-	82.96	82.96				2.63
28.02.2023	24.00	-	67.49	60.23	7.26	81.83	49.16	32.67	8.00	5.00	-	5.88	-	-	6.06	-	6.06	-	81.18	81.18				2.57
01.03.2023	24.00	-	67.61	60.17	7.44	81.65	49.11	32.54	8.00	5.00	-	6.07	-	-	6.26	-	6.26	-	81.37	81.37				2.57
02.03.2023	24.00	-	67.00	60.15	6.85	81.77	49.42	32.35	8.00	5.00	-	5.45	-	-	5.61	-	5.61	-	81.01	81.01				2.51
03.03.2023	24.00	-	66.99	59.98	7.01	79.49	48.62	30.87	8.00	5.00	-	5.62	-	-	5.77	-	5.77	-	79.22	79.22				2.41
04.03.2023	24.00	-	68.55	59.79	8.76	81.54	49.55	31.99	8.00	5.00	-	7.49	-	-	7.69	-	7.69	-	81.10	81.10				2.63
05.03.2023	24.00	-	67.74	59.72	8.02	80.67	49.29	31.38	8.00	5.00	-	6.70	-	-	6.89	-	6.89	-	79.96	79.96				2.53
06.03.2023	24.00	-	66.94	59.68	7.26	80.93	49.20	31.73	8.00	5.00	-	5.84	-	-	6.02	-	6.02	-	80.42	80.42				2.48
07.03.2023	24.00	-	65.91	59.18	6.73	80.64	48.72	31.92	8.00	5.00	-	5.37	-	-	5.51	-	5.51	-	80.07	80.07				2.43
08.03.2023	24.00	-	67.10	59.47	7.63	80.48	48.50	31.98	8.00	5.00	-	6.29	-	-	6.47	-	6.47	-	79.94	79.94				2.52
09.03.2023	24.00	-	66.68	59.28	7.40	80.74	48.42	32.32	8.00	5.00	-	6.02	-	-	6.21	-	6.21	-	80.28	80.28				2.52
10.03.2023	24.00	-	65.52	58.44	7.08	80.74	47.72	33.02	8.00	5.00	-	5.67	-	-	5.85	-	5.85	-	80.15	80.15				2.51
11.03.2023	24.00	-	66.20	58.69	7.51	80.33	47.35	32.98	8.00	5.00	-	6.07	-	-	6.23	-	6.23	-	79.67	79.67				2.54
12.03.2023	24.00	-	67.96	59.26	8.70	80.50	47.91	32.59	8.00	5.00	-	7.33	-	-	7.53	-	7.53	-	79.85	79.85				2.64
13.03.2023	24.00	-	66.73	59.77	6.96	80.55	48.14	32.41	8.00	5.00	-	5.52	-	-	5.70	-	5.70	-	80.06	80.06				2.50
14.03.2023	24.00	-	67.81	60.56	7.25	79.21	48.13	31.08	8.00	5.00	-	5.72	-	-	5.88	-	5.88	-	78.59	78.59				2.46
15.03.2023	24.00	-	67.71	60.19	7.52	76.38	47.27	29.11	8.00	5.00	-	6.07	-	-	6.22	-	6.22	-	75.95	75.95				2.33
16.03.2023		-																						
17.03.2023		-																						
18.03.2023	24.00	-	68.75	60.08	8.67	75.29	46.87	28.42	8.00	5.00	-	7.18	-	-	7.37	-	7.37	-	74.90	74.90				2.36
19.03.2023	24.00	-	68.79	60.22	8.57	74.22	46.66	27.56	8.00	5.00	-	7.10	-	-	7.26	-	7.26	-	73.95	73.95				2.30
20.03.2023	24.00	-	67.63	60.07	7.56	73.80	46.85	26.95	8.00	5.00	-	6.02	-	-	6.18	-	6.18	-	73.22	73.22				2.18
21.03.2023	24.00	-	67.09	59.37	7.72	70.67	45.46	25.21	8.00	5.00	-	6.32	-	-	6.48	-	6.48	-	70.08	70.08				2.04
22.03.2023	24.00	-	66.00	59.16	6.84	70.02	44.62	25.40	8.00	5.00	-	5.50	-	-	5.60	-	5.60	-	69.88	69.88				1.98
Среднее	24.00	-	67.20	59.73	7.47	79.71	48.26	31.46	8.00	5.00	-	6.07	-	-	6.24	-	6.24	-	79.18	79.18				2.48
Итого	624.00		1747.11	1552.93	194.18						0.00	157.87	0.00	0.00	162.29	0.00	162.29	0.00						64.40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.03.2023 06:00:00	31051.45	27935.95	12641.41	-	12888.75	-	941.32	168.98	13340.00
	21.03.2023 02:00:00	31108.65	27986.07	12647.21	-	12894.72	-	943.19	169.31	13360.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 48 час **4.95** **Гкалл**

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **12.48** **куб.м;**

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.27 °С = -0.04 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **69.31** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **174.77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.