

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 24, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8991.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23774**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 207204	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 04.09.2024	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ			0,1	45		КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ			0,1	45		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ			0,12	30		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$					лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1936			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср 0,088			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 35,2	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2023 по 22.03.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.02.2023	24,00	*	85,18	70,95	14,23	89,23	50,28	38,95			14,90		14,90	15,17		15,17		61,01					4,04
24.02.2023	24,00	*	85,68	71,03	14,65	88,96	50,89	38,07			15,25		15,25	15,53		15,53		62,77					4,01
25.02.2023	24,00	*	85,09	71,83	13,26	89,32	51,80	37,52			13,91		13,91	14,14		14,14		61,53					3,88
26.02.2023	24,00	*	86,63	69,39	17,24	88,70	51,41	37,29			17,93		17,93	18,25		18,25		62,56					4,12
27.02.2023	24,00	*	85,37	71,44	13,93	88,36	51,16	37,20			14,75		14,75	15,02		15,02		60,99					3,89
28.02.2023	24,00	*	85,82	72,05	13,77	86,63	50,97	35,66			14,64		14,64	14,89		14,89		61,10					3,77
01.03.2023	24,00	*	86,10	71,59	14,51	86,34	50,79	35,55			15,35		15,35	15,61		15,61		61,87					3,80
02.03.2023	24,00	*	84,59	73,20	11,39	86,98	51,44	35,54			12,40		12,40	12,63		12,63		61,71					3,59
03.03.2023	24,00	*	85,66	71,36	14,30	87,64	52,55	35,09			15,07		15,07	15,36		15,36		62,54					3,76
04.03.2023	24,00	*	86,32	70,75	15,57	86,83	52,35	34,48			16,31		16,31	16,55		16,55		62,51					3,80
05.03.2023	24,00	*	86,07	71,31	14,76	86,63	52,53	34,10			15,57		15,57	15,84		15,84		63,31					3,71
06.03.2023	24,00	*	85,54	71,39	14,15	86,59	52,03	34,56			15,25		15,25	15,51		15,51		62,60					3,70
07.03.2023	24,00	*	84,87	72,33	12,54	86,82	51,73	35,09			13,41		13,41	13,65		13,65		62,27					3,63
08.03.2023	24,00	*	86,18	71,06	15,12	87,05	51,55	35,50			15,76		15,76	16,04		16,04		61,67					3,84
09.03.2023	24,00	*	85,14	72,07	13,07	87,63	51,60	36,03			13,82		13,82	14,07		14,07		61,88					3,75
10.03.2023	24,00	*	84,78	72,52	12,26	87,34	50,44	36,90			13,15		13,15	13,36		13,36		62,14					3,75
11.03.2023	24,00	*	86,08	71,53	14,55	86,34	49,85	36,49			15,37		15,37	15,61		15,61		61,76					3,87
12.03.2023	24,00	*	87,34	70,41	16,93	86,53	50,43	36,10			17,80		17,80	18,10		18,10		62,37					4,01
13.03.2023	24,00	*	85,82	72,59	13,23	86,26	50,19	36,07			14,20		14,20	14,45		14,45		61,68					3,76
14.03.2023	23,00	*	83,38	70,13	13,25	83,24	49,55	33,69			14,43		14,43	14,68		14,68		62,08					3,47
15.03.2023	24,00	*	85,96	74,20	11,76	82,07	50,01	32,06			12,85		12,85	13,07		13,07		61,62					3,35
16.03.2023	22,00	*	80,71	66,57	14,14	80,93	49,46	31,47			15,89		15,89	16,18		16,18		62,52					3,24
17.03.2023	24,00	*	87,37	74,01	13,36	79,50	48,50	31,00			14,64		14,64	14,88		14,88		61,98					3,36
18.03.2023	24,00	*	89,00	74,15	14,85	78,43	48,16	30,27			16,03		16,03	16,29		16,29		62,23					3,41
19.03.2023	24,00	*	89,43	74,31	15,12	77,21	47,91	29,30			16,31		16,31	16,59		16,59		62,94					3,35
20.03.2023	24,00	*	89,60	75,20	14,40	75,48	47,57	27,91			15,79		15,79	16,08		16,08		62,33					3,19
21.03.2023	24,00	*	91,85	79,06	12,79	72,25	46,14	26,11			14,22		14,22	14,46		14,46		63,29					2,99
22.03.2023	23,00	*	86,52	74,46	12,06	70,88	44,30	26,58			14,31		14,31	14,59		14,59		64,05					2,84
Среднее	23,86		86,66	72,61	14,05	84,29	50,20	34,09			15,07		15,07	15,33		15,33		62,19					3,66
Итого	668,00		2412,08	2020,89	391,19						419,31		419,31	426,60		426,60							101,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **4 час 0,61 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **4 час 2,55 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,35 °C 0,53 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **101,96 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс.изл. **429,15 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 28.03.2023 11:33 GMT+03:00



f7a94ab9-1bb6-4a5a-af7c-a5a179f06052

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	28.03.2023 11:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.03.2023 12:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа