Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 71 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 71_СЦО_март_Н

Вычислитель: СПТ-941 № 24960 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 02.08.2025 | Тхв, гр.С= 0.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2023	24.00	-	167.37	164.62	2.74	91.00	54.07	36.93																6.34
24.02.2023	24.00	-	171.24	168.45	2.79	91.28	55.02	36.27																6.38
25.02.2023	24.00	-	126.56	124.78	1.78	91.18	50.45	40.73																5.26
26.02.2023	24.00	-	101.48	100.31	1.17	90.70	45.10	45.60																4.69
27.02.2023	24.00	-	108.34	107.05	1.30	90.02	45.82	44.20																4.86
28.02.2023	24.00	-	110.36	109.06	1.31	88.10	45.68	42.43																4.75
01.03.2023	24.00	-	108.96	107.66	1.29	87.71	45.41	42.30																4.68
02.03.2023	24.00	-	109.67	108.36	1.31	88.17	45.57	42.60																4.74
03.03.2023	24.00	-	111.03	109.71	1.33	88.29	46.15	42.14																4.75
04.03.2023	24.00	-	110.61	109.29	1.33	88.21	46.31	41.90																4.70
05.03.2023	24.00	-	100.09	98.90	1.19	87.85	44.80	43.05																4.37
06.03.2023	24.00	-	89.24	88.17	1.08	87.89	42.11	45.77																4.14
07.03.2023	24.00	-	88.49	87.44	1.05	87.71	41.41	46.30																4.15
08.03.2023	24.00	-	89.28	88.25	1.03	87.37	41.03	46.33																4.19
09.03.2023	24.00	-	114.85	113.22	1.63	87.93	45.84	42.09																4.92
10.03.2023	24.00	-	144.60	142.24	2.36	87.97	49.65	38.32																5.67
11.03.2023	24.00	-	142.08	139.77	2.31	88.04	49.50	38.54																5.60
12.03.2023	24.00	-	144.16	141.82	2.34	88.54	50.20	38.33																5.66
13.03.2023	24.00	-	140.54	138.37	2.17	87.41	49.39	38.02																5.46
14.03.2023	24.00	-	125.89	124.32	1.57	84.33	46.81	37.53																4.81
15.03.2023	24.00	-	103.83	102.64	1.19	82.84	43.32	39.52																4.16
16.03.2023	24.00	-	101.83	100.65	1.18	81.68	42.43	39.26																4.05
17.03.2023	24.00	-	102.53	101.34	1.18	79.92	41.88	38.03																3.95
18.03.2023	24.00	-	99.47	98.32	1.14	78.96	41.31	37.65																3.80
19.03.2023	24.00	-	101.31	100.14	1.18	77.20	40.99	36.22																3.72
20.03.2023	24.00	-	107.58	106.24	1.34	75.75	42.13	33.62																3.68
21.03.2023	24.00	-	92.05	91.01	1.04	72.64	38.85	33.79																3.15
22.03.2023	24.00	-	99.64	98.49	1.16	71.13	38.76	32.37																3.27
Среднее	24.00	-	114.75	113.24	1.52	85.35	45.36	39.99																4.64
Итого	672.00		3213.09	3170.61	42.47																			129.89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.03.2023 07:00:00	21445.97	21172.83	324.22	-	0.00	-	794.96	-	4791.00
	21.03.2023 03:00:00	21529.55	21255.42	325.21	-	0.00	-	797.84	-	4811.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.02 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 129.89 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023 г.