

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 124, лит. Ж**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8702.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24307**

график: **150/70**

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 | расходомер: | 28.07.2025 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭМ | Gmin= 0,1 | Термопреобр.: |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭМ | Gmax= 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭМ | 0,067 | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | ТСП-Н |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,3146 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qот.ср.= 0,3146 | Qвент.ср.= 0 | Qтех.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 94,38 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,143 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,065 |
| | | | Gгвс.= 26 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2023 по 22.03.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|--------------|----|---------|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.02.2023 | 24,00 | * | 136,52 | 122,21 | 14,31 | 87,93 | 51,93 | 36,00 | | | | 15,28 | | 15,28 | 15,79 | | 15,79 | | 87,47 | | | | 5,66 |
| 24.02.2023 | 24,00 | | 138,20 | 124,38 | 13,82 | 87,55 | 52,54 | 35,01 | | | | 14,70 | | 14,70 | 15,19 | | 15,19 | | 86,90 | | | | 5,57 |
| 25.02.2023 | 24,00 | * | 140,00 | 126,12 | 13,88 | 88,02 | 53,49 | 34,53 | | | | 14,81 | | 14,81 | 15,28 | | 15,28 | | 87,42 | | | | 5,59 |
| 26.02.2023 | 24,00 | | 139,96 | 124,01 | 15,95 | 87,92 | 53,34 | 34,58 | | | | 17,00 | | 17,00 | 17,55 | | 17,55 | | 87,60 | | | | 5,70 |
| 27.02.2023 | 24,00 | | 138,32 | 122,82 | 15,50 | 87,29 | 52,55 | 34,74 | | | | 16,31 | | 16,31 | 16,85 | | 16,85 | | 86,77 | | | | 5,63 |
| 28.02.2023 | 24,00 | | 142,18 | 127,12 | 15,06 | 85,28 | 52,61 | 32,67 | | | | 15,82 | | 15,82 | 16,32 | | 16,32 | | 84,74 | | | | 5,44 |
| 01.03.2023 | 24,00 | | 139,17 | 125,21 | 13,96 | 85,01 | 52,14 | 32,87 | | | | 14,68 | | 14,68 | 15,14 | | 15,14 | | 85,00 | | | | 5,31 |
| 02.03.2023 | 24,00 | | 139,93 | 126,28 | 13,65 | 85,25 | 52,59 | 32,66 | | | | 14,39 | | 14,39 | 14,85 | | 14,85 | | 84,81 | | | | 5,29 |
| 03.03.2023 | 24,00 | * | 141,53 | 126,02 | 15,51 | 82,58 | 51,63 | 30,95 | | | | 16,39 | | 16,39 | 16,89 | | 16,89 | | 82,49 | | | | 5,18 |
| 04.03.2023 | 24,00 | * | 141,53 | 126,04 | 15,49 | 84,68 | 52,61 | 32,07 | | | | 16,41 | | 16,41 | 16,93 | | 16,93 | | 84,42 | | | | 5,36 |
| 05.03.2023 | 24,00 | | 141,90 | 125,33 | 16,57 | 84,12 | 52,23 | 31,89 | | | | 17,52 | | 17,52 | 18,08 | | 18,08 | | 83,73 | | | | 5,40 |
| 06.03.2023 | 24,00 | | 138,01 | 124,39 | 13,62 | 84,23 | 51,94 | 32,29 | | | | 14,45 | | 14,45 | 14,89 | | 14,89 | | 83,89 | | | | 5,17 |
| 07.03.2023 | 24,00 | | 135,63 | 122,10 | 13,53 | 83,86 | 51,24 | 32,62 | | | | 14,39 | | 14,39 | 14,84 | | 14,84 | | 83,51 | | | | 5,12 |
| 08.03.2023 | 24,00 | * | 139,12 | 123,13 | 15,99 | 83,81 | 51,27 | 32,54 | | | | 17,03 | | 17,03 | 17,54 | | 17,54 | | 83,28 | | | | 5,35 |
| 09.03.2023 | 24,00 | | 135,50 | 122,29 | 13,21 | 84,14 | 51,20 | 32,94 | | | | 14,05 | | 14,05 | 14,46 | | 14,46 | | 83,89 | | | | 5,15 |
| 10.03.2023 | 24,00 | * | 133,51 | 119,31 | 14,20 | 84,14 | 50,41 | 33,73 | | | | 15,07 | | 15,07 | 15,57 | | 15,57 | | 83,65 | | | | 5,22 |
| 11.03.2023 | 24,00 | * | 135,21 | 119,59 | 15,62 | 83,96 | 50,10 | 33,86 | | | | 16,65 | | 16,65 | 17,14 | | 17,14 | | 83,57 | | | | 5,37 |
| 12.03.2023 | 24,00 | * | 139,40 | 121,72 | 17,68 | 84,04 | 50,88 | 33,16 | | | | 18,78 | | 18,78 | 19,36 | | 19,36 | | 83,49 | | | | 5,53 |
| 13.03.2023 | 24,00 | | 138,16 | 123,90 | 14,26 | 83,94 | 51,09 | 32,85 | | | | 15,19 | | 15,19 | 15,66 | | 15,66 | | 83,69 | | | | 5,27 |
| 14.03.2023 | 24,00 | * | 144,91 | 129,13 | 15,78 | 82,66 | 51,83 | 30,83 | | | | 16,74 | | 16,74 | 17,24 | | 17,24 | | 82,12 | | | | 5,29 |
| 15.03.2023 | 24,00 | | 142,64 | 128,47 | 14,17 | 79,78 | 50,86 | 28,92 | | | | 15,16 | | 15,16 | 15,57 | | 15,57 | | 79,40 | | | | 4,85 |
| 16.03.2023 | 24,00 | | 139,21 | 125,44 | 13,77 | 79,20 | 50,00 | 29,20 | | | | 14,70 | | 14,70 | 15,11 | | 15,11 | | 78,77 | | | | 4,76 |
| 17.03.2023 | 24,00 | | 138,63 | 124,62 | 14,01 | 78,76 | 49,51 | 29,25 | | | | 15,04 | | 15,04 | 15,44 | | 15,44 | | 78,58 | | | | 4,76 |
| 18.03.2023 | 24,00 | * | 142,41 | 127,41 | 15,00 | 78,21 | 49,69 | 28,52 | | | | 16,16 | | 16,16 | 16,59 | | 16,59 | | 78,00 | | | | 4,81 |
| 19.03.2023 | 24,00 | * | 146,82 | 128,17 | 18,65 | 76,90 | 49,36 | 27,54 | | | | 19,96 | | 19,96 | 20,53 | | 20,53 | | 76,78 | | | | 4,97 |
| 20.03.2023 | 24,00 | * | 143,37 | 129,15 | 14,22 | 76,47 | 49,59 | 26,88 | | | | 15,29 | | 15,29 | 15,68 | | 15,68 | | 76,08 | | | | 4,56 |
| 21.03.2023 | 24,00 | * | 138,99 | 124,92 | 14,07 | 73,80 | 48,03 | 25,77 | | | | 15,21 | | 15,21 | 15,57 | | 15,57 | | 73,14 | | | | 4,26 |
| 22.03.2023 | 23,00 | * | 132,18 | 117,75 | 14,43 | 72,75 | 46,72 | 26,03 | | | | 16,97 | | 16,97 | 17,39 | | 17,39 | | 72,76 | | | | 4,12 |
| Среднее | 23,96 | | 139,60 | 124,72 | 14,88 | 82,72 | 51,12 | 31,60 | | | | 15,89 | | 15,89 | 16,36 | | 16,36 | | 82,36 | | | | 5,18 |
| Итого | 671,00 | | 3902,94 | 3487,03 | 415,91 | | | | | | | 444,15 | | 444,15 | 457,45 | | 457,45 | | | | | | 144,69 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1 час 0,22 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **1 час 0,68 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27 °C** **0,11 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **144,8 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **458,13 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 28.03.2023 11:34 GMT+03:00



36ddc583-b827-46f5-819e-b0b5e96cabb3

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 28.03.2023 11:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.03.2023 12:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |