

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2023**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 26, лит. Д**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9335.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **24460**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 219384</b>	расходомер:	<b>30.07.2025</b>	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ-32-B1	Gmin= 0,067	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ-32-B1	Gmax= 0,067	ТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ-20-B1	0,027	
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,175</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>53,1646</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qгвс.= <b>0,099</b>
			Qгвс.ср.= <b>0,045</b>
			Gгвс.= <b>18</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2023 по 22.03.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.02.2023	24,00	*	92,65	84,82	7,83	90,37	61,01	29,36			8,00		8,00	8,15		8,15		61,01				3,21
24.02.2023	24,00	*	94,65	89,05	5,60	90,75	62,22	28,53			5,69		5,69	5,80		5,80		62,09				3,06
25.02.2023	24,00	*	95,53	88,04	7,49	90,83	63,12	27,71			7,59		7,59	7,74		7,74		62,92				3,13
26.02.2023	24,00	*	94,97	87,71	7,26	90,43	62,57	27,86			7,38		7,38	7,52		7,52		62,33				3,11
27.02.2023	24,00	*	93,65	87,71	5,94	89,55	62,33	27,22			6,18		6,18	6,27		6,27		61,83				2,93
28.02.2023	24,00	*	95,35	89,87	5,48	87,89	62,41	25,48			5,68		5,68	5,78		5,78		61,98				2,78
01.03.2023	24,00	*	94,31	87,70	6,61	87,45	61,32	26,13			6,67		6,67	6,77		6,77		61,16				2,88
02.03.2023	24,00	*	94,96	88,68	6,28	87,94	62,02	25,92			6,31		6,31	6,40		6,40		62,28				2,86
03.03.2023	24,00	*	96,04	89,39	6,65	88,11	63,82	24,29			6,87		6,87	7,00		7,00		63,55				2,76
04.03.2023	24,00	*	95,69	90,32	5,37	87,96	63,58	24,38			5,68		5,68	5,76		5,76		63,35				2,68
05.03.2023	24,00	*	95,53	89,26	6,27	87,75	63,62	24,13			6,53		6,53	6,64		6,64		63,54				2,71
06.03.2023	24,00	*	94,96	89,30	5,66	87,74	62,55	25,19			5,82		5,82	5,89		5,89		62,27				2,76
07.03.2023	24,00	*	94,12	88,32	5,80	87,48	61,88	25,60			5,92		5,92	6,01		6,01		61,43				2,78
08.03.2023	24,00	*	95,06	89,45	5,61	87,20	61,77	25,43			5,85		5,85	5,94		5,94		61,79				2,77
09.03.2023	24,00	*	94,54	88,93	5,61	87,51	61,58	25,93			5,76		5,76	5,83		5,83		60,98				2,80
10.03.2023	24,00	*	93,31	86,86	6,45	87,43	60,16	27,27			6,61		6,61	6,71		6,71		60,05				2,94
11.03.2023	24,00	*	92,57	87,16	5,41	87,56	60,32	27,24			5,64		5,64	5,72		5,72		60,30				2,86
12.03.2023	24,00	*	93,86	86,67	7,19	88,07	61,65	26,42			7,35		7,35	7,48		7,48		61,27				2,93
13.03.2023	24,00	*	94,52	88,91	5,61	86,78	60,92	25,86			5,89		5,89	5,98		5,98		60,53				2,79
14.03.2023	24,00	*	97,42	90,20	7,22	83,99	60,11	23,88			7,42		7,42	7,53		7,53		60,14				2,76
15.03.2023	24,00	*	95,93	88,33	7,60	82,74	59,45	23,29			7,79		7,79	7,90		7,90		59,29				2,69
16.03.2023	24,00	*	93,64	86,37	7,27	81,39	58,67	22,72			7,42		7,42	7,53		7,53		58,37				2,56
17.03.2023	24,00	*	94,56	88,09	6,47	79,75	57,27	22,48			6,71		6,71	6,81		6,81		57,29				2,50
18.03.2023	24,00	*	95,98	89,92	6,06	78,75	57,12	21,63			6,34		6,34	6,40		6,40		56,89				2,42
19.03.2023	24,00	*	96,47	88,95	7,52	77,13	56,60	20,53			7,77		7,77	7,89		7,89		56,70				2,41
20.03.2023	24,00	*	95,80	89,34	6,46	75,51	56,66	18,85			6,72		6,72	6,82		6,82		56,36				2,18
21.03.2023	24,00	*	92,70	85,62	7,08	72,37	54,06	18,31			7,32		7,32	7,42		7,42		53,25				2,08
22.03.2023	23,00	*	88,36	81,83	6,53	70,90	52,20	18,70			7,19		7,19	7,27		7,27		52,11				2,00
<b>Среднее</b>	<b>23,96</b>		<b>94,68</b>	<b>88,23</b>	<b>6,45</b>	<b>85,05</b>	<b>60,39</b>	<b>24,66</b>			<b>6,66</b>		<b>6,66</b>	<b>6,76</b>		<b>6,76</b>		<b>60,18</b>				<b>2,73</b>
<b>Итого</b>	<b>671,00</b>		<b>2647,13</b>	<b>2466,80</b>	<b>180,33</b>						<b>186,10</b>		<b>186,10</b>	<b>188,96</b>		<b>188,96</b>						<b>76,34</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1 час 0,11 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **1 час 0,28 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,02 °C** **0 Гкал**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **76,45 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **189,24 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 28.03.2023 11:34 GMT+03:00  
 be9ec553-4db1-431e-b07a-a047b0e8a0a8





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	28.03.2023 11:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.03.2023 12:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа