Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9105.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 10 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 10_СЦО+ГВС_март_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 | Тхв, гр.С= 0

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: ПРЭМ 20 п | Gmin= 0.048 | Gmax= 12 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2023 - 23.03.2023

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.02.2023 | 24.00 | - | 128.37 | 116.17 | 12.20 | 87.74 | 54.12 | 33.62 | 7.00 | 5.00 | | 55.38 | 44.02 | 11.36 | 57.24 | 44.89 | 12.35 | - | 87.82 | 65.60 | | | | 4.99 |
| 24.02.2023 | 24.00 | - | 131.13 | 118.95 | 12.18 | 87.40 | 55.06 | 32.34 | 7.00 | 5.00 | | 56.39 | 45.15 | 11.24 | 58.32 | 46.06 | 12.26 | - | 87.47 | 66.51 | | | | 4.92 |
| 25.02.2023 | 24.00 | - | 134.47 | 123.09 | 11.38 | 87.83 | 56.27 | 31.56 | 7.00 | 5.00 | | 57.52 | 47.07 | 10.45 | 59.50 | 48.08 | 11.42 | - | 87.89 | 67.43 | | | | 4.89 |
| 26.02.2023 | 24.00 | - | 133.71 | 120.31 | 13.40 | 87.65 | 55.21 | 32.44 | 7.00 | 5.00 | | 57.99 | 45.44 | 12.55 | 59.96 | 46.37 | 13.59 | - | 87.70 | 66.21 | | | | 5.09 |
| 27.02.2023 | 24.00 | - | 132.02 | 119.94 | 12.08 | 87.02 | 54.92 | 32.10 | 7.00 | 5.00 | | 56.82 | 45.60 | 11.22 | 58.76 | 46.52 | 12.24 | - | 87.08 | 65.95 | | | | 4.91 |
| 28.02.2023 | 24.00 | - | 134.39 | 122.63 | 11.76 | 84.95 | 54.74 | 30.21 | 7.00 | 5.00 | | 57.73 | 46.72 | 11.01 | 59.64 | 47.64 | 12.00 | - | 85.00 | 65.09 | | | | 4.71 |
| 01.03.2023 | 24.00 | - | 130.76 | 119.29 | 11.47 | 84.82 | 54.02 | 30.80 | 7.00 | 5.00 | | 56.10 | 45.47 | 10.63 | 57.91 | 46.35 | 11.56 | - | 84.91 | 64.42 | | | | 4.65 |
| 02.03.2023 | 24.00 | - | 131.16 | 118.56 | 12.60 | 84.89 | 54.26 | 30.63 | 7.00 | 5.00 | | 56.56 | 44.84 | 11.72 | 58.39 | 45.72 | 12.67 | - | 84.95 | 64.73 | | | | 4.71 |
| 03.03.2023 | 24.00 | - | 131.32 | 119.92 | 11.40 | 82.41 | 53.71 | 28.70 | 7.00 | 5.00 | | 56.32 | 45.83 | 10.49 | 58.03 | 46.66 | 11.37 | - | 82.51 | 63.47 | | | | 4.39 |
| 04.03.2023 | 24.00 | - | 130.85 | 118.29 | 12.56 | 84.47 | 54.68 | 29.79 | 7.00 | 5.00 | | 56.30 | 44.69 | 11.61 | 58.11 | 45.56 | 12.55 | - | 84.55 | 64.92 | | | | 4.59 |
| 05.03.2023 | 24.00 | - | 130.88 | 116.89 | 13.99 | 83.94 | 54.38 | 29.56 | 7.00 | 5.00 | | 56.59 | 43.69 | 12.90 | 58.35 | 44.52 | 13.83 | - | 84.01 | 64.45 | | | | 4.64 |
| 06.03.2023 | 24.00 | - | 129.27 | 116.86 | 12.41 | 84.03 | 54.06 | 29.97 | 7.00 | 5.00 | | 55.41 | 43.95 | 11.46 | 57.18 | 44.82 | 12.36 | - | 84.11 | 64.27 | | | | 4.55 |
| 07.03.2023 | 24.00 | - | 127.08 | 114.60 | 12.48 | 83.67 | 53.27 | 30.40 | 7.00 | 5.00 | | 54.63 | 43.14 | 11.49 | 56.34 | 43.95 | 12.39 | - | 83.74 | 63.50 | | | | 4.54 |
| 08.03.2023 | 24.00 | - | 128.40 | 115.34 | 13.06 | 83.62 | 53.21 | 30.41 | 7.00 | 5.00 | | 55.45 | 43.28 | 12.17 | 57.18 | 44.08 | 13.10 | - | 83.68 | 63.63 | | | | 4.61 |
| 09.03.2023 | 24.00 | - | 127.02 | 115.03 | 11.99 | 83.94 | 53.03 | 30.91 | 7.00 | 5.00 | | 54.62 | 43.48 | 11.14 | 56.34 | 44.28 | 12.06 | - | 84.01 | 63.43 | | | | 4.57 |
| 10.03.2023 | 24.00 | - | 124.25 | 111.34 | 12.91 | 83.90 | 52.22 | 31.68 | 7.00 | 5.00 | | 53.73 | 41.58 | 12.15 | 55.42 | 42.38 | 13.04 | - | 83.98 | 63.05 | | | | 4.62 |
| 11.03.2023 | 24.00 | - | 124.93 | 111.84 | 13.09 | 83.82 | 52.14 | 31.68 | 7.00 | 5.00 | | 54.08 | 41.73 | 12.35 | 55.75 | 42.50 | 13.25 | - | 83.90 | 63.04 | | | | 4.65 |
| 12.03.2023 | 24.00 | - | 129.24 | 113.63 | 15.61 | 83.81 | 52.73 | 31.08 | 7.00 | 5.00 | | 56.52 | 41.89 | 14.63 | 58.26 | 42.65 | 15.61 | - | 83.86 | 63.44 | | | | 4.85 |
| 13.03.2023 | 24.00 | - | 130.05 | 117.43 | 12.62 | 83.73 | 53.26 | 30.47 | 7.00 | 5.00 | | 55.97 | 44.34 | 11.63 | 57.72 | 45.17 | 12.55 | - | 83.81 | 63.57 | | | | 4.64 |
| 14.03.2023 | 24.00 | - | 135.46 | 123.33 | 12.13 | 82.30 | 54.01 | 28.29 | 7.00 | 5.00 | | 58.01 | 46.86 | 11.15 | 59.76 | 47.76 | 12.00 | - | 82.38 | 63.75 | | | | 4.49 |
| 15.03.2023 | 24.00 | - | 135.27 | 123.37 | 11.90 | 79.10 | 52.95 | 26.15 | 7.00 | 5.00 | | 57.79 | 46.96 | 10.83 | 59.44 | 47.83 | 11.61 | - | 79.20 | 62.01 | | | | 4.17 |
| 16.03.2023 | 24.00 | - | 130.61 | 118.15 | 12.46 | 78.55 | 51.81 | 26.74 | 7.00 | 5.00 | | 55.88 | 44.70 | 11.18 | 57.44 | 45.46 | 11.98 | - | 78.63 | 60.96 | | | | 4.14 |
| 17.03.2023 | 10.00 | - | 52.35 | 48.85 | 3.50 | 77.80 | 50.98 | 26.82 | 7.00 | 5.00 | | 23.14 | 19.91 | 3.23 | 23.77 | 20.25 | 3.52 | - | 77.92 | 60.00 | | | | 1.59 |
| 18.03.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.03.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.03.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.03.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.03.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 23.39 | - | 127.09 | 114.95 | 12.14 | 83.97 | 53.70 | 30.28 | 7.00 | 5.00 | - | 54.74 | 43.49 | 11.24 | 56.47 | 44.33 | 12.14 | - | 84.05 | 64.06 | | | | 4.52 |
| Итого | 538.00 | | 2922.99 | 2643.81 | 279.18 | | | | | | 0.00 | 1258.93 | 1000.34 | 258.59 | 1298.81 | 1019.50 | 279.31 | 0.00 | | | | | | 103.89 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.03.2023 21:00:00 | 60059.03 | 56643.78 | 31283.18 | 25843.19 | 32138.56 | 26338.88 | 1419.25 | 177.50 | 11550.00 |
| | 15.03.2023 04:00:00 | 60098.95 | 56680.42 | 31300.16 | 25857.19 | 32156.05 | 26353.13 | 1420.49 | 177.67 | 11557.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 134 час **25.23** **Гкалл**

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **67.78** куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **129.12** Гкал;

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **347.09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2023