

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 12, лит. Д**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9106.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23586**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780	расходомер:	25.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-40-B1	Gmin= 0,1	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-40-B1	Gmax= 45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,067	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3158	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qвент.гвс.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 94,74	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,193
			Qгвс.ср.= 0,0536
			Gгвс.= 21,44
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2023 по 22.03.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2023	24,00	*	140,49	130,16	10,33	87,36	49,30	38,06			9,75		9,75	10,07		10,07		86,79				5,86
24.02.2023	24,00	*	142,80	132,38	10,42	87,00	49,93	37,07			9,76		9,76	10,06		10,06		86,29				5,82
25.02.2023	24,00	*	144,19	133,76	10,43	87,49	50,69	36,80			9,66		9,66	9,98		9,98		86,84				5,84
26.02.2023	24,00	*	144,40	131,92	12,48	87,41	50,38	37,03			11,61		11,61	12,01		12,01		87,14				5,99
27.02.2023	24,00	*	141,77	131,04	10,73	86,73	50,00	36,73			9,95		9,95	10,26		10,26		86,11				5,75
28.02.2023	24,00	*	145,56	134,95	10,61	84,75	50,14	34,61			9,86		9,86	10,13		10,13		84,24				5,58
01.03.2023	24,00	*	144,30	133,35	10,95	84,56	49,70	34,86			10,16		10,16	10,48		10,48		84,70				5,58
02.03.2023	24,00	*	144,77	134,18	10,59	84,68	50,06	34,62			9,69		9,69	9,98		9,98		84,22				5,55
03.03.2023	24,00	*	144,64	134,18	10,46	82,12	49,30	32,82			9,66		9,66	9,96		9,96		82,00				5,27
04.03.2023	24,00	*	145,19	133,85	11,34	84,18	50,16	34,02			10,59		10,59	10,92		10,92		83,94				5,51
05.03.2023	24,00	*	144,71	133,36	11,35	83,62	49,94	33,68			10,70		10,70	11,03		11,03		83,16				5,44
06.03.2023	24,00	*	143,25	132,38	10,87	83,70	49,70	34,00			10,37		10,37	10,68		10,68		83,27				5,42
07.03.2023	24,00	*	140,12	129,86	10,26	83,33	49,03	34,30			9,68		9,68	9,96		9,96		82,94				5,32
08.03.2023	24,00	*	142,48	130,98	11,50	83,26	48,94	34,32			11,08		11,08	11,39		11,39		82,58				5,46
09.03.2023	24,00	*	140,41	130,05	10,36	83,62	48,93	34,69			9,96		9,96	10,27		10,27		83,36				5,38
10.03.2023	24,00	*	137,29	127,42	9,87	83,55	48,18	35,37			9,52		9,52	9,80		9,80		82,90				5,34
11.03.2023	24,00	*	138,37	127,87	10,50	83,44	47,94	35,50			10,00		10,00	10,33		10,33		82,94				5,42
12.03.2023	24,00	*	141,75	130,47	11,28	83,50	48,64	34,86			10,81		10,81	11,14		11,14		82,86				5,50
13.03.2023	24,00	*	143,03	132,15	10,88	83,41	48,88	34,53			10,35		10,35	10,63		10,63		83,03				5,48
14.03.2023	24,00	*	148,01	137,22	10,79	82,04	49,37	32,67			10,13		10,13	10,43		10,43		81,44				5,37
15.03.2023	24,00	*	146,82	136,71	10,11	78,83	48,41	30,42			9,56		9,56	9,82		9,82		78,28				4,96
16.03.2023	24,00	*	144,76	133,87	10,89	78,30	47,78	30,52			10,48		10,48	10,77		10,77		78,02				4,94
17.03.2023	24,00	*	142,96	132,54	10,42	77,97	47,42	30,55			10,04		10,04	10,29		10,29		77,80				4,86
18.03.2023	24,00	*	146,42	135,49	10,93	77,47	47,51	29,96			10,58		10,58	10,83		10,83		77,23				4,91
19.03.2023	24,00	*	148,93	136,42	12,51	76,26	47,37	28,89			12,06		12,06	12,39		12,39		76,21				4,90
20.03.2023	24,00	*	147,24	136,84	10,40	75,80	47,60	28,20			10,04		10,04	10,28		10,28		75,42				4,65
21.03.2023	24,00	*	144,96	133,23	11,73	72,95	46,17	26,78			11,27		11,27	11,53		11,53		72,26				4,43
22.03.2023	24,00	*	141,49	131,24	10,25	71,91	44,96	26,95			9,81		9,81	10,02		10,02		71,98				4,28
Среднее	24,00		143,61	132,78	10,83	82,12	48,80	33,31			10,25		10,25	10,55		10,55		81,71				5,31
Итого	672,00		4021,11	3717,87	303,24						287,13		287,13	295,44		295,44						148,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27 °C**

0,08 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **148,73** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **295,44** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 28.03.2023 11:34 GMT+03:00



1d158fe5-18ac-4e87-9693-a69168350fd4

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	28.03.2023 11:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.03.2023 12:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа