Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 2752
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= 1 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= 2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 3 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 1_СЦО+ГВС_апрель_Н
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0.4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4";"Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00		174.66	162.27	12.39	71.97	50.22	21.75	8.00	3.00		36.29	0.00	0.00	37.14	0.00	37.14	-	71.82	0.00				4.44
24.03.2023	24.00		174.82	158.61	16.21	71.11	49.75	21.36	8.00	3.00		39.16	0.00	0.00	40.07	0.00	40.07	-	71.16	0.00				4.56
25.03.2023	24.00		171.70	157.44	14.26	71.33	49.57	21.76	8.00	3.00		37.05	0.00	0.00	37.91	0.00	37.91	-	71.19	0.00				4.46
26.03.2023	24.00		168.96	152.28	16.68	71.31	48.94	22.37	8.00	3.00		38.41	0.00	0.00	39.30	0.00	39.30	-	71.15	0.00				4.61
27.03.2023	24.00		161.89	147.47	14.42	70.39	47.71	22.68	8.00	3.00		35.30	0.00	0.00	36.10	0.00	36.10	-	70.25	0.00				4.38
28.03.2023	24.00		164.72	149.11	15.61	70.80	47.88	22.93	8.00	3.00		36.82	0.00	0.00	37.67	0.00	37.67	-	70.74	0.00				4.54
29.03.2023	24.00		162.01	146.60	15.41	71.71	48.01	23.70	8.00	3.00		35.80	0.00	0.00	36.65	0.00	36.65	-	71.75	0.00				4.60
30.03.2023	24.00		160.70	146.89	13.80	73.90	48.75	25.15	8.00	3.00		34.21	0.00	0.00	35.06	0.00	35.06	-	73.77	0.00				4.73
31.03.2023	24.00		165.57	151.32	14.25	74.87	50.00	24.87	8.00	3.00		35.50	0.00	0.00	36.40	0.00	36.40	-	74.80	0.00				4.85
01.04.2023	24.00		164.81	152.07	12.74	76.62	50.98	25.64	8.00	3.00		33.58	0.00	0.00	34.47	0.00	34.47	-	76.39	0.00				4.89
02.04.2023	24.00		168.71	151.49	17.21	77.02	51.27	25.75	8.00	3.00		37.65	0.00	0.00	38.66	0.00	38.66	-	76.86	0.00				5.25
03.04.2023	24.00		163.86	147.04	16.81	75.24	49.99	25.25	8.00	3.00		36.25	0.00	0.00	37.18	0.00	37.18	-	75.01	0.00				5.00
04.04.2023	24.00		164.70	150.57	14.14	75.62	50.30	25.32	8.00	3.00		34.36	0.00	0.00	35.25	0.00	35.25	-	75.40	0.00				4.90
05.04.2023	24.00		168.10	154.07	14.03	74.78	50.50	24.28	8.00	3.00		34.92	0.00	0.00	35.80	0.00	35.80	-	74.59	0.00				4.81
06.04.2023	24.00		168.97	155.18	13.79	72.75	49.87	22.88	8.00	3.00		34.99	0.00	0.00	35.83	0.00	35.83	-	72.60	0.00				4.57
07.04.2023	24.00		167.91	154.01	13.90	70.67	48.84	21.83	8.00	3.00		34.87	0.00	0.00	35.67	0.00	35.67	-	70.53	0.00				4.36
08.04.2023	24.00		171.00	155.80	15.19	70.92	49.19	21.73	8.00	3.00		36.61	0.00	0.00	37.45	0.00	37.45	-	70.77	0.00				4.48
09.04.2023	24.00		173.92	155.93	17.99	70.12	49.09	21.03	8.00	3.00		39.32	0.00	0.00	40.21	0.00	40.21	-	70.04	0.00				4.56
10.04.2023	24.00		168.99	155.27	13.72	69.33	48.68	20.65	8.00	3.00		35.55	0.00	0.00	36.34	0.00	36.34	-	69.30	0.00				4.17
11.04.2023	24.00		169.39	155.32	14.08	69.32	48.92	20.41	8.00	3.00		36.42	0.00	0.00	37.23	0.00	37.23	-	69.42	0.00				4.16
12.04.2023	24.00		172.42	159.40	13.02	70.41	49.94	20.47	8.00	3.00		36.32	0.00	0.00	37.15	0.00	37.15	-	70.32	0.00				4.20
13.04.2023	24.00		170.65	154.63	16.02	69.43	48.64	20.79	8.00	3.00		38.37	0.00	0.00	39.22	0.00	39.22	-	69.34	0.00				4.34
14.04.2023	24.00		165.45	151.19	14.26	70.91	48.56	22.36	8.00	3.00		36.11	0.00	0.00	36.94	0.00	36.94	-	70.75	0.00				4.41
15.04.2023	24.00		170.18	153.55	16.63	71.40	49.08	22.32	8.00	3.00		38.85	0.00	0.00	39.75	0.00	39.75	-	71.28	0.00				4.63
16.04.2023	24.00		164.15	148.22	15.93	71.76	49.50	22.26	8.00	3.00		26.53	0.00	0.00	27.15	0.00	27.15	-	71.47	0.00				4.46
17.04.2023	24.00	19;	153.75	142.37	11.38	70.44	49.21	21.23	8.00	3.00		12.43	0.00	0.00	12.71	0.00	12.71	-	69.84	0.00				3.84
18.04.2023	24.00		163.11	145.91	17.20	70.77	49.16	21.62	8.00	3.00		22.32	0.00	0.00	22.84	0.00	22.84	-	70.73	0.00				4.39
19.04.2023	24.00		162.05	145.53	16.53	71.36	49.48	21.88	8.00	3.00		20.20	0.00	0.00	20.67	0.00	20.67	-	71.14	0.00				4.38
20.04.2023	24.00		160.53	141.89	18.64	67.76	47.85	19.91	8.00	3.00		22.21	0.00	0.00	22.66	0.00	22.66	-	66.41	0.00				4.10
21.04.2023	24.00		157.33	142.09	15.24	65.31	46.05	19.26	8.00	3.00		20.09	0.00	0.00	20.49	0.00	20.49	-	65.37	0.00				3.75
22.04.2023	24.00		161.26	147.94	13.32	67.06	48.06	19.01	8.00	3.00		20.19	0.00	0.00	20.60	0.00	20.60	-	66.60	0.00				3.72
Среднее	24.00	-	166.33	151.34	14.99	71.50	49.16	22.34	8.00	3.00		32.80	-	-	33.57	-	33.57	-	71.32	-				4.47
Итого	744.00		5156.25	4691.45	464.80							1016.69	0.00	0.00	1040.57	0.00	1040.57	0.00						138.53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.04.2023 00:00:00	74388.50	67631.22	15722.04	0.00	16152.26	0.00	2084.52	1217.42	12296.95
	22.04.2023 02:00:00	74559.47	67786.76	15743.10	0.00	16173.75	0.00	2088.56	1218.81	12322.95

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.4 °C = -0.41 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **138.12** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **474.28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2023