

Абонент: ЖЭС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабюшкина 101-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: Источник: Обуховский э.д.

Установление прибора: Учет отопления (ГВ-1)

Расчетные параметры: Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(t1-nxв)+М2*(t2-nxв) Qот=0,45*6 Qвент=(G_VENT*24) Qгвс=(G_GVS_SNR*24)

Договорные нагрузки: Гкал/час: Договорные расходы (гр.час), Гкал/час: Договорные расходы (гр.стг.), Гкал/стг.: Фактические потребления за предыдущий отчетный период: 23.03.2023 - 23.04.2023

Учет отопления (ГВ-1)

Учет ГВС (ГВ-2)

Контрольные данные

Общие теплопотери

Получатель (П1): Обуховский э.д. (М2): ТР-Д, ГВС(М3): ТР-Цирк, ГВС(М4): ТР-Подпитки(У5): Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(t1-nxв)+М2*(t2-nxв) Qот=0,45*6 Qвент=(G_VENT*24) Qгвс=(G_GVS_SNR*24)

Расходомер: ПРЭН-40 Глиф= 0,1 Глиф= 45
 Расходомер: ПРЭН-1-40 Глиф= 0,1 Глиф= 45
 Расходомер: ПРЭН-1-32 Глиф= 0,057 Глиф= 30
 Расходомер: Глиф= Глиф=

Режим (Сенза): Глиф= 45
 Терморегуль: КИТТР-05
 Терморегуль: КИТТР-05
 Терморегуль: ТТТ-15-2
 Терморегуль: Терморегуль:

Проборы УЛТЗ поверены до 21.09.2023

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УЛТЗ: Коп УЛТЗ:
 Радиус: Гкал, гр.С = 0,4

Установление прибора: Учет отопления (ГВ-1)

Расчетные параметры: Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(t1-nxв)+М2*(t2-nxв) Qот=0,45*6 Qвент=(G_VENT*24) Qгвс=(G_GVS_SNR*24)

Договорные нагрузки: Гкал/час: Договорные расходы (гр.час), Гкал/час: Договорные расходы (гр.стг.), Гкал/стг.: Фактические потребления за предыдущий отчетный период: 23.03.2023 - 23.04.2023

Учет отопления (ГВ-1)

Учет ГВС (ГВ-2)

Контрольные данные

Общие теплопотери

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ГВ-1)					Учет ГВС (ГВ-2)					Контрольные данные		Q общ. Гкал.		
			Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Гкал	Гкал.			
23.03.2023	24.00		156,58	134,04	22,54	70,87	41,46	29,41	5,00	4,00	22,73	0,00	0,00	23,18	65,50	0,00	5,54
24.03.2023	24.00		154,32	134,61	19,71	69,85	41,35	28,50	5,00	4,00	19,76	0,00	0,00	20,15	65,76	0,00	5,22
25.03.2023	24.00		154,59	130,38	24,21	70,10	41,30	28,80	5,00	4,00	24,34	0,00	0,00	24,80	63,10	0,00	5,46
26.03.2023	24.00		152,19	125,82	26,37	70,07	40,81	29,26	5,00	4,00	26,51	0,00	0,00	26,97	60,73	0,00	5,53
27.03.2023	24.00		148,38	124,78	23,60	69,19	39,51	29,67	5,00	4,00	21,54	0,00	0,00	21,94	62,24	0,00	5,34
28.03.2023	24.00		154,89	134,19	20,70	69,67	40,01	29,66	5,00	4,00	21,32	0,00	0,00	21,94	56,39	0,00	5,43
29.03.2023	24.00		167,19	146,02	21,17	70,53	40,93	29,60	5,00	4,00	20,97	0,00	0,00	21,35	66,50	0,00	5,82
30.03.2023	24.00	2.	167,47	145,66	21,81	72,74	41,62	31,12	5,00	4,00	14,10	0,00	0,00	14,39	66,93	0,00	6,12
31.03.2023	24.00		171,68	150,02	21,66	73,70	42,70	31,00	5,00	4,00	21,15	0,00	0,00	21,60	67,51	0,00	6,25
01.04.2023	24.00		173,20	149,43	23,77	75,48	43,89	31,59	5,00	4,00	23,28	0,00	0,00	23,78	68,00	0,00	6,52
02.04.2023	24.00		172,51	147,30	25,20	75,89	43,94	31,95	5,00	4,00	24,73	0,00	0,00	25,24	66,56	0,00	6,62
03.04.2023	24.00		169,29	147,04	22,25	74,14	42,78	31,36	5,00	4,00	21,68	0,00	0,00	22,13	66,79	0,00	6,26
04.04.2023	24.00		171,76	150,98	20,78	74,55	43,30	31,25	5,00	4,00	20,33	0,00	0,00	20,77	67,72	0,00	6,27
05.04.2023	24.00		173,53	153,17	20,37	73,76	43,23	30,53	5,00	4,00	20,50	0,00	0,00	20,94	67,83	0,00	6,18
06.04.2023	24.00		174,26	151,36	22,90	71,74	42,89	28,85	5,00	4,00	22,78	0,00	0,00	23,23	65,09	0,00	6,01
07.04.2023	24.00		171,21	151,10	20,11	69,67	42,41	27,26	5,00	4,00	19,71	0,00	0,00	20,10	64,86	0,00	5,52
08.04.2023	24.00		173,38	149,86	23,52	69,92	42,74	27,18	5,00	4,00	22,86	0,00	0,00	23,29	63,83	0,00	5,72
09.04.2023	24.00		172,98	146,91	26,07	69,13	42,54	26,58	5,00	4,00	25,25	0,00	0,00	25,69	60,90	0,00	5,71
10.04.2023	24.00		173,37	149,40	23,97	68,36	42,50	26,86	5,00	4,00	21,47	0,00	0,00	21,87	63,60	0,00	5,51
11.04.2023	24.00		174,29	150,42	23,87	68,30	42,78	26,52	5,00	4,00	23,66	0,00	0,00	24,06	59,41	0,00	5,47
12.04.2023	24.00		177,02	154,99	22,03	69,43	43,70	26,73	5,00	4,00	21,30	0,00	0,00	21,69	63,05	0,00	5,52
13.04.2023	24.00		172,51	148,66	23,85	68,49	42,63	25,86	5,00	4,00	23,54	0,00	0,00	23,94	60,41	0,00	5,48
14.04.2023	24.00		156,08	131,86	24,22	69,82	41,06	28,76	5,00	4,00	24,03	0,00	0,00	24,45	60,88	0,00	5,49
15.04.2023	24.00		157,15	132,56	24,58	70,33	41,28	29,05	5,00	4,00	24,72	0,00	0,00	25,16	61,34	0,00	5,58
16.04.2023	24.00		158,00	131,71	26,28	70,77	41,86	28,81	5,00	4,00	26,50	0,00	0,00	26,95	60,27	0,00	5,66
17.04.2023	24.00		158,43	136,35	22,08	69,50	41,86	27,64	5,00	4,00	22,15	0,00	0,00	22,57	63,60	0,00	5,31
18.04.2023	24.00		157,94	136,58	21,36	69,63	41,93	27,70	5,00	4,00	21,47	0,00	0,00	21,87	63,60	0,00	5,27
19.04.2023	24.00		159,53	137,88	21,66	70,24	42,28	27,96	5,00	4,00	21,53	0,00	0,00	21,94	64,17	0,00	5,38
20.04.2023	24.00		158,66	134,59	24,07	66,91	41,49	26,42	5,00	4,00	23,66	0,00	0,00	24,06	59,41	0,00	5,03
21.04.2023	24.00		157,79	135,64	22,15	64,36	40,00	24,35	5,00	4,00	21,69	0,00	0,00	22,06	60,30	0,00	4,73
22.04.2023	24.00		159,98	136,66	24,67	66,28	41,61	24,67	5,00	4,00	22,35	0,00	0,00	22,74	61,48	0,00	4,92
Среднее	24.00		164,52	141,61	22,91	70,43	42,02	28,42	5,00	4,00	22,31	0,00	0,00	22,74	63,48	0,00	5,64
Итого	744,00		5100,14	4389,96	710,18						691,62	0,00	0,00	704,86	0,00	0,00	174,87

Показатели счетчиков на конец	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(М3)	У4(М3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Травм. ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по прибору учета (с учетом корректировки):
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

0,4 °C = -0,28 Гкал;
 174,60 Гкал;
 704,86 куб.м.

Час: куб.м.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Представитель теплоснабжающей организации:

