Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8819.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 101-2_СЦО+ГВС_апрель_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207262 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 20.07.2025 | Тхв, гр.С= 0.4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.205 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00	-	151.66	144.92	6.74	69.87	55.51	14.36	7.00	5.00		98.20	90.33	7.87	100.40	92.07	8.33	-	69.79	64.34				2.56
24.03.2023	24.00	-	150.62	144.42	6.20	69.23	55.18	14.05	7.00	5.00		97.41	90.03	7.38	99.55	91.75	7.80	-	69.15	63.80				2.46
25.03.2023	24.00	-	149.72	142.47	7.25	69.40	55.12	14.28	7.00	5.00		97.17	88.69	8.48	99.29	90.40	8.89	-	69.31	63.90				2.54
26.03.2023	24.00	-	147.81	139.75	8.06	69.47	54.96	14.51	7.00	5.00		96.14	86.96	9.18	98.28	88.61	9.67	-	69.38	63.90				2.59
27.03.2023	24.00	-	143.44	136.53	6.91	68.62	53.91	14.71	7.00	5.00		93.09	85.05	8.04	95.10	86.61	8.49	-	68.52	62.89				2.49
28.03.2023		-																						
29.03.2023		-																						
30.03.2023		-																						
31.03.2023		-																						
01.04.2023	24.00	-	144.96	138.49	6.47	74.72	58.17	16.55	7.00	5.00		93.93	86.31	7.62	96.34	88.18	8.16	-	74.62	68.22				2.78
02.04.2023	24.00	-	145.50	137.05	8.45	75.15	58.41	16.74	7.00	5.00		94.91	85.24	9.67	97.31	87.08	10.23	-	75.05	68.62				2.94
03.04.2023	24.00	-	142.05	136.21	5.84	73.45	57.06	16.39	7.00	5.00		91.89	84.91	6.98	94.17	86.68	7.49	-	73.35	66.99				2.67
04.04.2023	23.00	-	138.75	132.80	5.95	73.93	57.60	16.33	7.00	5.00		93.71	86.35	7.36	96.05	88.18	7.87	-	73.77	67.49				2.61
05.04.2023	24.00	-	146.60	140.99	5.61	73.03	57.31	15.72	7.00	5.00		94.82	87.91	6.91	97.12	89.73	7.39	-	72.92	66.89				2.63
06.04.2023	24.00	-	148.57	141.54	7.03	70.83	56.06	14.77	7.00	5.00		96.43	88.12	8.31	98.66	89.87	8.79	-	70.74	65.11				2.59
07.04.2023	22.00	-	134.60	128.44	6.16	69.00	54.86	14.14	7.00	5.00		94.85	86.80	8.05	96.90	88.45	8.45	-	68.76	63.36				2.25
08.04.2023	24.00	-	147.44	141.36	6.08	69.23	55.16	14.07	7.00	5.00		95.41	88.10	7.31	97.52	89.76	7.76	-	69.13	63.73				2.42
09.04.2023	24.00	-	148.04	141.04	7.00	68.52	54.76	13.76	7.00	5.00		96.10	87.79	8.31	98.15	89.44	8.71	-	68.43	63.17				2.42
10.04.2023	24.00	-	148.70	141.82	6.88	67.85	54.39	13.46	7.00	5.00		96.46	88.29	8.17	98.48	89.92	8.56	-	67.77	62.62				2.38
11.04.2023	24.00	-	150.93	143.71	7.22	67.82	54.57	13.25	7.00	5.00		97.96	89.43	8.53	100.05	91.09	8.96	-	67.73	62.72				2.40
12.04.2023	24.00	-	152.85	146.08	6.77	69.02	55.61	13.41	7.00	5.00		98.94	90.93	8.01	101.11	92.66	8.45	-	68.93	63.90				2.43
13.04.2023	24.00	-	151.39	144.75	6.64	68.06	54.58	13.48	7.00	5.00		98.00	90.16	7.84	100.13	91.81	8.32	-	67.96	62.87				2.41
14.04.2023	24.00	-	148.97	143.87	5.10	69.50	55.16	14.34	7.00	5.00		96.11	89.73	6.38	98.20	91.43	6.77	-	69.41	63.94				2.42
15.04.2023	24.00	-	151.18	145.99	5.19	70.03	55.71	14.32	7.00	5.00		97.48	91.10	6.38	99.65	92.83	6.82	-	69.93	64.48				2.46
16.04.2023	24.00	-	153.35	147.75	5.60	70.43	56.34	14.09	7.00	5.00		99.05	92.08	6.97	101.30	93.92	7.38	-	70.33	64.98				2.48
17.04.2023	24.00	-	154.02	147.43	6.59	69.25	55.68	13.57	7.00	5.00		99.72	91.86	7.86	101.91	93.63	8.28	-	69.16	64.02				2.46
18.04.2023	24.00	-	153.59	147.85	5.74	69.47	55.81	13.66	7.00	5.00		99.18	92.19	6.99	101.38	93.96	7.42	-	69.38	64.20				2.43
19.04.2023	24.00	-	155.68	149.08	6.60	70.06	56.31	13.75	7.00	5.00		100.71	92.91	7.80	102.99	94.73	8.26	-	69.97	64.77				2.52
20.04.2023	24.00	-	153.17	146.34	6.83	66.59	54.03	12.56	7.00	5.00		99.28	91.17	8.11	101.30	92.80	8.50	-	66.45	61.88				2.29
21.04.2023	24.00	-	152.78	146.07	6.71	64.53	52.33	12.20	7.00	5.00		99.00	90.99	8.01	100.91	92.54	8.37	-	64.45	59.86				2.22
22.04.2023	24.00	-	152.92	147.35	5.57	66.20	53.95	12.25	7.00	5.00		98.82	91.88	6.94	100.81	93.49	7.32	-	66.11	61.51				2.18
Среднее	23.89	-	148.86	142.37	6.49	69.75	55.50	14.25	7.00	5.00		96.84	89.09	7.76	99.00	90.80	8.20	-	69.65	64.23				2.48
Итого	645.00		4019.29	3844.10	175.19							2614.77	2405.31	209.46	2673.06	2451.62	221.44	0.00						67.02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.04.2023 00:00:00	59544.41	56015.69	35859.21	32016.00	36794.26	32698.69	1275.18	540.92	13092.00
	22.04.2023 02:00:00	59710.31	56174.44	35966.67	32114.90	36903.81	32799.28	1277.58	541.93	13118.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **95 час** **9.81** Гкалл
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **32.45** куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.4 °C = -1.05 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **75.78** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **253.89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района Санкт-Петербурга» №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2023г.